

# #13688#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель Старый Город, ООО, УК  
Адрес потребителя Полковника Ефремова 9, Калининград  
Номер абонента 3918  
Порядковый номер 4472  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123097  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,259	0	12,05	12,24	0	11,81	12,23	0	0	24	0	0	63,8	41,6	22,11	0,7	0,3	-
25.07.2021	0,264	0	12,27	12,49	0	12,03	12,47	0	0	24	0	0	63,5	41,7	21,82	0,7	0,3	-
26.07.2021	0,279	0	13,4	13,6	0	13,15	13,47	0	0	24	0	0	64	42,9	21,16	0,7	0,3	-
27.07.2021	0,185	0	8,71	8,87	0	8,55	8,81	0	0	24	0	0	63,6	42,2	21,45	0,7	0,3	-
28.07.2021	0,258	0	12,07	12,29	0	11,83	12,23	0	0	24	0	0	64,7	42,7	21,96	0,7	0,3	-
29.07.2021	0,247	0	11,07	11,33	0	10,83	11,31	0	0	24	0	0	64,6	42	22,58	0,7	0,3	-
30.07.2021	0,258	0	11,1	11,34	0	10,86	11,34	0	0	24	0	0	64,4	40,8	23,61	0,7	0,3	-
31.07.2021	0,25	0	10,48	10,7	0	10,24	10,7	0	0	24	0	0	64,1	39,8	24,3	0,7	0,3	-
01.08.2021	0,258	0	10,87	11,05	0	10,63	11,05	0	0	24	0	0	64,1	39,7	24,42	0,7	0,3	-
02.08.2021	0,27	0	11,52	11,67	0	11,28	11,65	0	0	24	0	0	64,4	40,8	23,56	0,7	0,3	-
03.08.2021	0,264	0	11,67	11,87	0	11,43	11,85	0	0	24	0	0	64,1	40,8	23,28	0,7	0,3	-
04.08.2021	0,277	0	11,54	11,69	0	11,3	11,67	0	0	24	0	0	64,6	40,2	24,49	0,7	0,3	-
05.08.2021	0,28	0	11,74	11,9	0	11,5	11,9	0	0	24	0	0	64,4	40,3	24,15	0,7	0,3	-
06.08.2021	0,289	0	12,21	12,37	0	11,97	12,36	0	0	24	0	0	64	40	23,97	0,7	0,3	-
07.08.2021	0,254	0	10,7	10,85	0	10,46	10,85	0	0	24	0	0	63,6	39,6	24,08	0,7	0,3	-
08.08.2021	0,267	0	10,88	11,02	0	10,64	11,02	0	0	24	0	0	63,9	39	24,94	0,7	0,3	-
09.08.2021	0,291	0	12,18	12,36	0	11,93	12,35	0	0	24	0	0	64,3	40	24,26	0,7	0,3	-
10.08.2021	0,288	0	12,17	12,37	0	11,93	12,36	0	0	24	0	0	64,4	40,2	24,21	0,7	0,3	-
11.08.2021	0,288	0	11,96	12,15	0	11,72	12,14	0	0	24	0	0	64,2	39,6	24,57	0,7	0,3	-
12.08.2021	0,294	0	12,23	12,4	0	11,99	12,39	0	0	24	0	0	64,3	39,9	24,4	0,7	0,3	-
13.08.2021	0,299	0	16,35	16,56	0	16,02	16,45	0	0	24	0	0	65,7	47	18,73	0,7	0,3	-
14.08.2021	0,274	0	11,23	11,43	0	10,98	11,42	0	0	24	0	0	64	39	25,01	0,7	0,3	-
15.08.2021	0,268	0	10,87	11,07	0	10,62	11,07	0	0	24	0	0	64	39	25,02	0,7	0,3	-
16.08.2021	0,277	0	11,74	11,9	0	11,5	11,89	0	0	24	0	0	64,1	39,9	24,16	0,7	0,3	-
17.08.2021	0,292	0	12,09	12,26	0	11,85	12,24	0	0	24	0	0	64,1	39,6	24,52	0,7	0,3	-
18.08.2021	0,296	0	12,18	12,35	0	11,94	12,34	0	0	24	0	0	64,1	39,4	24,72	0,7	0,3	-
19.08.2021	0,298	0	12,24	12,38	0	12	12,37	0	0	24	0	0	64,3	39,6	24,72	0,7	0,3	-
20.08.2021	0,314	0	12,19	12,38	0	11,95	12,37	0	0	24	0	0	64,9	38,8	26,09	0,7	0,3	-
21.08.2021	0,29	0	11,27	11,45	0	11,03	11,45	0	0	24	0	0	64,3	38,1	26,19	0,7	0,3	-
22.08.2021	0,301	0	11,73	11,86	0	11,49	11,86	0	0	24	0	0	64	37,7	26,32	0,7	0,3	-
23.08.2021	0,321	0	12,9	12,97	0	12,64	12,94	0	0	24	0	0	64,4	39	25,42	0,7	0,3	-
Итого:	8,55	0	365,61	371,17	0	358,1	370,55	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,55																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2021	686,61	40687,46	52090,22	0	39747,07	51319,03	0
23.08.2021	695,16	41053,07	52461,39	0	40105,17	51689,58	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.08.2021 7:32:58