

#92882#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель Старый Город, ООО, УК
Адрес потребителя Полковника Ефремова 9, Калининград
Номер абонента 3918
Порядковый номер 4472
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123097
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2024	0,247	0	9,57	0	0	9,33	0	0	0	24	0	0	64,8	38,6	26,2	0,7	0,3	-
25.07.2024	0,231	0	9,33	0	0	9,09	0	0	0	24	0	0	64,6	39,1	25,55	0,7	0,3	-
26.07.2024	0,226	0	8,97	0	0	8,73	0	0	0	24	0	0	64,7	38,8	25,93	0,7	0,3	-
27.07.2024	0,231	0	9,17	0	0	8,93	0	0	0	24	0	0	64,7	38,9	25,86	0,7	0,3	-
28.07.2024	0,228	0	9,05	0	0	8,81	0	0	0	24	0	0	64,7	38,9	25,79	0,7	0,3	-
29.07.2024	0,24	0	9,31	0	0	9,07	0	0	0	24	0	0	64,7	38,6	26,08	0,7	0,3	-
30.07.2024	0,272	0	10,28	0	0	10,04	0	0	0	24	0	0	65	38,2	26,77	0,7	0,3	-
31.07.2024	0,251	0	9,65	0	0	9,41	0	0	0	24	0	0	64,9	38,4	26,5	0,7	0,3	-
01.08.2024	0,248	0	9,45	0	0	9,21	0	0	0	24	0	0	64,8	38,4	26,48	0,7	0,3	-
02.08.2024	0,273	0	10,29	0	0	10,05	0	0	0	24	0	0	65,4	38,5	26,87	0,7	0,3	-
03.08.2024	0,266	0	10,09	0	0	9,85	0	0	0	24	0	0	65,2	38,7	26,5	0,7	0,3	-
04.08.2024	0,255	0	9,67	0	0	9,43	0	0	0	24	0	0	65	38,2	26,81	0,7	0,3	-
05.08.2024	0,247	0	9,46	0	0	9,22	0	0	0	24	0	0	65	38	26,91	0,7	0,3	-
06.08.2024	0,264	0	9,87	0	0	9,63	0	0	0	24	0	0	65,2	38,1	27,13	0,7	0,3	-
07.08.2024	0,244	0	9,43	0	0	9,19	0	0	0	24	0	0	64,8	38,6	26,3	0,7	0,3	-
08.08.2024	0,27	0	10,14	0	0	9,9	0	0	0	24	0	0	65	38,1	26,86	0,7	0,3	-
09.08.2024	0,25	0	9,53	0	0	9,29	0	0	0	24	0	0	65	38,4	26,59	0,7	0,3	-
10.08.2024	0,258	0	9,94	0	0	9,7	0	0	0	24	0	0	64,8	38,2	26,55	0,7	0,3	-
11.08.2024	0,262	0	10,22	0	0	9,98	0	0	0	24	0	0	64,2	38,3	25,93	0,7	0,3	-
12.08.2024	0,264	0	10,09	0	0	9,85	0	0	0	24	0	0	64,9	38,4	26,5	0,7	0,3	-
13.08.2024	0,257	0	9,91	0	0	9,67	0	0	0	24	0	0	64,8	38	26,75	0,7	0,3	-
14.08.2024	0,264	0	9,89	0	0	9,65	0	0	0	24	0	0	65,1	38,2	26,97	0,7	0,3	-
15.08.2024	0,266	0	9,82	0	0	9,58	0	0	0	24	0	0	65	37,7	27,3	0,7	0,3	-
16.08.2024	0,255	0	9,81	0	0	9,57	0	0	0	24	0	0	64,6	38,1	26,54	0,7	0,3	-
17.08.2024	0,255	0	9,93	0	0	9,69	0	0	0	24	0	0	64,7	38,5	26,23	0,7	0,3	-
18.08.2024	0,26	0	9,94	0	0	9,72	0	0	0	24	0	0	65,2	38,5	26,69	0,7	0,3	-
19.08.2024	0,234	0	9,44	0	0	9,2	0	0	0	24	0	0	64,4	39	25,4	0,7	0,3	-
20.08.2024	0,246	0	9,54	0	0	9,3	0	0	0	24	0	0	64,8	38,4	26,33	0,7	0,3	-
21.08.2024	0,254	0	9,52	0	0	9,29	0	0	0	24	0	0	64,9	37,6	27,23	0,7	0,3	-
22.08.2024	0,265	0	9,98	0	0	9,74	0	0	0	24	0	0	65,2	38,2	26,96	0,7	0,3	-
23.08.2024	0,26	0	9,83	0	0	9,59	0	0	0	24	0	0	65,3	38,5	26,8	0,7	0,3	-
Итого:	7,843	0	301,12	0	0	293,71	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,843																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2024	356,136	17153,56	6602,9	0	16736,92	6511,62	0
23.08.2024	363,979	17454,68	6602,9	0	17030,63	6511,62	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.08.2024 13:15:27