

#145230#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Старый Город, ООО, УК
Полковника Ефремова 9, Калининград
3918
4472
ВКТ-7
00123097
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,267	0	10,11	0	0	9,88	0	0	0	24	0	0	65	38,1	26,85	0,7	0,3	-
25.07.2025	0,259	0	9,88	0	0	9,67	0	0	0	24	0	0	64,8	38	26,82	0,7	0,3	-
26.07.2025	0,255	0	9,87	0	0	9,64	0	0	0	24	0	0	64,8	38,5	26,32	0,7	0,3	-
27.07.2025	0,288	0	10,57	0	0	10,34	0	0	0	24	0	0	65	37,8	27,19	0,7	0,3	-
28.07.2025	0,274	0	10,19	0	0	9,98	0	0	0	24	0	0	65	38,2	26,83	0,7	0,3	-
29.07.2025	0,236	0	9,07	0	0	8,88	0	0	0	24	0	0	63,6	36	27,62	0,7	0,3	-
30.07.2025	0,19	0	8,7	0	0	8,52	0	0	0	24	0	0	59,5	37,4	22,08	0,7	0,3	-
31.07.2025	0,263	0	9,69	0	0	9,45	0	0	0	24	0	0	65,3	37,6	27,68	0,7	0,3	-
01.08.2025	0,262	0	9,65	0	0	9,43	0	0	0	24	0	0	65	37,8	27,3	0,7	0,3	-
02.08.2025	0,295	0	10,45	0	0	10,22	0	0	0	24	0	0	65,6	37,2	28,39	0,7	0,3	-
03.08.2025	0,285	0	10,41	0	0	10,18	0	0	0	24	0	0	65,3	37,6	27,63	0,7	0,3	-
04.08.2025	0,273	0	9,87	0	0	9,63	0	0	0	24	0	0	65,5	37,4	28,06	0,7	0,3	-
05.08.2025	0,298	0	10,47	0	0	10,22	0	0	0	24	0	0	65,8	36,9	28,92	0,7	0,3	-
06.08.2025	0,289	0	10,53	0	0	10,32	0	0	0	24	0	0	65,5	37,6	27,85	0,7	0,3	-
07.08.2025	0,278	0	10,46	0	0	10,22	0	0	0	24	0	0	64,7	37,5	27,17	0,7	0,3	-
08.08.2025	0,297	0	10,82	0	0	10,57	0	0	0	24	0	0	65,2	37,4	27,73	0,7	0,3	-
09.08.2025	0,253	0	9,75	0	0	9,51	0	0	0	24	0	0	64,6	38,1	26,5	0,7	0,3	-
10.08.2025	0,275	0	10,23	0	0	9,98	0	0	0	24	0	0	64,8	37,6	27,22	0,7	0,3	-
11.08.2025	0,278	0	10,22	0	0	9,98	0	0	0	24	0	0	64,9	37,4	27,46	0,7	0,3	-
12.08.2025	0,282	0	10,4	0	0	10,18	0	0	0	24	0	0	64,4	36,7	27,67	0,7	0,3	-
13.08.2025	0,265	0	9,85	0	0	9,63	0	0	0	24	0	0	64,5	37,4	27,11	0,7	0,3	-
14.08.2025	0,278	0	10,3	0	0	10,05	0	0	0	24	0	0	64,8	37,4	27,36	0,7	0,3	-
15.08.2025	0,269	0	10,2	0	0	9,96	0	0	0	24	0	0	64,5	37,8	26,7	0,7	0,3	-
16.08.2025	0,271	0	10,15	0	0	9,92	0	0	0	24	0	0	64,9	38,1	26,86	0,7	0,3	-
17.08.2025	0,281	0	10,48	0	0	10,26	0	0	0	24	0	0	64,9	37,9	27,01	0,7	0,3	-
18.08.2025	0,273	0	10,16	0	0	9,92	0	0	0	24	0	0	64,9	37,8	27,11	0,7	0,3	-
19.08.2025	0,286	0	10,47	0	0	10,23	0	0	0	24	0	0	64,9	37,4	27,55	0,7	0,3	-
20.08.2025	0,312	0	11,25	0	0	11,01	0	0	0	24	0	0	65,3	37,2	28,12	0,7	0,3	-
21.08.2025	0,304	0	10,87	0	0	10,64	0	0	0	24	0	0	65,1	37	28,17	0,7	0,3	-
22.08.2025	0,317	0	11,41	0	0	11,18	0	0	0	24	0	0	65,2	37	28,15	0,7	0,3	-
23.08.2025	0,295	0	10,76	0	0	10,53	0	0	0	24	0	0	64,8	37,1	27,66	0,7	0,3	-
Итого:	8,548	0	317,24	0	0	310,13	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,548																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2025	708,54	33483,45	6602,9	0	32677,88	6511,62	0
23.08.2025	717,088	33800,69	6602,9	0	32988,01	6511,62	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:50:56