

#13687#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Старый Город, ООО, УК
 Адрес потребителя Полковника Ефремова 9, Калининград
 Номер абонента 3918
 Порядковый номер 4472
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123097
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,304	0	12,29	12,43	0	12,05	12,42	0	0	24	0	0	64,2	39	25,14	0,7	0,3	-
25.08.2021	0,295	0	12,02	12,18	0	11,78	12,18	0	0	24	0	0	64,3	39,3	25	0,7	0,3	-
26.08.2021	0,3	0	12,25	12,4	0	12,01	12,38	0	0	24	0	0	64	39,2	24,82	0,7	0,3	-
27.08.2021	0,318	0	12,75	12,88	0	12,51	12,87	0	0	24	0	0	64,2	38,8	25,39	0,7	0,3	-
28.08.2021	0,304	0	11,75	11,9	0	11,51	11,9	0	0	24	0	0	64,1	37,7	26,4	0,7	0,3	-
29.08.2021	0,338	0	12,79	12,91	0	12,54	12,9	0	0	24	0	0	64	37,2	26,82	0,7	0,3	-
30.08.2021	0,316	0	12,57	12,75	0	12,33	12,74	0	0	24	0	0	64,3	39	25,37	0,7	0,3	-
31.08.2021	0,321	0	13,07	13,24	0	12,81	13,2	0	0	24	0	0	64,1	38,9	25,23	0,7	0,3	-
01.09.2021	0,317	0	12,68	12,86	0	12,43	12,85	0	0	24	0	0	64,4	38,8	25,52	0,7	0,3	-
02.09.2021	0,321	0	12,68	13,01	0	12,44	13	0	0	24	0	0	64,3	38,6	25,67	0,7	0,3	-
03.09.2021	0,301	0	12,39	12,57	0	12,15	12,56	0	0	24	0	0	64,3	39,3	24,93	0,7	0,3	-
04.09.2021	0,308	0	11,96	12,12	0	11,7	12,12	0	0	24	0	0	64,2	37,7	26,44	0,7	0,3	-
05.09.2021	0,341	0	12,65	12,8	0	12,4	12,8	0	0	24	0	0	64,2	36,9	27,31	0,7	0,3	-
06.09.2021	0,316	0	12,55	12,73	0	12,31	12,73	0	0	24	0	0	64,2	38,6	25,6	0,7	0,3	-
07.09.2021	0,322	0	12,59	12,72	0	12,35	12,71	0	0	24	0	0	64,6	38,6	25,99	0,7	0,3	-
08.09.2021	0,306	0	12,49	12,65	0	12,25	12,63	0	0	24	0	0	64	39,1	24,97	0,7	0,3	-
09.09.2021	0,293	0	12,12	12,29	0	11,87	12,27	0	0	24	0	0	63,9	39,3	24,63	0,7	0,3	-
10.09.2021	0,303	0	12,51	12,7	0	12,27	12,68	0	0	24	0	0	63,8	39,1	24,64	0,7	0,3	-
11.09.2021	0,298	0	11,58	11,82	0	11,34	11,82	0	0	24	0	0	64,1	37,7	26,36	0,7	0,3	-
12.09.2021	0,325	0	12,48	12,66	0	12,23	12,66	0	0	24	0	0	64	37,6	26,42	0,7	0,3	-
13.09.2021	0,31	0	12,64	12,85	0	12,4	12,84	0	0	24	0	0	64,1	39,1	25,07	0,7	0,3	-
14.09.2021	0,301	0	12,32	12,62	0	12,07	12,6	0	0	24	0	0	64,2	39,4	24,86	0,7	0,3	-
15.09.2021	0,324	0	13,16	13,43	0	12,89	13,38	0	0	24	0	0	64,2	39	25,14	0,7	0,3	-
16.09.2021	0,305	0	12,49	12,74	0	12,25	12,72	0	0	24	0	0	63,9	39,1	24,76	0,7	0,3	-
17.09.2021	0,305	0	12,77	13,01	0	12,53	12,99	0	0	24	0	0	63,9	39,5	24,38	0,7	0,3	-
18.09.2021	0,315	0	12,08	12,25	0	11,82	12,24	0	0	24	0	0	64,3	37,7	26,59	0,7	0,3	-
19.09.2021	0,337	0	13,51	13,68	0	13,25	13,65	0	0	24	0	0	63,5	38	25,5	0,7	0,3	-
20.09.2021	0,348	0	13,78	13,9	0	13,51	13,86	0	0	24	0	0	64,2	38,5	25,74	0,7	0,3	-
21.09.2021	0,338	0	12,98	13,05	0	12,74	13,04	0	0	24	0	0	64,8	38	26,72	0,7	0,3	-
22.09.2021	0,354	0	13,44	13,61	0	13,2	13,6	0	0	24	0	0	64,7	38	26,68	0,7	0,3	-
23.09.2021	0,358	0	13,73	13,96	0	13,48	13,93	0	0	24	0	0	64,4	37,7	26,63	0,7	0,3	-
Итого:	9,842	0	391,07	396,72	0	383,42	396,27	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,842																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2021	695,16	41053,07	52461,39	0	40105,17	51689,58	0
23.09.2021	705,002	41444,14	52858,11	0	40488,59	52085,85	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.09.2021 19:49:25