

#95222#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Старый Город, ООО, УК
Адрес потребителя Полковника Ефремова 9, Калининград
Номер абонента 3918
Порядковый номер 4472
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123097
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,275	0	10,28	0	0	10,04	0	0	0	24	0	0	65,5	38,2	27,3	0,7	0,3	-
25.08.2024	0,264	0	10,05	0	0	9,81	0	0	0	24	0	0	65,3	38,6	26,71	0,7	0,3	-
26.08.2024	0,267	0	10,16	0	0	9,92	0	0	0	24	0	0	65,5	38,6	26,94	0,7	0,3	-
27.08.2024	0,268	0	10,87	0	0	10,63	0	0	0	24	0	0	64	38,6	25,4	0,7	0,3	-
28.08.2024	0,281	0	10,3	0	0	10,06	0	0	0	24	0	0	65,4	37,7	27,67	0,7	0,3	-
29.08.2024	0,258	0	9,75	0	0	9,51	0	0	0	24	0	0	65,2	38,6	26,69	0,7	0,3	-
30.08.2024	0,246	0	9,06	0	0	8,82	0	0	0	24	0	0	65,7	38,2	27,52	0,7	0,3	-
31.08.2024	0,275	0	9,69	0	0	9,45	0	0	0	24	0	0	66,2	37,9	28,27	0,7	0,3	-
01.09.2024	0,308	0	10,6	0	0	10,35	0	0	0	24	0	0	66,6	37,5	29,12	0,7	0,3	-
02.09.2024	0,252	0	9,19	0	0	8,95	0	0	0	24	0	0	66,2	38	28,22	0,7	0,3	-
03.09.2024	0,265	0	9,6	0	0	9,37	0	0	0	24	0	0	66,4	38	28,4	0,7	0,3	-
04.09.2024	0,253	0	9,35	0	0	9,13	0	0	0	24	0	0	65,5	38,2	27,33	0,7	0,3	-
05.09.2024	0,236	0	8,59	0	0	8,37	0	0	0	24	0	0	66,2	38,2	27,96	0,7	0,3	-
06.09.2024	0,241	0	8,94	0	0	8,71	0	0	0	24	0	0	65,5	38,2	27,3	0,7	0,3	-
07.09.2024	0,268	0	9,98	0	0	9,74	0	0	0	24	0	0	65,6	38,2	27,33	0,7	0,3	-
08.09.2024	0,268	0	9,6	0	0	9,37	0	0	0	24	0	0	66,4	38	28,41	0,7	0,3	-
09.09.2024	0,241	0	8,9	0	0	8,68	0	0	0	24	0	0	65,6	38,1	27,42	0,7	0,3	-
10.09.2024	0,239	0	9,46	0	0	9,22	0	0	0	24	0	0	64,7	38,8	25,9	0,7	0,3	-
11.09.2024	0,255	0	9,43	0	0	9,21	0	0	0	24	0	0	65,8	38,3	27,48	0,7	0,3	-
12.09.2024	0,25	0	9,54	0	0	9,31	0	0	0	24	0	0	65,1	38,3	26,83	0,7	0,3	-
13.09.2024	0,261	0	9,88	0	0	9,64	0	0	0	24	0	0	64,6	37,8	26,82	0,7	0,3	-
14.09.2024	0,289	0	10,53	0	0	10,28	0	0	0	24	0	0	65,1	37,6	27,55	0,7	0,3	-
15.09.2024	0,28	0	10,29	0	0	10,05	0	0	0	24	0	0	65,1	37,6	27,55	0,7	0,3	-
16.09.2024	0,27	0	9,8	0	0	9,56	0	0	0	24	0	0	65,4	37,5	27,94	0,7	0,3	-
17.09.2024	0,286	0	9,53	0	0	9,29	0	0	0	24	0	0	67,2	37	30,28	0,7	0,3	-
18.09.2024	0,28	0	9,43	0	0	9,19	0	0	0	24	0	0	66,9	36,7	30,18	0,7	0,3	-
19.09.2024	0,263	0	9,02	0	0	8,79	0	0	0	24	0	0	66,8	37	29,78	0,7	0,3	-
20.09.2024	0,277	0	9,6	0	0	9,36	0	0	0	24	0	0	66,9	37,5	29,37	0,7	0,3	-
21.09.2024	0,286	0	9,56	0	0	9,34	0	0	0	24	0	0	66,8	36,7	30,16	0,7	0,3	-
22.09.2024	0,328	0	10,73	0	0	10,48	0	0	0	24	0	0	67,2	36,5	30,68	0,7	0,3	-
23.09.2024	0,292	0	9,9	0	0	9,66	0	0	0	24	0	0	66,6	36,8	29,8	0,7	0,3	-
Итого:	8,322	0	301,61	0	0	294,29	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,322																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2024	363,979	17454,68	6602,9	0	17030,63	6511,62	0
23.09.2024	372,301	17756,29	6602,9	0	17324,92	6511,62	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2024 7:48:19