

#148663#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Старый Город, ООО, УК
Полковника Ефремова 9, Калининград
3918
4472
ВКТ-7
00123097
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,342	0	12,78	0	0	12,52	0	0	0	24	0	0	64	37,1	26,82	0,7	0,3	-
25.08.2025	0,294	0	12,03	0	0	11,79	0	0	0	24	0	0	63,2	38,4	24,87	0,7	0,3	-
26.08.2025	0,333	0	12,18	0	0	11,91	0	0	0	24	0	0	64,7	37	27,68	0,7	0,3	-
27.08.2025	0,335	0	11,8	0	0	11,53	0	0	0	24	0	0	64,7	36,4	28,3	0,7	0,3	-
28.08.2025	0,275	0	10,09	0	0	9,85	0	0	0	22	2	1	64,6	37	27,53	0,7	0,3	-
29.08.2025	0,292	0	10,71	0	0	10,47	0	0	0	24	0	0	64,7	37,1	27,55	0,7	0,3	-
30.08.2025	0,305	0	11,21	0	0	10,96	0	0	0	24	0	0	64,7	37,5	27,23	0,7	0,3	-
31.08.2025	0,331	0	12,1	0	0	11,83	0	0	0	24	0	0	64,7	37,2	27,51	0,7	0,3	-
01.09.2025	0,292	0	10,76	0	0	10,52	0	0	0	24	0	0	64,6	37,4	27,23	0,7	0,3	-
02.09.2025	0,282	0	10,73	0	0	10,49	0	0	0	24	0	0	64,6	38,1	26,54	0,7	0,3	-
03.09.2025	0,239	0	11,1	0	0	10,85	0	0	0	24	0	0	64,6	42,5	22,04	0,7	0,3	-
04.09.2025	0,275	0	12,92	0	0	12,64	0	0	0	24	0	0	65,6	43,5	22,09	0,7	0,3	-
05.09.2025	0,296	0	11,95	0	0	11,69	0	0	0	24	0	0	65,4	39,9	25,47	0,7	0,3	-
06.09.2025	0,316	0	12,18	0	0	11,91	0	0	0	24	0	0	65,4	39,6	25,88	0,7	0,3	-
07.09.2025	0,355	0	13,2	0	0	12,92	0	0	0	24	0	0	65,8	38,9	26,82	0,7	0,3	-
08.09.2025	0,281	0	11,21	0	0	10,97	0	0	0	24	0	0	65,2	39,7	25,49	0,7	0,3	-
09.09.2025	0,299	0	11,75	0	0	11,51	0	0	0	24	0	0	65,1	39,6	25,51	0,7	0,3	-
10.09.2025	0,307	0	12,2	0	0	11,95	0	0	0	24	0	0	65,4	39,8	25,55	0,7	0,3	-
11.09.2025	0,296	0	11,92	0	0	11,68	0	0	0	24	0	0	65,1	40	25,15	0,7	0,3	-
12.09.2025	0,305	0	11,98	0	0	11,73	0	0	0	24	0	0	65,5	39,7	25,82	0,7	0,3	-
13.09.2025	0,315	0	12,37	0	0	12,11	0	0	0	24	0	0	65,4	39,6	25,77	0,7	0,3	-
14.09.2025	0,342	0	13,28	0	0	13,01	0	0	0	24	0	0	65,6	39,6	25,96	0,7	0,3	-
15.09.2025	0,337	0	12,98	0	0	12,72	0	0	0	24	0	0	65,7	39,5	26,16	0,7	0,3	-
16.09.2025	0,335	0	13,42	0	0	13,16	0	0	0	24	0	0	65,8	40,6	25,22	0,7	0,3	-
17.09.2025	0,345	0	14,69	0	0	14,4	0	0	0	24	0	0	66	42,3	23,74	0,7	0,3	-
18.09.2025	0,339	0	14,37	0	0	14,09	0	0	0	24	0	0	65,6	41,7	23,88	0,7	0,3	-
19.09.2025	0,33	0	13,97	0	0	13,72	0	0	0	24	0	0	65,8	41,9	23,92	0,7	0,3	-
20.09.2025	0,363	0	14,85	0	0	14,56	0	0	0	24	0	0	66,2	41,5	24,7	0,7	0,3	-
21.09.2025	0,34	0	14,09	0	0	13,82	0	0	0	24	0	0	65,8	41,4	24,39	0,7	0,3	-
22.09.2025	0,327	0	13,74	0	0	13,48	0	0	0	24	0	0	65,8	41,8	23,91	0,7	0,3	-
23.09.2025	0,155	0	13,85	0	0	13,58	0	0	0	24	0	0	67,6	47,9	19,68	0,7	0,3	-
Итого:	9,578	0	386,41	0	0	378,37	0	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,578																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2025	717,088	33800,69	6602,9	0	32988,01	6511,62	0
23.09.2025	726,666	34187,1	6602,9	0	33366,38	6511,62	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:38:56