

#13686#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Старый Город, ООО, УК
Адрес потребителя Полковника Ефремова 9, Калининград
Номер абонента 3918
Порядковый номер 4472
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123097
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,353	0	13,8	14,08	0	13,55	14,05	0	0	24	0	0	64,3	38,2	26,11	0,7	0,3	-
25.09.2021	0,34	0	16,37	16,71	0	16,05	16,63	0	0	24	0	0	65	43,8	21,2	0,7	0,3	-
26.09.2021	0,376	0	13,64	13,95	0	13,36	13,94	0	0	24	0	0	64,7	36,7	27,98	0,7	0,3	-
27.09.2021	0,358	0	13,69	13,99	0	13,43	13,97	0	0	24	0	0	64,2	37,7	26,49	0,7	0,3	-
28.09.2021	0,344	0	13,32	13,65	0	13,06	13,63	0	0	24	0	0	64,9	38,7	26,18	0,7	0,3	-
29.09.2021	0,353	0	13,3	13,58	0	13,05	13,57	0	0	24	0	0	64,7	37,6	27,06	0,7	0,3	-
30.09.2021	0,359	0	13,47	13,71	0	13,21	13,69	0	0	24	0	0	64,6	37,6	27,06	0,7	0,3	-
Итого:	2,483	0	97,59	99,67	0	95,71	99,48	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,483																	

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2021	705,002	41444,14	52858,11	0	40488,59	52085,85	0
30.09.2021	707,485	41541,73	52957,78	0	40584,3	52185,33	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:40:41