

#13700#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель Старый Город, ООО, УК
Адрес потребителя Полковника Ефремова 9, Калининград
Номер абонента 3918
Порядковый номер 4472
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123097
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,313	0	12,97	12,94	0	12,72	12,9	0	0	24	0	0	64,3	39,6	24,71	0,7	0,3	-
25.09.2022	0,337	0	13,46	13,4	0	13,19	13,38	0	0	24	0	0	64,7	39,1	25,59	0,7	0,3	-
26.09.2022	0,338	0	13,54	13,5	0	13,27	13,46	0	0	24	0	0	64,4	38,9	25,53	0,7	0,3	-
27.09.2022	0,31	0	12,09	12,02	0	11,85	12,02	0	0	24	0	0	64,2	37,9	26,39	0,7	0,3	-
28.09.2022	0,311	0	12,23	12,2	0	11,99	12,2	0	0	24	0	0	64	38,2	25,89	0,7	0,3	-
29.09.2022	0,345	0	13,74	13,66	0	13,48	13,63	0	0	24	0	0	64,5	38,9	25,62	0,7	0,3	-
30.09.2022	0,342	0	13,51	13,43	0	13,26	13,41	0	0	24	0	0	64,4	38,7	25,75	0,7	0,3	-
01.10.2022	0,326	0	13,04	12,99	0	12,79	12,96	0	0	24	0	0	64,5	39,1	25,36	0,7	0,3	-
02.10.2022	0,343	0	13,65	13,57	0	13,4	13,54	0	0	24	0	0	64,7	39	25,65	0,7	0,3	-
03.10.2022	0,351	0	13,73	13,65	0	13,47	13,63	0	0	24	0	0	64,6	38,8	25,79	0,7	0,3	-
04.10.2022	0,329	0	12,77	12,72	0	12,53	12,72	0	0	24	0	0	64,1	37,8	26,29	0,7	0,3	-
Итого:	3,645	0	144,73	144,08	0	141,95	143,85	0	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,645																	

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2022	1121,129	67768,49	78929,16	0	66188,48	77763,11	0
04.10.2022	1124,774	67913,22	79073,24	0	66330,43	77906,96	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:35:56