

#13580#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Северный пер. 3-9, Калининград
 Номер абонента 4088
 Порядковый номер 5420
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00091851
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,457	0	101,02	99,49	0	98,56	98,35	0	0	24	0	0	73,9	49	24,97	0,7	0,7	8,2
25.02.2021	2,33	0	101,68	100,3	0	99,29	99,17	0	0	24	0	0	72	48,5	23,49	0,7	0,7	10,7
26.02.2021	2,318	0	99,81	98,42	0	97,48	97,4	0	0	24	0	0	71,7	47,9	23,8	0,7	0,7	4,9
27.02.2021	2,386	0	99	97,56	0	96,68	96,59	0	0	24	0	0	72,4	47,8	24,65	0,7	0,7	3,2
28.02.2021	2,45	0	98,48	96,96	0	96,12	95,92	0	0	24	0	0	73,7	48,2	25,49	0,7	0,7	3
01.03.2021	2,52	0	97,99	96,49	0	95,57	95,46	0	0	24	0	0	74,8	48,4	26,4	0,7	0,7	2,5
02.03.2021	2,503	0	98,16	96,62	0	95,75	95,65	0	0	24	0	0	74,1	48	26,17	0,7	0,7	3,2
03.03.2021	2,665	0	99,07	97,38	0	96,46	96,23	0	0	24	0	0	77	49,3	27,66	0,7	0,7	1,3
04.03.2021	2,622	0	98	96,35	0	95,5	95,31	0	0	24	0	0	76,5	49	27,46	0,7	0,7	1,3
05.03.2021	2,794	0	98,31	96,51	0	95,66	95,31	0	0	24	0	0	79,2	50	29,21	0,7	0,7	-0,7
06.03.2021	2,772	0	98,74	96,95	0	96,1	95,76	0	0	24	0	0	78,6	49,8	28,84	0,7	0,7	1,4
07.03.2021	2,665	0	97,87	96,18	0	95,31	95,11	0	0	24	0	0	76,8	48,8	27,97	0,7	0,7	1,7
08.03.2021	2,765	0	97,25	95,48	0	94,62	94,35	0	0	24	0	0	78,7	49,4	29,23	0,7	0,7	0
09.03.2021	2,94	0	99,03	97,08	0	96,15	95,88	0	0	24	0	0	81,5	50,9	30,57	0,7	0,7	-1,7
10.03.2021	2,875	0	99,34	97,46	0	96,51	96,26	0	0	24	0	0	80,5	50,7	29,79	0,7	0,7	-0,7
11.03.2021	2,801	0	97,4	95,52	0	94,71	94,38	0	0	24	0	0	79,5	49,9	29,58	0,7	0,7	-0,8
12.03.2021	2,551	0	99,1	97,36	0	96,64	96,33	0	0	24	0	0	74,9	48,5	26,4	0,7	0,7	4,6
13.03.2021	2,378	0	98,18	96,76	0	95,88	95,8	0	0	24	0	0	72,2	47,3	24,85	0,7	0,7	4,9
14.03.2021	2,343	0	96,98	95,68	0	94,82	94,72	0	0	24	0	0	71,6	46,9	24,74	0,7	0,7	3,7
15.03.2021	2,367	0	96,88	95,68	0	94,69	94,72	0	0	24	0	0	72	47	25,05	0,7	0,7	3,2
16.03.2021	2,372	0	97,23	95,93	0	95	94,97	0	0	24	0	0	72,1	47,1	25	0,7	0,7	2,5
17.03.2021	2,419	0	96,29	94,94	0	93,99	93,98	0	0	24	0	0	72,9	47,2	25,76	0,7	0,7	1,6
18.03.2021	2,466	0	95,7	94,25	0	93,4	93,29	0	0	24	0	0	73,8	47,4	26,42	0,7	0,7	1
19.03.2021	2,642	0	95,72	94,09	0	93,26	93,1	0	0	24	0	0	76,8	48,5	28,37	0,7	0,7	-1,1
20.03.2021	2,774	0	96,99	95,24	0	94,35	94,12	0	0	24	0	0	78,8	49,3	29,42	0,7	0,7	-1,1
21.03.2021	2,667	0	97,92	96,25	0	95,36	95,15	0	0	24	0	0	77,1	49,1	28,02	0,7	0,7	1,8
22.03.2021	2,785	0	100,95	99,17	0	98,22	97,98	0	0	24	0	0	78,8	50,4	28,39	0,7	0,7	2,6
23.03.2021	2,59	0	102,07	100,46	0	99,47	99,32	0	0	24	0	0	75,8	49,8	26,07	0,7	0,7	-
Итого:	72,217	0	2755,16	2710,56	0	2685,55	2680,61	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,217																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2021	648,951	28452,91	28044,74	0	24240,27	24247,39	0
23.03.2021	721,168	31208,07	30755,3	0	26925,82	26928	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.03.2021 10:32:46