

#13582#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель: ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Северный пер. 3-9, Калининград
Номер абонента: 4088
Порядковый номер: 5420
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00091851
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2023 | 2,705 | 0 | 104,28 | 103,82 | 0 | 101,64 | 102,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 48,8 | 26,63 | 0,7 | 0,7 | 3,1 |
| 25.02.2023 | 2,696 | 0 | 102,54 | 102,04 | 0 | 99,92 | 100,88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,5 | 48,5 | 27,03 | 0,7 | 0,7 | 1,3 |
| 26.02.2023 | 2,842 | 0 | 102,58 | 102,01 | 0 | 99,91 | 100,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77,6 | 49,1 | 28,46 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
| 27.02.2023 | 2,906 | 0 | 103,26 | 102,65 | 0 | 100,45 | 101,45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,4 | 49,5 | 28,93 | 0,7 | 0,7 | -1,2 |
| 28.02.2023 | 2,9 | 0 | 104,43 | 103,84 | 0 | 101,63 | 102,64 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78 | 49,4 | 28,58 | 0,7 | 0,7 | -1,2 |
| 01.03.2023 | 2,679 | 0 | 104,1 | 103,76 | 0 | 101,55 | 102,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 47,7 | 26,38 | 0,7 | 0,7 | 3,1 |
| 02.03.2023 | 2,716 | 0 | 103,75 | 103,46 | 0 | 101,17 | 102,31 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 48 | 26,86 | 0,7 | 0,7 | 1,9 |
| 03.03.2023 | 2,635 | 0 | 103,95 | 103,67 | 0 | 101,42 | 102,56 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 47,6 | 26,02 | 0,7 | 0,7 | 3,6 |
| 04.03.2023 | 2,698 | 0 | 101,74 | 101,36 | 0 | 99,24 | 100,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 47,6 | 27,21 | 0,7 | 0,7 | 1,8 |
| 05.03.2023 | 2,823 | 0 | 102,07 | 101,6 | 0 | 99,43 | 100,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,8 | 48,4 | 28,41 | 0,7 | 0,7 | -0,5 |
| 06.03.2023 | 2,879 | 0 | 102,95 | 102,47 | 0 | 100,28 | 101,29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77,5 | 48,8 | 28,71 | 0,7 | 0,7 | -0,9 |
| 07.03.2023 | 2,932 | 0 | 103,03 | 102,49 | 0 | 100,23 | 101,29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,4 | 49,1 | 29,26 | 0,7 | 0,7 | -1,6 |
| 08.03.2023 | 2,865 | 0 | 101,27 | 100,8 | 0 | 98,65 | 99,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77 | 47,9 | 29,06 | 0,7 | 0,7 | -0,2 |
| 09.03.2023 | 2,998 | 0 | 103,08 | 102,57 | 0 | 100,22 | 101,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79,5 | 49,6 | 29,9 | 0,7 | 0,7 | -3,2 |
| 10.03.2023 | 3,066 | 0 | 102,57 | 102,05 | 0 | 99,76 | 100,89 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79,6 | 48,8 | 30,75 | 0,7 | 0,7 | -2,6 |
| 11.03.2023 | 2,992 | 0 | 101,98 | 101,5 | 0 | 99,24 | 100,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,5 | 48,3 | 30,18 | 0,7 | 0,7 | -1 |
| 12.03.2023 | 2,894 | 0 | 102,46 | 102,06 | 0 | 99,82 | 100,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,7 | 47,7 | 29,01 | 0,7 | 0,7 | -0,3 |
| 13.03.2023 | 2,815 | 0 | 103,17 | 102,87 | 0 | 100,62 | 101,85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75 | 47 | 28,01 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 14.03.2023 | 2,593 | 0 | 107,8 | 107,73 | 0 | 105,4 | 106,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 46,8 | 24,61 | 0,7 | 0,7 | 8,8 |
| 15.03.2023 | 2,544 | 0 | 103,38 | 103,29 | 0 | 100,99 | 102,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 46,5 | 25,21 | 0,7 | 0,7 | 4,4 |
| 16.03.2023 | 2,633 | 0 | 102,94 | 102,81 | 0 | 100,5 | 101,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 47,1 | 26,25 | 0,7 | 0,7 | 1,8 |
| 17.03.2023 | 2,628 | 0 | 103,89 | 103,63 | 0 | 101,41 | 102,54 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 47,2 | 25,96 | 0,7 | 0,7 | 2,2 |
| 18.03.2023 | 2,544 | 0 | 105,75 | 105,57 | 0 | 103,36 | 104,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 46,8 | 24,66 | 0,7 | 0,7 | 6,6 |
| 19.03.2023 | 2,53 | 0 | 108,43 | 108,31 | 0 | 105,98 | 107,14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 47,5 | 23,9 | 0,7 | 0,7 | 8,8 |
| 20.03.2023 | 2,487 | 0 | 106,85 | 106,78 | 0 | 104,44 | 105,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 47,5 | 23,83 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.03.2023 | 2,499 | 0 | 104,55 | 104,48 | 0 | 102,15 | 103,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 47 | 24,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.03.2023 | 2,431 | 0 | 101,91 | 101,85 | 0 | 99,61 | 100,76 | 0 | 0 | 23 | 1 | 1 | 71,5 | 47,1 | 24,44 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.03.2023 | 2,517 | 0 | 108,4 | 108,38 | 0 | 106 | 107,18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 47,6 | 23,76 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 76,447 | 0 | 2907,11 | 2897,85 | 0 | 2835,02 | 2866,11 | 0 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 76,447 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 671

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.02.2023 | 806,206 | 29994,08 | 29886,09 | 0 | 29245,27 | 29569,74 | 0 |
| 23.03.2023 | 882,653 | 32901,19 | 32783,94 | 0 | 32080,29 | 32435,85 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.03.2023 7:35:10