

#296941#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель БалтДомСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Северный пер. 3-9, Калининград
Номер абонента 5670
Порядковый номер 5420
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091851
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 19.03.2026 | 2,624 | 0 | 116,73 | 116,4 | 0 | 113,9 | 114,95 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 51,2 | 23,06 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.03.2026 | 2,597 | 0 | 117,77 | 117,42 | 0 | 114,97 | 116 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 51,2 | 22,6 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.03.2026 | 2,632 | 0 | 120,36 | 120 | 0 | 117,48 | 118,56 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 51,3 | 22,43 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.03.2026 | 2,64 | 0 | 121,3 | 120,92 | 0 | 118,38 | 119,44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 51,6 | 22,32 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.03.2026 | 2,604 | 0 | 122,82 | 122,5 | 0 | 119,86 | 120,96 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 52,1 | 21,75 | 0,7 | 0,7 | - |
| 24.03.2026 | 2,588 | 0 | 120,56 | 120,25 | 0 | 117,66 | 118,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74 | 52 | 22 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.03.2026 | 2,539 | 0 | 119,57 | 119,25 | 0 | 116,69 | 117,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 52,1 | 21,76 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.03.2026 | 2,594 | 0 | 118,75 | 118,38 | 0 | 115,87 | 116,94 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,1 | 51,7 | 22,4 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.03.2026 | 2,613 | 0 | 118,8 | 118,41 | 0 | 115,92 | 116,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 51,2 | 22,55 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.03.2026 | 2,641 | 0 | 121,61 | 121,23 | 0 | 118,69 | 119,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 51,6 | 22,28 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.03.2026 | 2,619 | 0 | 122,02 | 121,66 | 0 | 119,14 | 120,21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 51,6 | 22,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.03.2026 | 2,627 | 0 | 122,28 | 121,92 | 0 | 119,33 | 120,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 51,8 | 22,03 | 0,7 | 0,7 | - |
| 31.03.2026 | 2,625 | 0 | 121,65 | 121,3 | 0 | 118,76 | 119,85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 51,7 | 22,12 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.04.2026 | 2,62 | 0 | 119,64 | 119,24 | 0 | 116,77 | 117,8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 51,4 | 22,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.04.2026 | 2,556 | 0 | 114,76 | 114,24 | 0 | 112,01 | 112,86 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 50,5 | 22,84 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.04.2026 | 2,613 | 0 | 116,29 | 115,85 | 0 | 113,47 | 114,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 50,8 | 23,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.04.2026 | 2,615 | 0 | 118,72 | 118,3 | 0 | 115,84 | 116,86 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 51 | 22,58 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.04.2026 | 2,608 | 0 | 120,19 | 119,81 | 0 | 117,31 | 118,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 51,6 | 22,24 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.04.2026 | 2,591 | 0 | 119,13 | 118,82 | 0 | 116,25 | 117,38 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 51,2 | 22,27 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.04.2026 | 2,604 | 0 | 118 | 117,62 | 0 | 115,13 | 116,18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 51,2 | 22,64 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.04.2026 | 2,595 | 0 | 116,57 | 116,13 | 0 | 113,72 | 114,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 50,9 | 22,85 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.04.2026 | 2,647 | 0 | 117,31 | 116,82 | 0 | 114,42 | 115,38 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 51 | 23,14 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.04.2026 | 2,624 | 0 | 118,3 | 117,94 | 0 | 115,44 | 116,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 51,1 | 22,76 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.04.2026 | 2,617 | 0 | 119,99 | 119,61 | 0 | 117,11 | 118,17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74 | 51,6 | 22,37 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.04.2026 | 2,591 | 0 | 120,65 | 120,27 | 0 | 117,77 | 118,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 51,8 | 22 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.04.2026 | 2,601 | 0 | 121,14 | 120,78 | 0 | 118,26 | 119,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 52,2 | 22,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.04.2026 | 2,505 | 0 | 121,89 | 121,64 | 0 | 119,05 | 120,13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,9 | 51,8 | 21,05 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.04.2026 | 2,18 | 0 | 108,34 | 108,14 | 0 | 105,97 | 106,87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 49,5 | 20,59 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.04.2026 | 2,572 | 0 | 120,02 | 119,66 | 0 | 117,12 | 118,18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 51,6 | 21,98 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.04.2026 | 2,597 | 0 | 119,98 | 119,68 | 0 | 117,1 | 118,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 51,7 | 22,2 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.04.2026 | 2,564 | 0 | 121,46 | 121,24 | 0 | 118,57 | 119,71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 52,1 | 21,64 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 80,243 | 0 | 3696,6 | 3685,43 | 0 | 3607,96 | 3640,44 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 80,243 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 18.03.2026 | 604,712 | 25028,58 | 24911,91 | 0 | 24371,41 | 24595,27 | 0 |
| 18.04.2026 | 684,955 | 28725,18 | 28597,34 | 0 | 27979,37 | 28235,71 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 14:07:02