

#13577#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 25.04.2022

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Северный пер. 3-9, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 5420
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00091851
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2022 | 2,42 | 0 | 103,43 | 102,81 | 0 | 100,98 | 101,61 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 49,3 | 24 | 0,7 | 0,7 | 3,9 |
| 25.03.2022 | 2,421 | 0 | 103,06 | 102,43 | 0 | 100,64 | 101,23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 49,4 | 24,07 | 0,7 | 0,7 | 7 |
| 26.03.2022 | 2,397 | 0 | 102,89 | 102,29 | 0 | 100,49 | 101,09 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,1 | 49,3 | 23,86 | 0,7 | 0,7 | 6,2 |
| 27.03.2022 | 2,436 | 0 | 101,78 | 101,13 | 0 | 99,38 | 99,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 48,9 | 24,51 | 0,7 | 0,7 | 5,2 |
| 28.03.2022 | 2,424 | 0 | 103,17 | 102,56 | 0 | 100,77 | 101,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 49,2 | 24,05 | 0,7 | 0,7 | 7 |
| 29.03.2022 | 2,436 | 0 | 102,25 | 101,63 | 0 | 99,85 | 100,43 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 49,3 | 24,41 | 0,7 | 0,7 | 4 |
| 30.03.2022 | 2,514 | 0 | 98,63 | 98,12 | 0 | 96,18 | 96,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,2 | 49,1 | 26,14 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| 31.03.2022 | 2,652 | 0 | 99,14 | 98,46 | 0 | 96,53 | 97,29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77,4 | 49,8 | 27,5 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.04.2022 | 2,605 | 0 | 99,25 | 98,59 | 0 | 96,74 | 97,43 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,3 | 49,3 | 26,93 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.04.2022 | 2,568 | 0 | 99,24 | 98,63 | 0 | 96,78 | 97,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,4 | 48,9 | 26,5 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.04.2022 | 2,534 | 0 | 99,28 | 98,69 | 0 | 96,86 | 97,61 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 48,6 | 26,16 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.04.2022 | 2,493 | 0 | 98,92 | 98,38 | 0 | 96,49 | 97,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,3 | 48,4 | 25,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.04.2022 | 2,446 | 0 | 98,64 | 98,16 | 0 | 96,24 | 97,11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 48,2 | 25,45 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.04.2022 | 2,455 | 0 | 99,78 | 99,3 | 0 | 97,38 | 98,22 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 48,3 | 25,21 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.04.2022 | 2,424 | 0 | 104,38 | 104 | 0 | 101,92 | 102,8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 49,5 | 23,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.04.2022 | 2,403 | 0 | 102,22 | 101,85 | 0 | 99,82 | 100,65 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 49,2 | 24,07 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.04.2022 | 2,409 | 0 | 101,6 | 101,22 | 0 | 99,2 | 100,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 49 | 24,3 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.04.2022 | 2,426 | 0 | 101,69 | 101,27 | 0 | 99,29 | 100,07 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 49 | 24,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.04.2022 | 2,425 | 0 | 101,51 | 101,12 | 0 | 99,11 | 99,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 48,9 | 24,48 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.04.2022 | 2,415 | 0 | 101,38 | 100,99 | 0 | 98,97 | 99,87 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 48,8 | 24,42 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.04.2022 | 2,406 | 0 | 103,43 | 103,16 | 0 | 100,96 | 101,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 49,5 | 23,85 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.04.2022 | 2,394 | 0 | 105,39 | 105,34 | 0 | 102,86 | 104,14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 50,3 | 23,27 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.04.2022 | 2,388 | 0 | 103,25 | 103,11 | 0 | 100,84 | 101,91 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,3 | 49,6 | 23,69 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.04.2022 | 2,417 | 0 | 101,94 | 101,73 | 0 | 99,54 | 100,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 49 | 24,31 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.04.2022 | 2,422 | 0 | 102,39 | 102,18 | 0 | 99,96 | 100,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 49,2 | 24,27 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.04.2022 | 2,428 | 0 | 103,01 | 102,77 | 0 | 100,56 | 101,57 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 49,3 | 24,17 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.04.2022 | 2,432 | 0 | 104,48 | 104,27 | 0 | 102,05 | 103,07 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 49,6 | 23,82 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.04.2022 | 2,407 | 0 | 106,31 | 106,1 | 0 | 103,76 | 104,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 50,3 | 23,22 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.04.2022 | 2,374 | 0 | 107,99 | 107,81 | 0 | 105,36 | 106,52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 50,9 | 22,56 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.04.2022 | 2,348 | 0 | 107,52 | 107,38 | 0 | 104,89 | 106,11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 51,1 | 22,41 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.04.2022 | 2,345 | 0 | 106,22 | 106,05 | 0 | 103,61 | 104,85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 50,7 | 22,66 | 0,7 | 0,7 | - |
| 24.04.2022 | 2,355 | 0 | 106,51 | 106,32 | 0 | 103,88 | 105,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 50,8 | 22,66 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.04.2022 | 1,591 | 0 | 68,06 | 67,89 | 0 | 66,41 | 67,14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 49,4 | 24,01 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 79,61 | 0 | 3348,74 | 3335,74 | 0 | 3268,3 | 3297,32 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 79,61 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 792
Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.03.2022 | 337,893 | 12163,27 | 12077 | 0 | 11852,41 | 11952,18 | 0 |
| 25.04.2022 | 417,503 | 15512,01 | 15412,74 | 0 | 15120,71 | 15249,5 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.04.2022 10:09:46