

#75782#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Генерал-Лейтенанта Озерова, 32-38, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 5482
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123185
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2024	2,062	79,46	78,89	77,78	78,17	-0,39	24	0	0	70	43,5	26,53	0,7	0,7	-
25.02.2024	2,074	79,5	78,98	77,82	78,26	-0,44	24	0	0	70,2	43,5	26,68	0,7	0,7	-
26.02.2024	2,047	79,76	79,23	78,08	78,51	-0,43	24	0	0	69,9	43,7	26,21	0,7	0,7	-
27.02.2024	2,065	80,1	79,55	78,42	78,83	-0,41	24	0	0	70,1	43,8	26,35	0,7	0,7	-
28.02.2024	1,941	74,05	73,55	72,48	72,9	-0,42	24	0	0	69,8	42,9	26,83	0,7	0,7	-
29.02.2024	1,83	66,67	66,11	65,21	65,54	-0,33	24	0	0	69,6	41,5	28,09	0,7	0,7	-
01.03.2024	1,471	49,73	49,09	48,65	48,76	-0,11	24	0	0	68,8	38,5	30,28	0,7	0,7	-
02.03.2024	1,562	53,41	52,73	52,26	52,35	-0,09	24	0	0	68,9	38,9	29,92	0,7	0,7	-
03.03.2024	1,668	58,67	58,15	57,41	57,73	-0,32	24	0	0	69,2	40,1	29,08	0,7	0,7	-
04.03.2024	1,931	71,81	70,4	70,25	69,82	0,43	24	0	0	69,5	42	27,53	0,7	0,7	-
05.03.2024	2	75,27	73,82	73,62	73,2	0,42	24	0	0	69,4	42,3	27,18	0,7	0,7	-
06.03.2024	2,109	77,85	76,73	76,11	76,09	0,02	24	0	0	70,5	42,8	27,74	0,7	0,7	-
07.03.2024	2,266	80,81	80,21	78,88	79,45	-0,57	24	0	0	73,2	44,4	28,72	0,7	0,7	-
08.03.2024	2,274	81,36	80,83	79,42	80,03	-0,61	24	0	0	73,2	44,5	28,66	0,7	0,7	-
09.03.2024	2,365	81,89	81,12	79,88	80,36	-0,48	24	0	0	74,5	44,9	29,6	0,7	0,7	-
10.03.2024	2,32	82,44	81,73	80,44	80,96	-0,52	24	0	0	73,6	44,7	28,83	0,7	0,7	-
11.03.2024	2,169	80,54	79,48	78,71	78,76	-0,05	24	0	0	71,4	43,8	27,62	0,7	0,7	-
12.03.2024	2,04	75,61	74,45	73,9	73,83	0,07	24	0	0	70,2	42,5	27,65	0,7	0,7	-
13.03.2024	1,815	65,38	64,29	63,97	63,79	0,18	24	0	0	69,4	40,9	28,42	0,7	0,7	-
14.03.2024	1,498	51,5	50,56	50,38	50,23	0,15	24	0	0	68,4	38,7	29,74	0,7	0,7	-
15.03.2024	1,386	46,27	45,38	45,26	45,12	0,14	24	0	0	68	37,4	30,63	0,7	0,7	-
16.03.2024	1,473	50,08	49,13	48,99	48,78	0,21	24	0	0	68,6	38,5	30,07	0,7	0,7	-
17.03.2024	2,165	80,54	79,38	78,71	78,64	0,07	24	0	0	71,2	43,6	27,52	0,7	0,7	-
18.03.2024	2,137	75,82	74,65	74,05	73,97	0,08	24	0	0	72,7	43,8	28,92	0,7	0,7	-
19.03.2024	2,118	75,44	74,33	73,69	73,68	0,01	24	0	0	71,9	43,1	28,78	0,7	0,7	-
20.03.2024	1,887	66,5	65,44	65,01	64,93	0,08	24	0	0	71	41,9	29,03	0,7	0,7	-
21.03.2024	1,677	57,88	56,86	56,65	56,44	0,21	24	0	0	69,2	39,6	29,61	0,7	0,7	-
22.03.2024	1,676	58,99	58,01	57,66	57,61	0,05	24	0	0	69,2	40	29,13	0,7	0,7	-
23.03.2024	1,662	57,65	56,63	56,39	56,22	0,17	24	0	0	69,1	39,6	29,52	0,7	0,7	-
Итого:	55,688	2014,98	1989,71	1970,08	1972,96	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,688														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2024	1165,832	42549,69	41640,01	41538,96	41248,54
23.03.2024	1221,52	44564,67	43629,72	43509,04	43221,5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2024 8:08:39