

# #13636#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Генерал-Лейтенанта Озерова, 32-38, Калининград  
Номер абонента 4088  
Порядковый номер 5482  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123185  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	1,79	64,95	65,4	63,55	64,88	-1,33	24	0	0	69,4	41,2	28,18	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	1,505	52,77	53,33	51,63	52,97	-1,34	24	0	0	68,1	38,9	29,19	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	1,584	58,56	58,99	57,37	58,54	-1,17	24	0	0	68	40,3	27,68	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	1,436	51,9	52,39	50,81	52,01	-1,2	24	0	0	67,9	39,6	28,27	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	1,551	62,67	63,82	61,46	63,37	-1,91	24	0	0	65	39,7	25,31	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	1,403	49,18	50,2	48,18	49,87	-1,69	24	0	0	67,8	38,6	29,17	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	1,21	39,99	40,9	39,12	40,68	-1,56	24	0	0	67,4	36,4	31	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	1,221	41,05	41,85	40,23	41,62	-1,39	24	0	0	67,4	37	30,38	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	1,655	61,76	62,86	60,49	62,37	-1,88	24	0	0	67,8	40,4	27,4	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	1,885	75,12	76,4	73,54	75,74	-2,2	24	0	0	68,4	42,7	25,66	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	1,909	75,16	76,5	73,56	75,86	-2,3	24	0	0	68,4	42,4	26,01	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	1,868	75,49	76,79	73,9	76,12	-2,22	24	0	0	68,4	43,1	25,33	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	1,979	82,75	84,28	81,07	83,57	-2,5	24	0	0	67,2	42,8	24,43	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	2,021	79,81	81,38	78,11	80,64	-2,53	24	0	0	69,2	43,3	25,92	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	2,087	84,22	85,73	82,41	84,94	-2,53	24	0	0	69,2	43,8	25,35	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	1,883	72,51	73,86	70,95	73,22	-2,27	24	0	0	69,1	42,6	26,57	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	1,607	59,15	60,39	57,89	59,92	-2,03	24	0	0	68,3	40,4	27,86	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	1,57	56,43	57,58	55,28	57,17	-1,89	24	0	0	67,7	39,2	28,46	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	1,228	43,32	44,24	42,4	43,92	-1,52	24	0	0	68,2	39,2	28,98	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	1,399	50,18	51,48	49,14	51,14	-2	24	0	0	67	38,5	28,52	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	1,607	62,61	64,11	61,39	63,6	-2,21	24	0	0	66,6	40,4	26,25	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	1,686	68,59	70,26	67,2	69,71	-2,51	24	0	0	66,1	41	25,14	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	1,63	63,65	65,2	62,38	64,7	-2,32	24	0	0	66,6	40,4	26,17	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	1,529	57,27	58,71	56,12	58,31	-2,19	24	0	0	66	38,7	27,26	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	1,275	45,76	46,82	44,84	46,53	-1,69	24	0	0	66	37,5	28,49	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	0,905	31,27	31,99	30,66	31,82	-1,16	24	0	0	65,7	36,1	29,53	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	0,957	34	34,92	33,34	34,73	-1,39	24	0	0	65,3	36,5	28,74	0,7	0,7	11
20.04.2021	0,933	32,99	33,8	32,3	33,63	-1,33	24	0	0	65,3	36,4	28,9	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	1,249	45,45	46,42	44,56	46,13	-1,57	24	0	0	66	37,9	28,12	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	1,647	65,34	66,56	64,03	66,05	-2,02	24	0	0	66,2	40,5	25,77	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	1,773	72,82	74,13	71,38	73,54	-2,16	24	0	0	66,6	41,7	24,87	0,7	0,7	-
Итого:	47,982	1816,72	1851,29	1779,29	1837,3	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,982														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	145,504	4732,48	4754,4	4604,97	4705,78
23.04.2021	193,486	6549,2	6605,69	6384,26	6543,08

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2021 17:51:11