

#116687#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель БалтДомСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Партизанский пер. 2-8, Калининград
Номер абонента 5670
Порядковый номер 6981
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261228
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	3,008	0,096	142,85	139,42	139,38	137,55	1,83	24	0	0	74,2	53,3	20,86	0,6	0,4	-
25.01.2025	2,882	0,096	143,99	140,65	140,63	138,8	1,83	24	0	0	72,3	52,6	19,77	0,6	0,4	-
26.01.2025	2,826	0,097	144,95	141,62	141,59	139,74	1,85	24	0	0	71,8	52,6	19,23	0,6	0,4	-
27.01.2025	2,799	0,098	145,06	141,73	141,71	139,85	1,86	24	0	0	71,7	52,6	19,04	0,6	0,4	-
28.01.2025	2,821	0,102	148,07	144,69	144,68	142,77	1,91	24	0	0	72,1	53,3	18,75	0,6	0,4	-
29.01.2025	2,773	0,104	150,18	146,73	146,75	144,82	1,93	24	0	0	71,5	53,3	18,17	0,6	0,4	-
30.01.2025	2,552	0,094	142,61	139,43	139,67	137,76	1,91	24	0	0	67,8	50,2	17,59	0,6	0,4	-
31.01.2025	2,798	0,105	146,05	142,63	142,7	140,75	1,95	24	0	0	71,4	52,5	18,86	0,6	0,4	-
01.02.2025	2,939	0,107	144,61	141,1	141,19	139,2	1,99	24	0	0	73,1	53	20,05	0,6	0,4	-
02.02.2025	3,103	0,101	145,18	141,54	141,56	139,62	1,94	24	0	0	75,2	54	21,15	0,6	0,4	-
03.02.2025	3,194	0,102	144,77	141,07	141,06	139,09	1,97	24	0	0	76,5	54,7	21,84	0,6	0,4	-
04.02.2025	3,031	0,105	145,3	141,72	141,79	139,81	1,98	24	0	0	74	53,4	20,6	0,6	0,4	-
05.02.2025	3,058	0,102	145,02	141,43	141,45	139,51	1,94	24	0	0	74,3	53,5	20,85	0,6	0,4	-
06.02.2025	2,915	0,108	145,65	142,14	142,28	140,26	2,02	24	0	0	72,2	52,4	19,72	0,6	0,4	-
07.02.2025	3,129	0,104	144,25	140,59	140,63	138,67	1,96	24	0	0	75,2	53,7	21,45	0,6	0,4	-
08.02.2025	3,485	0,107	143,14	139,22	139,09	137,15	1,94	24	0	0	80,4	56,2	24,22	0,6	0,4	-
09.02.2025	3,594	0,114	143,24	139,28	139,05	137,16	1,89	24	0	0	82	56,9	25,03	0,6	0,4	-
10.02.2025	3,71	0,111	141,73	137,71	137,45	135,59	1,86	24	0	0	83,5	57,4	26,16	0,6	0,4	-
11.02.2025	3,741	0,107	140,82	136,83	136,53	134,72	1,81	24	0	0	83,8	57,2	26,57	0,6	0,4	-
12.02.2025	3,7	0,111	140,99	137,02	136,75	134,91	1,84	24	0	0	83,2	57	26,25	0,6	0,4	-
13.02.2025	3,64	0,105	142,22	138,32	138,04	136,23	1,81	24	0	0	82,4	56,8	25,59	0,6	0,4	-
14.02.2025	3,588	0,106	143,28	139,41	139,14	137,32	1,82	24	0	0	81,5	56,5	25	0,6	0,4	-
15.02.2025	3,628	0,114	143,98	140,07	139,83	137,91	1,92	24	0	0	81,9	56,8	25,1	0,6	0,4	-
16.02.2025	3,623	0,094	140,88	137,1	136,72	135,06	1,66	24	0	0	82,6	56,9	25,76	0,6	0,4	-
17.02.2025	1,562	0,064	63,3	61,04	61,57	60,17	1,4	24	0	1	78,8	54,7	24,11	0,6	0,4	-
18.02.2025	3,245	0,095	143,75	140,21	139,7	138,03	1,67	24	0	0	80,2	57,7	22,51	0,6	0,4	-
19.02.2025	3,48	0,124	139,83	135,75	135,94	133,79	2,15	24	0	0	80	55,3	24,68	0,6	0,4	-
20.02.2025	3,757	0,178	142,67	137,33	138,46	135,25	3,21	24	0	0	82,5	56,7	25,78	0,6	0,4	-
21.02.2025	3,639	0,17	142,86	137,63	138,78	135,69	3,09	24	0	0	80,9	56	24,94	0,6	0,4	-
22.02.2025	3,387	0,167	144,11	139,14	140,32	137,22	3,1	24	0	0	77,5	54,6	22,88	0,6	0,4	-
23.02.2025	3,276	0,163	143,14	138,36	139,47	136,44	3,03	24	0	0	76,1	53,8	22,3	0,6	0,4	-
Итого:	98,883	0	4378,48	4260,91	4263,91	4200,84	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	98,883															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	875,193	41860,44	40911,63	40845,48	40372,58
23.02.2025	974,076	46238,92	45172,54	45109,39	44573,42

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.02.2025 13:58:43