

# #13598#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Партизанский пер. 2-8, Калининград  
Номер абонента 4088  
Порядковый номер 6981  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261228  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,817	0,109	127,81	124,29	124,76	122,71	2,05	24	0	0	73,4	51,7	21,7	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	2,688	0,111	128,73	125,23	125,81	123,72	2,09	24	0	0	71,5	51	20,49	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	2,658	0,111	126,36	122,83	123,49	121,39	2,1	24	0	0	71,3	50,6	20,64	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	2,743	0,112	125,41	121,78	122,5	120,34	2,16	24	0	0	72	50,5	21,48	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	2,828	0,116	124,7	120,98	121,73	119,48	2,25	24	0	0	73,2	51	22,28	0,6	0,4	3
01.03.2021	2,921	0,117	124,14	120,33	121,11	118,87	2,24	24	0	0	74,3	51,2	23,14	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	2,902	0,121	124,31	120,47	121,31	119,03	2,28	24	0	0	73,7	50,7	22,95	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	3,07	0,113	125,36	121,6	122,13	120,01	2,12	24	0	0	76,5	52,3	24,21	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	3,001	0,097	124,05	120,56	120,87	119,06	1,81	24	0	0	76	52	24,04	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	3,191	0,095	124,39	120,93	121,03	119,29	1,74	24	0	0	78,7	53,1	25,57	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	3,148	0,09	124,89	121,54	121,58	119,91	1,67	24	0	0	78,1	52,9	25,15	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	3,012	0,084	123,8	120,59	120,64	119,07	1,57	24	0	0	76,3	52,1	24,26	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	3,14	0,084	123,07	119,77	119,76	118,21	1,55	24	0	0	78,2	52,7	25,49	0,6	0,4	0
09.03.2021	3,333	0,087	125,29	121,79	121,71	120,11	1,6	24	0	0	81	54,3	26,65	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	3,257	0,083	125,69	122,29	122,16	120,61	1,55	24	0	0	80	54	25,94	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	3,173	0,083	123,37	120,07	120	118,45	1,55	24	0	0	79	53,2	25,74	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	2,89	0,083	125,57	122,45	122,5	120,95	1,55	24	0	0	74,4	51,5	22,9	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	2,701	0,078	124,52	121,56	121,67	120,14	1,53	24	0	0	71,7	50,2	21,54	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	2,657	0,072	123,15	120,26	120,32	118,82	1,5	24	0	0	71,2	49,7	21,42	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	2,677	0,055	122,88	120,32	120,04	118,88	1,16	24	0	0	71,6	49,8	21,8	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	2,695	0,068	123,35	120,55	120,49	119,12	1,37	24	0	0	71,6	49,8	21,8	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	2,753	0,077	122,23	119,3	119,38	117,88	1,5	24	0	0	72,4	50	22,42	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	2,814	0,078	121,44	118,41	118,52	116,97	1,55	24	0	0	73,4	50,3	23,07	0,6	0,4	1
19.03.2021	3,012	0,085	121,43	118,21	118,3	116,74	1,56	24	0	0	76,4	51,6	24,74	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	3,146	0,085	122,96	119,63	119,62	118,05	1,57	24	0	0	78,2	52,7	25,59	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	3,036	0,085	124,09	120,85	120,87	119,3	1,57	24	0	0	76,6	52,2	24,42	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	3,173	0,089	127,91	124,52	124,49	122,85	1,64	24	0	0	78,4	53,6	24,75	0,6	0,4	2,6
23.03.2021	2,931	0,084	129,3	126,08	126,06	124,47	1,59	24	0	0	75,3	52,8	22,55	0,6	0,4	-
Итого:	82,367	0	3490,2	3397,19	3402,85	3354,43	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	82,367															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	908,072	38762,91	37782,38	37804,58	37313,28
23.03.2021	990,439	42253,11	41179,57	41207,43	40667,71

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
29.03.2021 13:48:48