

#13589#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2022 по 23.03.2022

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Партизанский пер. 2-8, Калининград
 Номер абонента 4088
 Порядковый номер 6981
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261228
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2022	2,831	0,085	122,05	118,94	119,08	117,5	1,58	24	0	0	73,8	50,8	23,08	0,6	0,4	4,7
25.02.2022	2,74	0,081	121,86	118,86	118,97	117,42	1,55	24	0	0	72,7	50,4	22,36	0,6	0,4	4,4
26.02.2022	2,793	0,082	121,17	118,18	118,28	116,74	1,54	24	0	0	73,5	50,6	22,93	0,6	0,4	2,9
27.02.2022	3,012	0,083	120,51	117,29	117,37	115,84	1,53	24	0	0	76,9	51,9	24,95	0,6	0,4	0,6
28.02.2022	3,061	0,086	122,79	119,5	119,52	117,94	1,58	24	0	0	77,6	52,8	24,89	0,6	0,4	0,5
01.03.2022	3,056	0,086	121,86	118,58	118,64	117,07	1,57	24	0	0	77,7	52,7	25,04	0,6	0,4	-1,2
02.03.2022	3,024	0,084	122,38	119,13	119,2	117,62	1,58	24	0	0	77,1	52,4	24,64	0,6	0,4	-0,1
03.03.2022	2,945	0,083	123,46	120,25	120,34	118,77	1,57	24	0	0	75,7	52	23,77	0,6	0,4	2,7
04.03.2022	2,934	0,082	122,74	119,56	119,65	118,12	1,53	24	0	0	75,5	51,7	23,83	0,6	0,4	2,1
05.03.2022	3,095	0,086	121,13	117,84	117,89	116,3	1,59	24	0	0	78,2	52,7	25,52	0,6	0,4	-2,2
06.03.2022	3,149	0,084	122,54	119,18	119,19	117,61	1,58	24	0	0	78,5	52,8	25,68	0,6	0,4	-1,1
07.03.2022	3,11	0,092	123,49	120,13	120,2	118,53	1,67	24	0	0	77,9	52,8	25,09	0,6	0,4	1,7
08.03.2022	2,993	0,091	124,78	121,51	121,64	119,95	1,69	24	0	0	76,1	52,2	23,84	0,6	0,4	2,8
09.03.2022	2,952	0,085	123,09	119,88	119,97	118,4	1,57	24	0	0	75,8	51,9	23,9	0,6	0,4	1,3
10.03.2022	2,999	0,084	119,82	116,58	116,68	115,12	1,56	24	0	0	76,8	51,8	24,98	0,6	0,4	-2,5
11.03.2022	3,153	0,087	122,87	119,46	119,51	117,89	1,62	24	0	0	78,8	53,1	25,64	0,6	0,4	-1,2
12.03.2022	3,033	0,088	123,47	120,18	120,26	118,64	1,62	24	0	0	77	52,5	24,48	0,6	0,4	-0,6
13.03.2022	2,921	0,087	123,93	120,72	120,82	119,2	1,62	24	0	0	75,3	51,9	23,46	0,6	0,4	0
14.03.2022	2,858	0,086	124,56	121,38	121,49	119,88	1,61	24	0	0	74,3	51,5	22,8	0,6	0,4	1,5
15.03.2022	2,808	0,09	124,83	121,68	121,84	120,18	1,66	24	0	0	73,6	51,3	22,33	0,6	0,4	1,8
16.03.2022	2,758	0,088	124,51	121,43	121,56	119,94	1,62	24	0	0	72,9	50,9	21,99	0,6	0,4	2,3
17.03.2022	2,777	0,092	125,82	122,66	122,84	121,16	1,68	24	0	0	73	51,2	21,89	0,6	0,4	3,3
18.03.2022	2,777	0,094	126,03	122,81	123,04	121,31	1,73	24	0	0	72,9	51,1	21,85	0,6	0,4	4,3
19.03.2022	2,8	0,089	126,51	123,3	123,51	121,81	1,7	24	0	0	73	51,1	21,93	0,6	0,4	2,6
20.03.2022	2,815	0,091	126,2	123	123,22	121,5	1,72	24	0	0	73,3	51,2	22,1	0,6	0,4	2,2
21.03.2022	2,787	0,092	127,25	124,07	124,24	122,53	1,71	24	0	0	72,9	51,2	21,69	0,6	0,4	3,3
22.03.2022	2,774	0,094	128,88	125,68	125,85	124,1	1,75	24	0	0	72,9	51,6	21,28	0,6	0,4	4,9
23.03.2022	2,758	0,091	129,84	126,68	126,77	125,08	1,69	24	0	0	72,9	51,8	21,03	0,6	0,4	-
Итого:	81,713	0	3468,37	3378,46	3381,57	3336,15	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	81,713															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2022	1489,508	64449,05	62812,52	62880,6	62041,94
23.03.2022	1571,221	67917,42	66190,98	66262,17	65378,09

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 28.03.2022 7:22:12