

#13600#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Партизанский пер. 2-8, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 6981
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261228
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	2,972	0,074	132,09	129,02	128,75	127,34	1,41	24	0	0	74,9	52,4	22,48	0,6	0,4	3,1
25.02.2023	2,962	0,071	129,89	126,93	126,65	125,28	1,37	24	0	0	75	52,2	22,81	0,6	0,4	1,3
26.02.2023	3,116	0,073	129,93	126,91	126,55	125,23	1,32	24	0	0	77,1	53	24,03	0,6	0,4	0,3
27.02.2023	3,174	0,068	130,85	127,81	127,35	126,13	1,22	24	0	0	77,9	53,5	24,36	0,6	0,4	-1,2
28.02.2023	3,15	0,067	132,05	129,06	128,53	127,34	1,19	24	0	0	77,6	53,6	23,96	0,6	0,4	-1,2
01.03.2023	2,884	0,069	131,98	129,26	128,82	127,58	1,24	24	0	0	73,6	51,8	21,85	0,6	0,4	3,1
02.03.2023	2,911	0,052	131,47	128,93	128,21	127,26	0,95	24	0	0	74,4	52,1	22,3	0,6	0,4	1,9
03.03.2023	2,818	0,059	131,63	129,13	128,51	127,45	1,06	24	0	0	73,1	51,6	21,49	0,6	0,4	3,6
04.03.2023	2,891	0,06	128,95	126,3	125,78	124,71	1,07	24	0	0	74,2	51,7	22,52	0,6	0,4	1,8
05.03.2023	3,031	0,065	129,35	126,56	126,05	124,88	1,17	24	0	0	76,3	52,8	23,54	0,6	0,4	-0,5
06.03.2023	3,094	0,067	130,5	127,63	127,13	125,95	1,18	24	0	0	77	53,2	23,82	0,6	0,4	-0,9
07.03.2023	3,139	0,063	130,6	127,69	127,11	126	1,11	24	0	0	77,9	53,7	24,19	0,6	0,4	-1,6
08.03.2023	3,058	0,064	128,44	125,64	125,13	123,99	1,14	24	0	0	76,5	52,6	23,91	0,6	0,4	-0,2
09.03.2023	3,228	0,059	130,7	127,79	127,11	126,08	1,03	24	0	0	79	54	24,91	0,6	0,4	-3,2
10.03.2023	3,193	0,036	129,66	127,28	126,14	125,55	0,59	24	0	0	79,1	54,1	25,03	0,6	0,4	-2,6
11.03.2023	3,148	0,047	129,08	126,49	125,66	124,81	0,85	24	0	0	78	53,4	24,65	0,6	0,4	-1
12.03.2023	3,048	0,055	129,85	127,18	126,53	125,5	1,03	24	0	0	76,2	52,6	23,65	0,6	0,4	-0,3
13.03.2023	2,948	0,06	130,78	128,13	127,54	126,47	1,07	24	0	0	74,5	51,9	22,65	0,6	0,4	0
14.03.2023	2,716	0,058	136,71	134,21	133,59	132,53	1,06	24	0	0	71	51,1	19,9	0,6	0,4	8,8
15.03.2023	2,703	0,053	131,13	128,75	128,17	127,22	0,95	24	0	0	71,2	50,5	20,7	0,6	0,4	4,4
16.03.2023	2,782	0,027	130,15	128,24	127,08	126,65	0,43	24	0	0	72,8	51,1	21,7	0,6	0,4	1,8
17.03.2023	2,767	0,018	130,92	129,26	127,87	127,64	0,23	24	0	0	72,7	51,2	21,51	0,6	0,4	2,2
18.03.2023	2,654	0,016	133,23	131,58	130,2	129,96	0,24	24	0	0	71	50,8	20,27	0,6	0,4	6,6
19.03.2023	2,647	0,032	136,83	134,9	133,75	133,24	0,51	24	0	0	71	51,4	19,56	0,6	0,4	8,8
20.03.2023	2,631	0,046	135,18	133,03	132,15	131,37	0,78	24	0	0	70,9	51,3	19,59	0,6	0,4	-
21.03.2023	2,66	0,056	132,4	130,03	129,45	128,44	1,01	24	0	0	71	50,8	20,13	0,6	0,4	-
22.03.2023	2,699	0,073	134,79	131,98	131,73	130,33	1,4	24	0	0	71	51,1	19,92	0,6	0,4	-
23.03.2023	2,66	0,071	137,36	134,65	134,24	132,97	1,27	24	0	0	70,9	51,6	19,32	0,6	0,4	-
Итого:	81,684	0	3686,5	3614,37	3595,78	3567,9	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	81,684															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	36,985	1676,4	1634,46	1636,54	1614,34
23.03.2023	118,669	5362,9	5248,83	5232,32	5182,24

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.03.2023 9:22:12