

#121302#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК

Партизанский пер. 2-8, Калининград

5670

6981

ВКТ-7

00261228

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	3,096	0,154	144,18	139,59	140,71	137,79	2,92	24	0	0	73,8	52,9	20,88	0,6	0,4	-
25.02.2025	2,992	0,143	142,51	138,16	139,17	136,45	2,72	24	0	0	72,4	51,9	20,47	0,6	0,4	-
26.02.2025	2,974	0,141	145,05	140,81	141,7	138,99	2,71	24	0	0	72	52,1	19,95	0,6	0,4	-
27.02.2025	2,951	0,134	146,16	142,08	142,8	140,24	2,56	24	0	0	71,8	52,2	19,69	0,6	0,4	-
28.02.2025	2,938	0,122	145,49	141,59	142,12	139,83	2,29	24	0	0	71,8	52	19,81	0,6	0,4	-
01.03.2025	3,067	0,117	145,07	141,21	141,56	139,34	2,22	24	0	0	73,6	52,8	20,83	0,6	0,4	-
02.03.2025	3,004	0,117	146,32	142,58	142,88	140,66	2,22	24	0	0	72,8	52,6	20,17	0,6	0,4	-
03.03.2025	2,951	0,112	147,28	143,62	143,88	141,75	2,13	24	0	0	72,2	52,5	19,71	0,6	0,4	-
04.03.2025	2,914	0,106	148,09	144,58	144,69	142,67	2,02	24	0	0	71,9	52,6	19,37	0,6	0,4	-
05.03.2025	2,883	0,102	149,36	145,94	145,93	144,02	1,91	24	0	0	71,9	52,9	19,03	0,6	0,4	-
06.03.2025	2,845	0,101	151,08	147,61	147,61	145,69	1,92	24	0	0	71,8	53,2	18,57	0,6	0,4	-
07.03.2025	2,824	0,099	151,75	148,35	148,28	146,39	1,89	24	0	0	71,7	53,3	18,37	0,6	0,4	-
08.03.2025	2,82	0,098	151,43	148,07	147,97	146,08	1,89	24	0	0	71,8	53,4	18,36	0,6	0,4	-
09.03.2025	2,834	0,095	151,74	148,4	148,26	146,41	1,85	24	0	0	71,9	53,5	18,41	0,6	0,4	-
10.03.2025	2,795	0,097	153,16	149,87	149,66	147,85	1,81	24	0	0	71,7	53,7	18	0,6	0,4	-
11.03.2025	2,822	0,096	149,58	146,32	146,22	144,4	1,82	24	0	0	71,5	52,8	18,62	0,6	0,4	-
12.03.2025	2,884	0,098	150,89	147,56	147,44	145,64	1,8	24	0	0	71,8	52,9	18,87	0,6	0,4	-
13.03.2025	2,96	0,093	148,21	144,89	144,67	142,97	1,7	24	0	0	72,9	53,2	19,79	0,6	0,4	-
14.03.2025	3,09	0,093	147,51	144,1	143,89	142,18	1,71	24	0	0	74,5	53,7	20,81	0,6	0,4	-
15.03.2025	3,185	0,089	147,99	144,54	144,23	142,57	1,66	24	0	0	75,7	54,3	21,4	0,6	0,4	-
16.03.2025	3,028	0,081	141,64	138,34	138,02	136,5	1,52	23	1	1	75,6	54,3	21,31	0,6	0,4	-
17.03.2025	3,222	0,084	146,59	143,14	142,81	141,21	1,6	24	0	0	76,4	54,5	21,91	0,6	0,4	-
18.03.2025	3,071	0,087	148,82	145,48	145,2	143,56	1,64	24	0	0	74	53,5	20,52	0,6	0,4	-
19.03.2025	2,936	0,09	147,94	144,71	144,49	142,8	1,69	24	0	0	72,4	52,7	19,68	0,6	0,4	-
20.03.2025	2,907	0,092	149,47	146,26	146,01	144,35	1,66	24	0	0	72,1	52,8	19,28	0,6	0,4	-
21.03.2025	2,88	0,088	150,43	147,24	146,96	145,32	1,64	24	0	0	72	53	18,98	0,6	0,4	-
22.03.2025	2,885	0,087	150,37	147,16	146,88	145,24	1,64	24	0	0	71,9	52,9	19,01	0,6	0,4	-
23.03.2025	2,859	0,089	150,74	147,56	147,29	145,64	1,65	24	0	0	71,7	53	18,77	0,6	0,4	-
Итого:	82,617	0	4148,85	4049,76	4051,33	3996,54	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	82,617															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	974,076	46238,92	45172,54	45109,39	44573,42
23.03.2025	1056,693	50387,77	49222,3	49160,72	48569,96

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 17:06:12