

# #296942#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 17.04.2026

Потребитель БалтДомСервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Партизанский пер. 2-8, Калининград  
Номер абонента 5670  
Порядковый номер 6981  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261228  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,98	0,058	147,38	144,76	143,82	142,78	1,04	24	0	0	74	53,8	20,3	0,6	0,4	-
20.03.2026	2,937	0,05	148,76	146,26	145,2	144,28	0,92	24	0	0	73,5	53,7	19,85	0,6	0,4	-
21.03.2026	2,965	0,054	151,91	149,3	148,28	147,31	0,97	24	0	0	73,5	53,9	19,61	0,6	0,4	-
22.03.2026	2,969	0,055	153,11	150,46	149,4	148,39	1,01	24	0	0	73,7	54,2	19,47	0,6	0,4	-
23.03.2026	2,93	0,06	155,02	152,37	151,3	150,21	1,09	24	0	0	73,6	54,7	18,93	0,6	0,4	-
24.03.2026	2,911	0,058	152,17	149,55	148,49	147,44	1,05	24	0	0	73,8	54,6	19,2	0,6	0,4	-
25.03.2026	2,847	0,062	150,86	148,31	147,26	146,18	1,08	24	0	0	73,6	54,8	18,88	0,6	0,4	-
26.03.2026	2,895	0,06	149,9	147,3	146,3	145,22	1,08	24	0	0	73,9	54,5	19,37	0,6	0,4	-
27.03.2026	2,911	0,055	150,01	147,42	146,4	145,41	0,99	24	0	0	73,6	54,1	19,48	0,6	0,4	-
28.03.2026	2,951	0,056	153,62	150,98	149,94	148,9	1,04	24	0	0	73,6	54,4	19,25	0,6	0,4	-
29.03.2026	2,927	0,058	154,04	151,44	150,36	149,33	1,03	24	0	0	73,4	54,4	19,06	0,6	0,4	-
30.03.2026	2,933	0,061	154,36	151,74	150,66	149,6	1,06	24	0	0	73,6	54,5	19,08	0,6	0,4	-
31.03.2026	2,935	0,059	153,57	150,93	149,87	148,81	1,06	24	0	0	73,6	54,4	19,16	0,6	0,4	-
01.04.2026	2,938	0,06	151,04	148,41	147,44	146,35	1,09	24	0	0	73,6	54,1	19,5	0,6	0,4	-
02.04.2026	2,866	0,055	144,85	142,3	141,41	140,43	0,98	24	0	0	73,1	53,2	19,86	0,6	0,4	-
03.04.2026	2,923	0,053	146,84	144,32	143,31	142,38	0,93	24	0	0	73,6	53,6	20,01	0,6	0,4	-
04.04.2026	2,92	0,052	149,84	147,24	146,24	145,29	0,95	24	0	0	73,4	53,8	19,58	0,6	0,4	-
05.04.2026	2,904	0,058	151,65	149,02	148,01	146,95	1,06	24	0	0	73,6	54,4	19,21	0,6	0,4	-
06.04.2026	2,861	0,057	150,43	147,86	146,83	145,83	1	24	0	0	73,3	54,2	19,09	0,6	0,4	-
07.04.2026	2,904	0,057	148,92	146,34	145,33	144,36	0,97	24	0	0	73,6	54,1	19,59	0,6	0,4	-
08.04.2026	2,927	0,056	147,14	144,52	143,59	142,6	0,99	24	0	0	73,5	53,5	20	0,6	0,4	-
09.04.2026	2,975	0,055	148,11	145,42	144,51	143,49	1,02	24	0	0	74	53,8	20,17	0,6	0,4	-
10.04.2026	2,953	0,054	149,41	146,78	145,83	144,82	1,01	24	0	0	73,7	53,8	19,82	0,6	0,4	-
11.04.2026	2,935	0,057	151,44	148,8	147,8	146,77	1,03	24	0	0	73,8	54,3	19,45	0,6	0,4	-
12.04.2026	2,904	0,064	152,23	149,58	148,6	147,48	1,12	24	0	0	73,6	54,5	19,1	0,6	0,4	-
13.04.2026	2,913	0,06	152,86	150,19	149,13	148,07	1,06	24	0	0	73,9	54,8	19,11	0,6	0,4	-
14.04.2026	2,809	0,054	153,86	151,33	150,25	149,22	1,03	24	0	0	72,6	54,3	18,29	0,6	0,4	-
15.04.2026	2,429	0,045	136,69	134,58	133,67	132,87	0,8	24	0	1	69,8	52	17,85	0,6	0,4	-
16.04.2026	2,89	0,055	151,5	148,93	147,86	146,91	0,95	24	0	0	73,4	54,2	19,17	0,6	0,4	-
17.04.2026	2,924	0,063	151,51	148,84	147,91	146,76	1,15	24	0	0	73,7	54,4	19,31	0,6	0,4	-
Итого:	87,066	0	4513,03	4435,28	4405	4374,44	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	87,066															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1668,191	78095,64	76319,98	76133,02	75279,56
17.04.2026	1758,12	82762,08	80906,04	80687,76	79802,66

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.04.2026 15:25:19