

#13597#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Партизанский пер. 2-8, Калининград
 Номер абонента 4088
 Порядковый номер 6981
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00261228
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	2,676	0,082	126,72	123,73	123,84	122,29	1,55	24	0	0	71,4	50,4	20,97	0,6	0,4	4,8
25.03.2021	2,637	0,084	128,72	125,71	125,83	124,23	1,6	24	0	0	70,8	50,4	20,3	0,6	0,4	6,9
26.03.2021	2,602	0,083	129,59	126,61	126,73	125,09	1,64	24	0	0	70,2	50,4	19,85	0,6	0,4	5,1
27.03.2021	2,534	0,081	126,32	123,44	123,54	122,01	1,53	24	0	0	70	50,2	19,87	0,6	0,4	8,7
28.03.2021	2,403	0,069	117,23	114,59	114,76	113,25	1,51	24	0	0	68,9	48,6	20,31	0,6	0,4	5,8
29.03.2021	2,55	0,079	123,23	120,39	120,48	118,95	1,53	24	0	0	70,5	49,9	20,53	0,6	0,4	7,8
30.03.2021	2,548	0,079	124,76	121,87	121,91	120,43	1,48	24	0	0	70,8	50,5	20,26	0,6	0,4	9,8
31.03.2021	2,499	0,079	125,19	122,33	122,39	120,89	1,5	24	0	0	70,3	50,6	19,78	0,6	0,4	8,7
01.04.2021	2,482	0,078	121,5	118,68	118,86	117,28	1,58	24	0	0	69,9	49,7	20,2	0,6	0,4	4,7
02.04.2021	2,537	0,07	119,36	116,53	116,74	115,21	1,53	24	0	0	70,1	49	21,07	0,6	0,4	3,8
03.04.2021	2,543	0,071	119,34	116,49	116,7	115,18	1,52	24	0	0	70	48,9	21,14	0,6	0,4	3,8
04.04.2021	2,543	0,071	119,8	116,95	117,17	115,61	1,56	24	0	0	70	48,9	21,03	0,6	0,4	4,2
05.04.2021	2,407	0,061	115,59	113	113,1	111,78	1,32	24	0	0	68,6	47,9	20,7	0,6	0,4	2,7
06.04.2021	2,536	0,037	115,66	113,5	113,06	112,23	0,83	24	0	0	70,9	48,9	22,06	0,6	0,4	2,6
07.04.2021	2,547	0,043	115,06	112,71	112,47	111,48	0,99	24	0	0	70,6	48,4	22,2	0,6	0,4	2,8
08.04.2021	2,598	0,058	118,2	115,55	115,52	114,26	1,26	24	0	0	70,9	48,9	21,95	0,6	0,4	4,3
09.04.2021	2,595	0,073	120,37	117,52	117,73	116,15	1,58	24	0	0	70,5	49,2	21,35	0,6	0,4	7,2
10.04.2021	2,566	0,078	121,16	118,2	118,52	116,81	1,71	24	0	0	70	49,1	20,92	0,6	0,4	4,9
11.04.2021	2,584	0,087	124	120,97	121,25	119,53	1,72	24	0	0	70,5	50	20,56	0,6	0,4	10,3
12.04.2021	2,471	0,084	124,15	121,2	121,45	119,79	1,66	24	0	0	69,7	50,1	19,65	0,6	0,4	7,7
13.04.2021	2,424	0,076	121,19	118,29	118,61	116,93	1,68	24	0	0	68,7	48,9	19,74	0,6	0,4	4,7
14.04.2021	2,392	0,076	119,46	116,6	117,04	115,37	1,67	24	0	0	67,8	48	19,72	0,6	0,4	4,1
15.04.2021	2,444	0,075	120,03	117,12	117,47	115,8	1,67	24	0	0	68,5	48,4	20,1	0,6	0,4	5,8
16.04.2021	2,425	0,077	121,52	118,63	118,94	117,28	1,66	24	0	0	68,1	48,4	19,69	0,6	0,4	5,6
17.04.2021	2,43	0,077	124,13	121,26	121,49	119,82	1,67	24	0	0	68,5	49,2	19,3	0,6	0,4	8,3
18.04.2021	2,37	0,079	126,48	123,65	123,84	122,21	1,63	24	0	0	68,3	49,8	18,47	0,6	0,4	10,4
19.04.2021	2,354	0,078	127,75	124,93	125,06	123,44	1,62	24	0	0	68,3	50,1	18,15	0,6	0,4	11
20.04.2021	2,33	0,08	129,81	127,05	127,11	125,57	1,54	24	0	0	67,9	50,2	17,71	0,6	0,4	9,9
21.04.2021	2,405	0,084	131,12	128,31	128,36	126,77	1,59	24	0	0	68,5	50,4	18,08	0,6	0,4	8,6
22.04.2021	2,384	0,073	125,01	122,28	122,41	120,87	1,54	24	0	0	68,2	49,4	18,82	0,6	0,4	4,6
23.04.2021	2,42	0,072	123,78	121,02	121,17	119,6	1,57	24	0	0	68,3	49	19,3	0,6	0,4	-
Итого:	77,236	0	3806,23	3719,11	3723,55	3676,11	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,236															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	990,439	42253,11	41179,57	41207,43	40667,71
23.04.2021	1067,675	46059,34	44898,68	44930,98	44343,82

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.04.2021 8:29:35