

#13595#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Партизанский пер. 2-8, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 6981
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261228
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	2,643	0,065	136,84	134,23	133,73	132,55	1,18	24	0	0	71	51,7	19,3	0,6	0,4	9,5
25.03.2023	2,637	0,062	136,33	133,78	133,21	132,1	1,11	24	0	0	70,9	51,6	19,34	0,6	0,4	7,8
26.03.2023	2,647	0,063	134,24	131,74	131,18	130,06	1,12	24	0	0	71	51,3	19,7	0,6	0,4	6
27.03.2023	2,846	0,063	130,22	127,55	127,05	125,9	1,15	24	0	0	73,9	52	21,89	0,6	0,4	2,1
28.03.2023	3,128	0,062	129,56	126,66	126,11	124,98	1,13	24	0	0	78,1	53,8	24,27	0,6	0,4	-1,5
29.03.2023	2,884	0,06	133,09	130,45	129,85	128,77	1,08	24	0	0	73,9	52,1	21,75	0,6	0,4	1,7
30.03.2023	2,72	0,059	138,55	136,01	135,43	134,33	1,1	24	0	0	71,1	51,4	19,63	0,6	0,4	7,1
31.03.2023	2,686	0,061	139,25	136,74	136,13	135,06	1,07	24	0	0	71	51,7	19,29	0,6	0,4	8,9
01.04.2023	2,736	0,062	135,69	133,12	132,56	131,44	1,12	24	0	0	71,5	51,3	20,19	0,6	0,4	5,2
02.04.2023	2,785	0,063	133,97	131,37	130,84	129,71	1,13	24	0	0	72,1	51,3	20,8	0,6	0,4	3,9
03.04.2023	2,838	0,06	127,61	124,96	124,42	123,35	1,07	23	1	1	74,7	52,3	22,34	0,6	0,4	1,7
04.04.2023	2,948	0,055	132,65	130,1	129,39	128,42	0,97	24	0	0	74,6	52,2	22,37	0,6	0,4	-0,1
05.04.2023	2,885	0,047	132,64	130,24	129,46	128,62	0,84	24	0	0	73,8	51,8	21,94	0,6	0,4	1
06.04.2023	2,805	0,055	133,14	130,69	130,03	129,07	0,96	24	0	0	72,2	51	21,17	0,6	0,4	2,3
07.04.2023	2,726	0,061	138,88	136,38	135,76	134,67	1,09	24	0	0	71,1	51,4	19,65	0,6	0,4	9,6
08.04.2023	2,66	0,06	140,82	138,33	137,7	136,62	1,08	24	0	0	70,7	51,8	18,9	0,6	0,4	10,3
09.04.2023	2,665	0,059	139,8	137,32	136,64	135,59	1,05	24	0	0	70,9	51,8	19,09	0,6	0,4	8,2
10.04.2023	2,661	0,061	139,95	137,42	136,82	135,7	1,12	24	0	0	70,8	51,8	18,98	0,6	0,4	7,9
11.04.2023	2,65	0,064	142,51	139,99	139,3	138,17	1,13	24	0	0	71	52,4	18,57	0,6	0,4	10
12.04.2023	2,63	0,067	144,17	141,63	140,97	139,75	1,22	24	0	0	70,8	52,6	18,17	0,6	0,4	11,3
13.04.2023	2,643	0,069	143,65	141,13	140,46	139,23	1,23	24	0	0	70,9	52,6	18,32	0,6	0,4	9,5
14.04.2023	2,638	0,068	143,64	141,1	140,46	139,21	1,25	24	0	0	70,8	52,5	18,28	0,6	0,4	11
15.04.2023	2,652	0,064	143,14	140,64	139,96	138,79	1,17	24	0	0	70,9	52,4	18,48	0,6	0,4	10,4
16.04.2023	2,634	0,057	138,1	135,65	135,01	133,99	1,02	24	0	0	70,8	51,7	19,1	0,6	0,4	6,1
17.04.2023	2,672	0,059	139,09	136,58	135,97	134,9	1,07	24	0	0	71	51,8	19,2	0,6	0,4	7,2
18.04.2023	2,655	0,059	141,92	139,43	138,74	137,68	1,06	24	0	0	70,8	52,1	18,71	0,6	0,4	9,5
19.04.2023	2,601	0,058	134,37	131,96	131,35	130,3	1,05	24	0	0	70,9	51,5	19,37	0,6	0,4	-
20.04.2023	1,257	0,025	64,19	63,06	62,76	62,31	0,45	24	0	1	70,2	50,6	19,67	0,6	0,4	-
Итого:	74,932	0	3768,01	3698,26	3681,29	3651,27	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	74,932															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	118,669	5362,9	5248,83	5232,32	5182,24
20.04.2023	193,601	9130,91	8947,09	8913,61	8833,51

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2023 15:59:41