

#126419#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 16.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК
Партизанский пер. 2-8, Калининград
5670
6981
ВКТ-7
00261228
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,866	0,09	148,75	145,56	145,31	143,64	1,67	24	0	0	72	52,9	19,1	0,6	0,4	-
25.03.2025	2,859	0,087	149,18	145,99	145,71	144,1	1,61	24	0	0	72	53	19	0,6	0,4	-
26.03.2025	2,851	0,091	149,35	146,16	145,94	144,24	1,7	24	0	0	71,9	53	18,88	0,6	0,4	-
27.03.2025	2,861	0,094	150,18	146,95	146,73	145,03	1,7	24	0	0	71,9	53	18,86	0,6	0,4	-
28.03.2025	2,836	0,09	152,89	149,66	149,34	147,67	1,67	24	0	0	71,9	53,5	18,36	0,6	0,4	-
29.03.2025	2,782	0,086	152,19	149,12	148,69	147,11	1,58	24	0	0	71,8	53,7	18,1	0,6	0,4	-
30.03.2025	2,789	0,086	150,67	147,56	147,25	145,64	1,61	24	0	0	71,7	53,4	18,35	0,6	0,4	-
31.03.2025	2,832	0,095	149,51	146,26	146,11	144,34	1,77	24	0	0	71,8	53,2	18,69	0,6	0,4	-
01.04.2025	2,857	0,088	145,92	142,71	142,5	140,86	1,64	24	0	0	72,3	52,9	19,41	0,6	0,4	-
02.04.2025	2,805	0,091	143,92	140,71	140,58	138,85	1,73	24	0	0	72,1	52,8	19,28	0,6	0,4	-
03.04.2025	2,78	0,095	146,42	143,18	143,01	141,26	1,75	24	0	0	72,2	53,4	18,76	0,6	0,4	-
04.04.2025	2,818	0,097	145,33	142,03	141,96	140,13	1,83	24	0	0	72,4	53,3	19,12	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,902	0,098	141,43	138,08	138,04	136,22	1,82	24	0	0	73,3	53	20,31	0,6	0,4	-
06.04.2025	3,069	0,098	140,5	137	136,95	135,11	1,84	24	0	0	75,5	53,9	21,64	0,6	0,4	-
07.04.2025	3,004	0,101	141,95	138,45	138,49	136,56	1,93	24	0	0	74,2	53,3	20,92	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,906	0,1	141,77	138,34	138,42	136,56	1,86	24	0	0	72,8	52,5	20,25	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,885	0,1	141,84	138,39	138,48	136,63	1,85	24	0	0	72,6	52,6	20,09	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,914	0,101	140,67	137,18	137,3	135,44	1,86	24	0	0	73	52,6	20,49	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,883	0,105	143,57	140,08	140,21	138,25	1,96	24	0	0	72,5	52,7	19,8	0,6	0,4	-
12.04.2025	2,872	0,105	145,92	142,42	142,53	140,53	2	24	0	0	72,5	53,1	19,37	0,6	0,4	-
13.04.2025	2,806	0,104	149,2	145,72	145,73	143,74	1,99	24	0	0	72,3	53,8	18,49	0,6	0,4	-
14.04.2025	2,715	0,102	147,53	144,11	144,14	142,18	1,96	24	0	0	72	54	18,07	0,6	0,4	-
15.04.2025	2,062	0,08	114,23	111,61	111,64	110,12	1,52	24	0	1	71	53,3	17,71	0,6	0,4	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,9	25	-2,05	0,6	0,4	-
Итого:	64,954	0	3332,92	3257,27	3255,06	3214,21	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,954															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

576

576

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	1056,693	50387,77	49222,3	49160,72	48569,96
16.04.2025	1121,647	53720,69	52479,57	52415,78	51784,17

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 12:04:12