

#13591#

Отчёт по теплопотреблению за период с 01.10.2021 по 23.10.2021

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Партизанский пер. 2-8, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 6981
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261228
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
02.10.2021	2,675	0,125	134,58	130,9	131,73	129,32	2,41	24	0	0	69,1	49,7	19,39	0,6	0,4	-
03.10.2021	2,583	0,12	134,55	130,96	131,67	129,38	2,29	24	0	0	69,1	50,4	18,72	0,6	0,4	-
04.10.2021	2,527	0,117	131,34	127,74	128,46	126,24	2,22	24	0	0	69,4	50,6	18,78	0,6	0,4	-
05.10.2021	2,482	0,122	133,56	129,9	130,71	128,34	2,37	24	0	0	68,8	50,7	18,05	0,6	0,4	-
06.10.2021	2,446	0,12	131,98	128,29	129,17	126,85	2,32	24	0	0	68,3	50,3	18,01	0,6	0,4	-
07.10.2021	2,509	0,125	130,8	126,97	127,97	125,53	2,44	24	0	0	68,9	50,3	18,63	0,6	0,4	-
08.10.2021	2,518	0,118	128,03	124,26	125,33	122,82	2,51	24	0	0	68,5	49,4	19,08	0,6	0,4	-
09.10.2021	2,626	0,127	129,91	126,07	127,07	124,6	2,47	24	0	0	70	50,3	19,67	0,6	0,4	-
10.10.2021	2,573	0,114	129,38	125,75	126,55	124,31	2,24	24	0	0	69,5	50,1	19,42	0,6	0,4	-
11.10.2021	2,557	0,105	127,44	123,97	124,72	122,53	2,19	24	0	0	69,3	49,7	19,6	0,6	0,4	-
12.10.2021	2,504	0,092	125,49	122,35	122,85	120,91	1,94	24	0	0	68,9	49,3	19,59	0,6	0,4	-
13.10.2021	2,496	0,082	125,14	122,15	122,49	120,71	1,78	24	0	0	68,9	49,3	19,65	0,6	0,4	-
14.10.2021	2,534	0,074	124,68	121,76	121,98	120,32	1,66	24	0	0	69,5	49,4	20,07	0,6	0,4	-
15.10.2021	2,481	0,074	126,86	124,06	124,2	122,62	1,58	24	0	0	69,1	49,8	19,32	0,6	0,4	-
16.10.2021	2,468	0,073	126,75	123,99	124,11	122,55	1,56	24	0	0	68,9	49,7	19,24	0,6	0,4	-
17.10.2021	2,468	0,072	127,82	125,1	125,16	123,66	1,5	24	0	0	68,7	49,6	19,09	0,6	0,4	-
18.10.2021	2,491	0,07	127,58	124,8	124,85	123,36	1,49	24	0	0	68,9	49,6	19,33	0,6	0,4	-
19.10.2021	2,495	0,071	124,13	121,38	121,49	119,96	1,53	24	0	0	69,1	49,2	19,91	0,6	0,4	-
20.10.2021	2,45	0,072	129,03	126,27	126,24	124,83	1,41	24	0	0	69	50,2	18,81	0,6	0,4	-
21.10.2021	2,379	0,067	128,25	125,75	125,5	124,25	1,25	24	0	0	69	50,6	18,43	0,6	0,4	-
22.10.2021	2,374	0,036	123,36	121,37	120,72	119,93	0,79	24	0	0	68,9	49,6	19,31	0,6	0,4	-
23.10.2021	2,376	0,048	121,65	119,35	119,06	118	1,06	24	0	0	68,2	48,7	19,48	0,6	0,4	-
Итого:	55,012	0	2822,31	2753,14	2762,03	2721,02	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,012															

Общее время работы системы, ч 528

Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
01.10.2021	1084,318	46900,21	45724,53	45754,21	45160,53
23.10.2021	1139,33	49722,52	48477,67	48516,24	47881,55

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2021 18:13:17