

#13602#

Отчёт по теплопотреблению за период с 04.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Партизанский пер. 2-8, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 6981
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261228
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
05.10.2022	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	16,1	16,9	-0,79	0,6	0,4	-
06.10.2022	1,851	0,12	85,78	82	83,96	81,1	2,86	24	0	1	68,6	48,2	20,38	0,6	0,4	-
07.10.2022	2,592	0,105	128,83	125,17	126,01	123,74	2,27	24	0	0	69,1	49,5	19,66	0,6	0,4	-
08.10.2022	2,498	0,077	128,04	125,18	125,32	123,74	1,58	24	0	0	69,1	49,8	19,28	0,6	0,4	-
09.10.2022	2,466	0,07	127,53	124,9	124,8	123,46	1,34	24	0	0	69,2	50	19,21	0,6	0,4	-
10.10.2022	2,459	0,069	125,96	123,31	123,27	121,87	1,4	24	0	0	69,1	49,7	19,36	0,6	0,4	-
11.10.2022	2,451	0,081	126,18	123,39	123,54	121,95	1,59	24	0	0	69,1	50	19,16	0,6	0,4	-
12.10.2022	2,435	0,053	130,17	127,81	127,39	126,32	1,07	24	0	0	69	50,3	18,66	0,6	0,4	-
13.10.2022	2,45	0,056	130,18	127,81	127,3	126,33	0,97	24	0	0	69,4	50,5	18,84	0,6	0,4	-
14.10.2022	2,46	0,071	130,82	128,2	127,98	126,65	1,33	24	0	0	69,2	50,6	18,67	0,6	0,4	-
15.10.2022	2,363	0,073	131,04	128,46	128,3	126,89	1,41	24	0	0	67,8	50	17,84	0,6	0,4	-
16.10.2022	2,409	0,074	132,98	130,39	130,1	128,71	1,39	24	0	0	68,9	51	17,96	0,6	0,4	-
17.10.2022	2,388	0,066	131,11	128,61	128,26	127,03	1,23	24	0	0	69	50,9	18,09	0,6	0,4	-
18.10.2022	2,347	0,069	130,35	127,89	127,58	126,33	1,25	24	0	0	68,8	50,9	17,89	0,6	0,4	-
19.10.2022	2,41	0,063	126,86	124,38	124,18	122,94	1,24	24	0	0	69,1	50,2	18,88	0,6	0,4	-
20.10.2022	2,422	0,058	125,73	123,25	123,09	121,81	1,28	24	0	0	68,8	49,7	19,14	0,6	0,4	-
21.10.2022	2,464	0,059	123,72	121,23	121,08	119,81	1,27	24	0	0	69	49,3	19,79	0,6	0,4	-
22.10.2022	2,476	0,057	127,29	124,8	124,55	123,36	1,19	24	0	0	69,1	49,8	19,36	0,6	0,4	-
23.10.2022	2,437	0,065	128,87	126,37	126,09	124,93	1,16	24	0	0	69,2	50,3	18,85	0,6	0,4	-
Итого:	43,378	0	2271,44	2223,15	2222,8	2196,97	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,378															

Общее время работы системы, ч 456

Период нормальной работы системы, ч 456

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
04.10.2022	1661,051	72098,61	70278,17	70343,39	69413,66
23.10.2022	1704,429	74370,05	72501,32	72566,19	71610,63

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2022 16:04:34