

# #112590#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель БалтДомСервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Партизанский пер. 2-8, Калининград  
Номер абонента 5670  
Порядковый номер 6981  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00261228  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	3,062	0,098	144,54	141,03	140,96	139,11	1,85	24	0	0	75	54	20,99	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	3,022	0,099	144,39	140,93	140,86	139,01	1,85	24	0	0	74,4	53,7	20,69	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	2,827	0,098	142,62	139,3	139,36	137,54	1,82	24	0	0	71,7	52,1	19,57	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	2,832	0,097	144,67	141,32	141,33	139,46	1,87	24	0	0	71,6	52,3	19,33	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	2,825	0,099	143,7	140,35	140,41	138,57	1,84	24	0	0	71,4	52	19,4	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	2,814	0,1	142,87	139,48	139,62	137,73	1,89	24	0	0	71,5	52,1	19,42	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	2,813	0,097	142,77	139,37	139,47	137,64	1,83	24	0	0	71,5	52,1	19,45	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	2,823	0,101	143,65	140,26	140,34	138,43	1,91	24	0	0	71,6	52,3	19,38	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	2,811	0,099	142,9	139,52	139,63	137,78	1,85	24	0	0	71,5	52,1	19,42	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	2,934	0,101	142,47	138,99	139,06	137,15	1,91	24	0	0	73,4	53	20,37	0,6	0,4	4
03.01.2025	3,239	0,096	142,37	138,69	138,53	136,77	1,76	24	0	0	78	55,4	22,63	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	3,34	0,095	141,92	138,24	138	136,26	1,74	24	0	0	79,5	56	23,47	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	3,408	0,1	142,34	138,66	138,36	136,61	1,75	24	0	0	80,2	56,3	23,87	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	3,29	0,097	142,22	138,65	138,37	136,65	1,72	24	0	0	78,7	55,6	23,07	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	2,818	0,087	143,91	140,65	140,57	138,9	1,67	24	0	0	71,6	52,2	19,4	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	2,952	0,096	141,99	138,64	138,58	136,79	1,79	24	0	0	73,5	52,9	20,59	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	3,11	0,096	142,58	139,09	138,99	137,17	1,82	24	0	0	75,6	54	21,64	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	3,063	0,088	144,3	141,02	140,7	139,09	1,61	24	0	0	75,1	53,9	21,13	0,6	0,4	-
11.01.2025	3,193	0,09	142,83	139,35	139,11	137,42	1,69	24	0	0	77,1	54,9	22,23	0,6	0,4	-
12.01.2025	3,249	0,094	143,34	139,74	139,56	137,82	1,74	24	0	0	77,6	55	22,56	0,6	0,4	-
13.01.2025	3,323	0,095	143,22	139,49	139,34	137,53	1,81	24	0	0	78,3	55,2	23,09	0,6	0,4	-
14.01.2025	3,228	0,1	142,49	138,82	138,78	136,9	1,88	24	0	0	77,1	54,6	22,5	0,6	0,4	-
15.01.2025	2,905	0,1	143,65	140,19	140,31	138,43	1,88	24	0	0	72,3	52,3	19,98	0,6	0,4	-
16.01.2025	2,892	0,099	142,38	138,96	139,04	137,22	1,82	24	0	0	72,2	52,1	20,1	0,6	0,4	-
17.01.2025	2,835	0,087	142,31	139,18	139,05	137,45	1,6	24	0	0	71,6	51,8	19,78	0,6	0,4	-
18.01.2025	2,874	0,093	142,69	139,36	139,33	137,6	1,73	24	0	0	72,1	52,2	19,96	0,6	0,4	-
19.01.2025	2,876	0,101	140,23	136,8	136,95	135,08	1,87	24	0	0	72,1	51,8	20,28	0,6	0,4	-
20.01.2025	3,139	0,1	140,95	137,3	137,35	135,41	1,94	24	0	0	75,7	53,7	22,06	0,6	0,4	-
21.01.2025	3,237	0,098	142,46	138,75	138,69	136,83	1,86	24	0	0	77,3	54,8	22,57	0,6	0,4	-
22.01.2025	3,274	0,098	142,49	138,77	138,72	136,85	1,87	24	0	0	77,8	55	22,82	0,6	0,4	-
23.01.2025	3,232	0,1	142,3	138,68	138,6	136,72	1,88	24	0	0	77,3	54,8	22,52	0,6	0,4	-
Итого:	94,24	0	4427,55	4319,58	4317,97	4261,92	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	94,24															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	780,953	37432,89	36592,05	36527,51	36110,66
23.01.2025	875,193	41860,44	40911,63	40845,48	40372,58

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.01.2025 8:07:02