

#13566#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
 Адрес потребителя Беланова 91, Калининград
 Номер абонента 3403
 Порядковый номер 8208
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 17054189
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.03.2021 | 4,015 | 0 | 36,319 | 0 | 0 | 35,525 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 69,7 | 42,7 | 0,51 | 0,31 | 3,9 |
| 25.03.2021 | 3,809 | 0 | 38,926 | 0 | 0 | 38,134 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 66,9 | 43,1 | 0,52 | 0,31 | 4,8 |
| 26.03.2021 | 3,806 | 0 | 34,683 | 0 | 0 | 33,92 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 69,9 | 43,2 | 0,53 | 0,31 | 6,9 |
| 27.03.2021 | 3,642 | 0 | 38,667 | 0 | 0 | 37,891 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 66,5 | 43,5 | 0,52 | 0,31 | 5,1 |
| 28.03.2021 | 3,837 | 0 | 46,993 | 0 | 0 | 46,098 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 64,4 | 44,5 | 0,52 | 0,31 | 8,7 |
| 29.03.2021 | 3,715 | 0 | 32,002 | 0 | 0 | 31,302 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 69,8 | 41,5 | 0,52 | 0,31 | 5,8 |
| 30.03.2021 | 3,393 | 0 | 35,348 | 0 | 0 | 34,632 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 66,7 | 43,4 | 0,52 | 0,31 | 7,8 |
| 31.03.2021 | 3,391 | 0 | 34,628 | 0 | 0 | 33,924 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 67 | 43,2 | 0,53 | 0,3 | 9,8 |
| 01.04.2021 | 3,908 | 0 | 35,34 | 0 | 0 | 34,567 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 69,8 | 42,8 | 0,52 | 0,31 | 8,7 |
| 02.04.2021 | 4,1 | 0 | 37,888 | 0 | 0 | 37,049 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 70,3 | 43,9 | 0,51 | 0,32 | 4,7 |
| 03.04.2021 | 4,113 | 0 | 38,333 | 0 | 0 | 37,488 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 70,1 | 44 | 0,51 | 0,32 | 3,8 |
| 04.04.2021 | 4,121 | 0 | 38,731 | 0 | 0 | 37,879 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 70 | 44,1 | 0,51 | 0,31 | 3,8 |
| 05.04.2021 | 3,818 | 0 | 35,959 | 0 | 0 | 35,161 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 70,4 | 44,5 | 0,51 | 0,32 | 4,2 |
| 06.04.2021 | 4,207 | 0 | 39,789 | 0 | 0 | 38,901 | 0 | 0 | 22 | 94 | 0 | 2 | 70,6 | 44,8 | 0,51 | 0,32 | 2,7 |
| 07.04.2021 | 4,172 | 0 | 39,725 | 0 | 0 | 38,847 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 70,2 | 44,5 | 0,52 | 0,31 | 2,6 |
| 08.04.2021 | 4,103 | 0 | 38,515 | 0 | 0 | 37,663 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 70,2 | 44,2 | 0,53 | 0,31 | 2,8 |
| 09.04.2021 | 3,83 | 0 | 34,085 | 0 | 0 | 33,342 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 69,7 | 42,3 | 0,54 | 0,3 | 4,3 |
| 10.04.2021 | 3,91 | 0 | 34,595 | 0 | 0 | 33,839 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 69,7 | 42,2 | 0,53 | 0,3 | 7,2 |
| 11.04.2021 | 3,559 | 0 | 30,516 | 0 | 0 | 29,85 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 69,8 | 41,4 | 0,54 | 0,3 | 4,9 |
| 12.04.2021 | 2,665 | 0 | 23,223 | 0 | 0 | 22,717 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 69,7 | 41,7 | 0,51 | 0,28 | 10,3 |
| 13.04.2021 | 3,805 | 0 | 34,033 | 0 | 0 | 33,286 | 0 | 0 | 18 | 94 | 0 | 6 | 69,9 | 42,7 | 0,53 | 0,3 | 7,7 |
| 14.04.2021 | 3,94 | 0 | 36,533 | 0 | 0 | 35,73 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 70 | 43,7 | 0,53 | 0,31 | 4,7 |
| 15.04.2021 | 3,846 | 0 | 35,088 | 0 | 0 | 34,327 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 69,6 | 42,9 | 0,53 | 0,3 | 4,1 |
| 16.04.2021 | 3,657 | 0 | 33,431 | 0 | 0 | 32,707 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 69,4 | 42,7 | 0,53 | 0,3 | 5,8 |
| 17.04.2021 | 3,46 | 0 | 29,632 | 0 | 0 | 28,988 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 69,5 | 41,1 | 0,54 | 0,3 | 5,6 |
| 18.04.2021 | 3,237 | 0 | 27,85 | 0 | 0 | 27,25 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 69,2 | 40,9 | 0,54 | 0,29 | 8,3 |
| 19.04.2021 | 3,02 | 0 | 25,999 | 0 | 0 | 25,443 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 69 | 40,7 | 0,54 | 0,3 | 10,4 |
| 20.04.2021 | 2,984 | 0 | 37,134 | 0 | 0 | 36,433 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 64,2 | 44,7 | 0,54 | 0,3 | 11 |
| 21.04.2021 | 3,248 | 0 | 29,317 | 0 | 0 | 28,685 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 69,1 | 42,1 | 0,54 | 0,3 | 9,9 |
| 22.04.2021 | 3,73 | 0 | 35,313 | 0 | 0 | 34,544 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 69,6 | 43,9 | 0,53 | 0,31 | 8,6 |
| 23.04.2021 | 3,794 | 0 | 35,634 | 0 | 0 | 34,851 | 0 | 0 | 24 | 94 | 0 | 0 | 70 | 44,1 | 0,53 | 0,31 | 4,6 |
| Итого: | 114,835 | 0 | 1084,229 | 0 | 0 | 1060,973 | 0 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 27,428 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 736

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.03.2021 | 3467,245 | 66887,235 | 0 | 0 | 65323,113 | 0 | 0 | 22074 | 90 |
| 23.04.2021 | 3582,08 | 67971,464 | 0 | 0 | 66384,087 | 0 | 0 | 22810 | 98 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 19:25:40