

#126417#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Легенды моря, ООО, УК
Беланова 91, Калининград
8208
ТВ7 (ASCII)
17054189
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,013	0	38,521	0	0	37,663	0	0	24	0	70,6	45,2	0,52	0,34	6,8
25.03.2025	4,064	0	38,822	0	0	37,954	0	0	24	0	70,6	45,1	0,52	0,34	5,5
26.03.2025	3,905	0	39,882	0	0	39,032	0	0	24	0	68,7	44,8	0,52	0,34	4,4
27.03.2025	3,824	0	35,652	0	0	34,858	0	0	24	0	70,6	44,4	0,52	0,34	6,9
28.03.2025	3,627	0	32,216	0	0	31,497	0	0	24	0	70,5	43,1	0,53	0,34	5,7
29.03.2025	3,552	0	32,298	0	0	31,579	0	0	24	0	70,6	43,7	0,53	0,34	8,9
30.03.2025	3,808	0	34,536	0	0	33,769	0	0	24	0	70,4	43,5	0,53	0,34	9,9
31.03.2025	3,883	0	35,974	0	0	35,175	0	0	24	0	70,4	44,1	0,53	0,34	6,8
01.04.2025	4,092	0	38,232	0	0	37,377	0	0	24	0	70,7	44,6	0,52	0,34	5,9
02.04.2025	3,77	0	35,071	0	0	34,292	0	0	24	0	70,4	44,2	0,53	0,34	-
03.04.2025	3,549	0	31,458	0	0	30,758	0	0	24	0	70,5	42,9	0,53	0,34	-
04.04.2025	3,761	0	35,167	0	0	34,392	0	0	24	0	70,1	44,1	0,52	0,34	-
05.04.2025	4,292	0	41,977	0	0	41,029	0	0	24	0	71,1	46,1	0,51	0,35	-
06.04.2025	4,577	0	44,657	0	0	43,627	0	0	24	0	71,8	46,8	0,51	0,35	-
07.04.2025	4,264	0	41,192	0	0	40,248	0	0	24	0	71,6	46,3	0,51	0,35	-
08.04.2025	4,292	0	41,626	0	0	40,696	0	0	24	0	70,7	45,5	0,51	0,35	-
09.04.2025	4,248	0	40,514	0	0	39,6	0	0	24	0	70,9	45,3	0,52	0,34	-
10.04.2025	4,353	0	42,944	0	0	41,979	0	0	24	0	70,9	46,1	0,52	0,34	-
11.04.2025	4,018	0	43,397	0	0	42,483	0	0	24	0	68,2	45,7	0,52	0,34	-
12.04.2025	3,917	0	36,788	0	0	35,969	0	0	24	0	70,6	44,6	0,53	0,34	-
13.04.2025	3,47	0	30,446	0	0	29,772	0	0	24	0	70,3	42,5	0,54	0,33	-
14.04.2025	3,113	0	27,379	0	0	26,778	0	0	24	0	69,9	42,2	0,53	0,33	-
15.04.2025	2,948	0	26,742	0	0	26,161	0	0	24	0	69,5	42,6	0,5	0,33	-
16.04.2025	2,94	0	27,124	0	0	26,539	0	0	24	0	69,2	42,7	0,47	0,32	-
17.04.2025	1,934	0	21,339	0	0	20,9	0	0	24	0	67,5	45,4	0,45	0,33	-
18.04.2025	0,884	0	13,797	0	0	13,53	0	0	24	0	65,1	49,5	0,44	0,34	-
19.04.2025	0,874	0	14,734	0	0	14,456	0	0	24	0	64,4	50	0,43	0,34	-
20.04.2025	0,883	0	14,453	0	0	14,178	0	0	24	0	64,7	49,9	0,44	0,34	-
21.04.2025	0,944	0	16,206	0	0	15,902	0	0	24	0	64,2	50	0,44	0,34	-
22.04.2025	0,913	0	14,535	0	0	14,257	0	0	24	0	64,9	49,6	0,44	0,34	-
23.04.2025	0,991	0	15,325	0	0	15,029	0	0	24	0	65,2	49,4	0,44	0,34	-
Итого:	99,703	0	983,004	0	0	961,479	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,814														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	3361,349	36854,626	0	0	36037,786	0	0	28455	427
23.04.2025	3461,05	37837,632	0	0	36999,264	0	0	29199	427

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:37:19