

#13561#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 91, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 8208
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 17054189
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	4,028	0	38,832	0	0	37,994	0	0	24	94	0	0	69,3	44	0,52	0,31	4,6
25.04.2021	3,895	0	38,277	0	0	37,445	0	0	24	94	0	0	69,6	44,8	0,52	0,31	4
26.04.2021	4,096	0	41,037	0	0	40,14	0	0	24	94	0	0	69,7	45,4	0,52	0,31	3,7
27.04.2021	3,91	0	38,192	0	0	37,367	0	0	24	94	0	0	69,3	44,4	0,52	0,31	2,9
28.04.2021	3,681	0	36,041	0	0	35,268	0	0	24	94	0	0	69	44,1	0,53	0,3	4,1
29.04.2021	3,31	0	29,505	0	0	28,871	0	0	24	94	0	0	69,1	41,8	0,52	0,29	6,7
30.04.2021	1,855	0	24,378	0	0	23,933	0	0	24	94	0	0	63,1	44,6	0,42	0,3	9,3
01.05.2021	1,046	0	13,443	0	0	13,195	0	0	24	94	0	0	63,6	44,6	0,43	0,3	7
02.05.2021	0,911	0	12,776	0	0	12,543	0	0	24	94	0	0	63,2	45,9	0,43	0,3	7,3
03.05.2021	0,862	0	12,502	0	0	12,275	0	0	24	94	0	0	63	46,3	0,43	0,3	6,2
04.05.2021	0,89	0	12,739	0	0	12,505	0	0	24	94	0	0	63,4	46,4	0,43	0,3	5,8
05.05.2021	0,926	0	12,584	0	0	12,353	0	0	24	94	0	0	63,4	45,5	0,43	0,3	9,6
06.05.2021	0,997	0	13,474	0	0	13,228	0	0	24	94	0	0	63,2	45,2	0,43	0,3	10,4
07.05.2021	0,917	0	12,33	0	0	12,103	0	0	24	94	0	0	63,4	45,4	0,44	0,29	6,9
08.05.2021	0,903	0	12,517	0	0	12,29	0	0	24	94	0	0	63,1	45,6	0,43	0,3	6,9
09.05.2021	0,856	0	12,36	0	0	12,133	0	0	24	94	0	0	63,3	46,5	0,43	0,3	6,3
10.05.2021	0,972	0	12,747	0	0	12,512	0	0	24	94	0	0	63,5	45	0,43	0,3	11,1
11.05.2021	0,904	0	12,177	0	0	11,954	0	0	24	94	0	0	63,4	45,4	0,43	0,3	17,8
12.05.2021	0,928	0	12,796	0	0	12,56	0	0	24	94	0	0	63,6	46	0,43	0,3	19,7
13.05.2021	0,85	0	11,716	0	0	11,501	0	0	24	94	0	0	63,4	45,7	0,43	0,3	19,2
14.05.2021	0,832	0	11,801	0	0	11,586	0	0	24	94	0	0	63,2	46	0,43	0,3	9,9
15.05.2021	0,953	0	13,197	0	0	12,953	0	0	24	94	0	0	63,6	46,1	0,43	0,3	10,6
16.05.2021	0,949	0	12,773	0	0	12,539	0	0	24	94	0	0	63,2	45,1	0,43	0,3	10
17.05.2021	0,808	0	12,073	0	0	11,853	0	0	24	94	0	0	63,2	47	0,43	0,3	12,5
18.05.2021	0,861	0	11,875	0	0	11,657	0	0	24	94	0	0	63,3	45,7	0,43	0,3	14,5
19.05.2021	0,795	0	11,732	0	0	11,519	0	0	24	94	0	0	62,9	46,5	0,43	0,3	11,4
20.05.2021	0,812	0	11,963	0	0	11,747	0	0	24	94	0	0	62,9	46,4	0,43	0,3	10,4
21.05.2021	0,938	0	12,63	0	0	12,398	0	0	24	94	0	0	63,3	45,3	0,42	0,3	-
22.05.2021	0,854	0	11,942	0	0	11,723	0	0	24	94	0	0	63,2	45,9	0,43	0,3	14
23.05.2021	0,931	0	12,724	0	0	12,489	0	0	24	94	0	0	63,6	45,8	0,43	0,3	-
Итого:	45,47	0	533,133	0	0	522,634	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,86																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2021	3582,08	67971,464	0	0	66384,087	0	0	22810	98
23.05.2021	3627,549	68504,597	0	0	66906,721	0	0	23530	98

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 8:15:01