

#130400#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 10.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Легенды моря, ООО, УК
Беланова 91, Калининград

Заводской номер счётчика 17054189	Показания прибора, ГДж 10.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3479,061	3461,05	18.011	4.302

+ разр 4.6 К

Подпись исполнителя



#129712#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 10.05.2025.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

8208

TB7 (ASCII)

17054189

1

29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	1,01	0	15,45	0	0	15,153	0	0	24	0	65	49,1	0,43	0,34
25.04.2025	-	0,996	0	15,706	0	0	15,405	0	0	24	0	64,9	49,5	0,43	0,34
26.04.2025	-	1,053	0	16,035	0	0	15,727	0	0	24	0	64,8	48,9	0,43	0,34
27.04.2025	-	1,108	0	16,081	0	0	15,771	0	0	24	0	65,1	48,4	0,43	0,34
28.04.2025	-	1,048	0	15,945	0	0	15,638	0	0	24	0	65	49	0,43	0,34
29.04.2025	-	1,057	0	16,004	0	0	15,696	0	0	24	0	65,2	49,1	0,43	0,34
30.04.2025	-	1,069	0	16,094	0	0	15,783	0	0	24	0	65,1	48,9	0,43	0,34
01.05.2025	-	0,949	0	14,889	0	0	14,602	0	0	24	0	65	49,5	0,44	0,34
02.05.2025	-	1,019	0	16,153	0	0	15,844	0	0	24	0	64,7	49,3	0,42	0,33
03.05.2025	-	1,163	0	16,375	0	0	16,054	0	0	24	0	65,7	48,4	0,43	0,34
04.05.2025	-	1,102	0	16,414	0	0	16,097	0	0	24	0	65,2	48,9	0,43	0,34
05.05.2025	-	1,065	0	15,967	0	0	15,66	0	0	24	0	65	48,8	0,43	0,34
06.05.2025	-	1,036	0	15,943	0	0	15,637	0	0	24	0	64,9	49,1	0,43	0,34
07.05.2025	-	1,071	0	16,448	0	0	16,133	0	0	24	0	64,8	49	0,42	0,34
08.05.2025	-	1,105	0	16,48	0	0	16,164	0	0	24	0	65	48,7	0,42	0,34
09.05.2025	-	1,076	0	16,287	0	0	15,975	0	0	24	0	64,9	48,8	0,41	0,34
10.05.2025	-	1,084	0	16,052	0	0	15,741	0	0	24	0	65,2	48,8	0,41	0,34
Итого:	-	18,011	0	272,323	0	0	267,08	0	0	408	0	65,03	48,95	0,43	0,34

Общее время работы системы

408 час.

Период нормальной работы системы

408 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	3461,05	37837,632	0	0	36999,264	0	0	29199	427
10.05.2025	3479,061	38109,958	0	0	37266,345	0	0	29607	427

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения