

#13560#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 91, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 8208
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 17054189
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,852	0	12,019	0	0	11,799	0	0	24	94	0	0	63,2	46	0,43	0,3	-
25.05.2021	0,773	0	11,431	0	0	11,223	0	0	24	94	0	0	63	46,6	0,43	0,3	16
26.05.2021	0,806	0	12,063	0	0	11,842	0	0	24	94	0	0	63,3	47,1	0,43	0,3	-
27.05.2021	0,857	0	12,245	0	0	12,022	0	0	24	94	0	0	63,2	46,2	0,43	0,3	-
28.05.2021	0,881	0	12,383	0	0	12,158	0	0	24	94	0	0	63,2	45,9	0,43	0,3	-
29.05.2021	0,85	0	12,432	0	0	12,206	0	0	24	94	0	0	63	46,4	0,43	0,3	11
30.05.2021	0,915	0	12,473	0	0	12,243	0	0	24	94	0	0	63,5	45,7	0,43	0,3	12,3
31.05.2021	0,816	0	11,952	0	0	11,733	0	0	24	94	0	0	63,2	46,6	0,43	0,3	-
01.06.2021	0,842	0	12,168	0	0	11,947	0	0	24	94	0	0	63,2	46,4	0,43	0,3	16
02.06.2021	0,878	0	12,538	0	0	12,307	0	0	24	94	0	0	63,5	46,5	0,43	0,3	-
03.06.2021	0,816	0	11,684	0	0	11,471	0	0	24	94	0	0	63,3	46,3	0,43	0,3	-
04.06.2021	0,836	0	11,657	0	0	11,441	0	0	24	94	0	0	63,5	46,1	0,43	0,3	15
05.06.2021	0,805	0	12,269	0	0	12,048	0	0	24	94	0	0	62,9	47	0,42	0,3	-
06.06.2021	0,853	0	11,96	0	0	11,74	0	0	24	94	0	0	63,4	46	0,43	0,3	13,4
07.06.2021	0,819	0	12,337	0	0	12,114	0	0	24	94	0	0	63	46,8	0,43	0,3	22
08.06.2021	0,804	0	11,288	0	0	11,08	0	0	24	94	0	0	63,6	46,3	0,44	0,3	-
09.06.2021	0,775	0	11,42	0	0	11,211	0	0	24	94	0	0	63,3	46,8	0,44	0,3	18,8
10.06.2021	0,79	0	12,72	0	0	12,491	0	0	24	94	0	0	62,8	47,7	0,43	0,31	21
11.06.2021	0,834	0	11,818	0	0	11,598	0	0	24	94	0	0	63,8	46,7	0,44	0,3	-
12.06.2021	0,831	0	11,833	0	0	11,616	0	0	24	94	0	0	63,4	46,3	0,43	0,3	-
13.06.2021	0,806	0	11,606	0	0	11,392	0	0	24	94	0	0	63,4	46,6	0,43	0,3	-
14.06.2021	0,807	0	11,403	0	0	11,192	0	0	24	94	0	0	63,6	46,4	0,43	0,3	-
15.06.2021	0,781	0	11,445	0	0	11,234	0	0	24	94	0	0	63,4	46,8	0,44	0,3	-
16.06.2021	0,853	0	11,936	0	0	11,715	0	0	24	94	0	0	63,6	46,2	0,44	0,3	-
17.06.2021	0,87	0	12,003	0	0	11,781	0	0	24	94	0	0	63,6	46	0,44	0,3	-
18.06.2021	0,803	0	11,245	0	0	11,036	0	0	24	94	0	0	63,7	46,4	0,44	0,3	-
19.06.2021	0,939	0	12,076	0	0	11,849	0	0	24	94	0	0	64,2	45,3	0,44	0,3	-
20.06.2021	0,689	0	10,859	0	0	10,658	0	0	24	94	0	0	63,7	48,3	0,44	0,31	-
21.06.2021	0,678	0	10,308	0	0	10,12	0	0	24	94	0	0	63,2	47,2	0,43	0,31	-
22.06.2021	0,673	0	10,778	0	0	10,583	0	0	24	94	0	0	62,8	47,6	0,42	0,31	-
23.06.2021	0,742	0	12,196	0	0	11,977	0	0	24	94	0	0	62,6	47,8	0,42	0,31	-
Итого:	25,274	0	366,545	0	0	359,827	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,037																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2021	3627,549	68504,597	0	0	66906,721	0	0	23530	98
23.06.2021	3652,822	68871,143	0	0	67266,551	0	0	24274	98

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.06.2021 8:23:54