

#13559#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
Адрес потребителя Беланова 91, Калининград
Номер абонента 3403
Порядковый номер 8208
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 17054189
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.05.2023 | 0,809 | 0 | 12,71 | 0 | 0 | 12,48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 47,4 | 0,42 | 0,36 | - |
| 25.05.2023 | 0,82 | 0 | 13,094 | 0 | 0 | 12,857 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 47,6 | 0,42 | 0,36 | - |
| 26.05.2023 | 0,819 | 0 | 13,23 | 0 | 0 | 12,992 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 47,6 | 0,42 | 0,36 | - |
| 27.05.2023 | 0,95 | 0 | 13,77 | 0 | 0 | 13,52 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 46,2 | 0,42 | 0,36 | - |
| 28.05.2023 | 0,899 | 0 | 13,356 | 0 | 0 | 13,114 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 46,6 | 0,42 | 0,36 | - |
| 29.05.2023 | 0,846 | 0 | 13,243 | 0 | 0 | 13,004 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 47,3 | 0,42 | 0,36 | - |
| 30.05.2023 | 0,82 | 0 | 13,365 | 0 | 0 | 13,125 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 47,7 | 0,42 | 0,36 | - |
| 31.05.2023 | 0,917 | 0 | 13,757 | 0 | 0 | 13,508 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 46,6 | 0,43 | 0,36 | - |
| 01.06.2023 | 0,851 | 0 | 13,057 | 0 | 0 | 12,822 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 47,1 | 0,43 | 0,36 | - |
| 02.06.2023 | 0,836 | 0 | 13,382 | 0 | 0 | 13,141 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 47,5 | 0,43 | 0,36 | - |
| 03.06.2023 | 0,875 | 0 | 13,691 | 0 | 0 | 13,446 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,7 | 47,2 | 0,43 | 0,36 | - |
| 04.06.2023 | 0,934 | 0 | 13,861 | 0 | 0 | 13,61 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 46,5 | 0,43 | 0,36 | - |
| 05.06.2023 | 0,858 | 0 | 13,436 | 0 | 0 | 13,193 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,8 | 47,2 | 0,43 | 0,36 | - |
| 06.06.2023 | 0,83 | 0 | 12,861 | 0 | 0 | 12,628 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,9 | 47,2 | 0,42 | 0,36 | - |
| 07.06.2023 | 0,767 | 0 | 11,967 | 0 | 0 | 11,752 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 46,8 | 0,4 | 0,33 | - |
| 08.06.2023 | 0,739 | 0 | 11,545 | 0 | 0 | 11,342 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62 | 46,4 | 0,41 | 0,35 | - |
| 09.06.2023 | 0,719 | 0 | 11,49 | 0 | 0 | 11,288 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 46,9 | 0,42 | 0,35 | - |
| 10.06.2023 | 0,795 | 0 | 11,786 | 0 | 0 | 11,575 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 46 | 0,42 | 0,35 | - |
| 11.06.2023 | 0,824 | 0 | 12,028 | 0 | 0 | 11,814 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 45,8 | 0,42 | 0,36 | - |
| 12.06.2023 | 0,866 | 0 | 12,453 | 0 | 0 | 12,232 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 45,4 | 0,42 | 0,36 | - |
| 13.06.2023 | 0,767 | 0 | 12,124 | 0 | 0 | 11,908 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 46,9 | 0,42 | 0,36 | - |
| 14.06.2023 | 0,735 | 0 | 11,568 | 0 | 0 | 11,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 47,1 | 0,41 | 0,36 | - |
| 15.06.2023 | 0,825 | 0 | 12,252 | 0 | 0 | 12,032 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 46,1 | 0,41 | 0,36 | - |
| 16.06.2023 | 0,882 | 0 | 12,384 | 0 | 0 | 12,163 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 45,1 | 0,41 | 0,36 | - |
| 17.06.2023 | 0,787 | 0 | 11,953 | 0 | 0 | 11,741 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 46,3 | 0,42 | 0,36 | - |
| 18.06.2023 | 0,732 | 0 | 11,549 | 0 | 0 | 11,344 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 46,9 | 0,41 | 0,36 | - |
| 19.06.2023 | 0,778 | 0 | 11,774 | 0 | 0 | 11,564 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 46,3 | 0,41 | 0,36 | - |
| 20.06.2023 | 0,703 | 0 | 22,324 | 0 | 0 | 22,004 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,5 | 47,8 | 0,38 | 0,35 | - |
| 21.06.2023 | 0,756 | 0 | 12,276 | 0 | 0 | 12,059 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62 | 47 | 0,41 | 0,36 | - |
| 22.06.2023 | 0,719 | 0 | 11,177 | 0 | 0 | 10,978 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 46,7 | 0,41 | 0,36 | - |
| 23.06.2023 | 0,736 | 0 | 11,556 | 0 | 0 | 11,35 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 46,9 | 0,41 | 0,36 | - |
| Итого: | 25,194 | 0 | 399,019 | 0 | 0 | 391,946 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 6,017 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.05.2023 | 1567,743 | 18183,094 | 0 | 0 | 17779,21 | 0 | 0 | 12524 | 278 |
| 23.06.2023 | 1592,937 | 18582,114 | 0 | 0 | 18171,156 | 0 | 0 | 13268 | 278 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 13:29:04