

#133293#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 28.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Легенды моря, ООО, УК
Беланова 91, Калининград

Заводской номер счётчика 17054189	Показания прибора, ГДж 23.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 28.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	25,298	0,437	24.861	5.938

Подпись исполнителя _____



#133292#

Отчёт за период с 28.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента

8208

Порядковый номер

ТВ7 (АСЦП)

Тип теплосчётчика

Заводской номер

17054189

Номер системы

1

Отчёт сформирован

27.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
29.05.2025	-	0,892	0	14,259	0	0	13,985	0	0	9	0	65	49,8	0,44	0,34
30.05.2025	-	0,951	0	14,807	0	0	14,521	0	0	24	0	65,1	49,5	0,44	0,34
31.05.2025	-	1,006	0	15,458	0	0	15,158	0	0	24	0	65,2	49,4	0,43	0,34
01.06.2025	-	0,999	0	15,036	0	0	14,747	0	0	24	0	65,2	49	0,44	0,34
02.06.2025	-	0,942	0	14,477	0	0	14,198	0	0	24	0	65,1	49,3	0,45	0,34
03.06.2025	-	0,957	0	20,314	0	0	19,897	0	0	24	0	67,2	55,8	0,45	0,34
04.06.2025	-	0,983	0	14,699	0	0	14,413	0	0	24	0	65,4	49,1	0,44	0,34
05.06.2025	-	0,927	0	14,267	0	0	13,992	0	0	24	0	65,2	49,4	0,45	0,34
06.06.2025	-	0,929	0	14,479	0	0	14,198	0	0	24	0	65,3	49,7	0,45	0,34
07.06.2025	-	0,906	0	14,306	0	0	14,029	0	0	24	0	65,3	49,9	0,45	0,34
08.06.2025	-	1,03	0	14,91	0	0	14,621	0	0	24	0	65,3	48,5	0,45	0,34
09.06.2025	-	0,893	0	14,281	0	0	14,007	0	0	24	0	64,8	49,6	0,45	0,34
10.06.2025	-	0,877	0	14,16	0	0	13,888	0	0	24	0	65	49,9	0,44	0,34
11.06.2025	-	1,013	0	14,834	0	0	14,546	0	0	24	0	65,3	48,7	0,44	0,34
12.06.2025	-	0,926	0	14,384	0	0	14,106	0	0	24	0	65,1	49,5	0,44	0,34
13.06.2025	-	1,031	0	14,943	0	0	14,653	0	0	24	0	65,5	48,7	0,44	0,34
14.06.2025	-	1,045	0	14,804	0	0	14,514	0	0	24	0	65,6	48,4	0,44	0,34
15.06.2025	-	1,022	0	15,021	0	0	14,726	0	0	24	0	65,7	49,2	0,44	0,34
16.06.2025	-	0,987	0	14,571	0	0	14,287	0	0	24	0	65,3	48,9	0,44	0,34
17.06.2025	-	0,91	0	14,064	0	0	13,792	0	0	24	0	65,2	49,4	0,45	0,34
18.06.2025	-	0,894	0	13,717	0	0	13,451	0	0	24	0	65,3	49,4	0,45	0,34
19.06.2025	-	0,923	0	14,28	0	0	14,003	0	0	24	0	65,2	49,4	0,45	0,34
20.06.2025	-	0,928	0	14,038	0	0	13,764	0	0	24	0	65,4	49,3	0,44	0,34
21.06.2025	-	0,971	0	13,722	0	0	13,451	0	0	24	0	66	48,7	0,44	0,34
22.06.2025	-	0,927	0	13,193	0	0	12,932	0	0	24	0	66,1	49	0,44	0,34
23.06.2025	-	0,99	0	13,824	0	0	13,551	0	0	24	0	66,1	48,6	0,44	0,34
Итого:	-	24,859	0	380,848	0	0	373,43	0	0	609	0	65,42	49,47	0,44	0,34

Общее время работы системы

624 час.

Период нормальной работы системы

609 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
28.05.2025	0,437	5,842	0	0	5,728	0	0	9	0
23.06.2025	25,298	386,689	0	0	379,157	0	0	633	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения