

#116684#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ
Каштановая Аллея 156, Калининград
4851
8180
ТВ7 (АСЦП)
18058607
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	16,726	0	253,88	0	0	247,212	0	0	24	0	77,4	61,3	0,59	0,39	-
22.01.2025	16,771	0	253,76	0	0	247,062	0	0	24	0	77,6	61,4	0,58	0,39	-
23.01.2025	16,55	0	251,325	0	0	244,779	0	0	24	0	77	60,9	0,58	0,39	-
24.01.2025	15,353	0	250,4	0	0	244,372	0	0	24	0	73,7	58,7	0,58	0,39	-
25.01.2025	14,735	0	252,825	0	0	246,976	0	0	24	0	72,1	57,9	0,59	0,39	-
26.01.2025	14,391	0	254,995	0	0	249,199	0	0	24	0	71,4	57,6	0,59	0,39	-
27.01.2025	14,388	0	255,125	0	0	249,321	0	0	24	0	71,4	57,7	0,59	0,39	-
28.01.2025	14,195	0	255	0	0	249,185	0	0	24	0	71,5	57,9	0,59	0,39	-
29.01.2025	14,159	0	254,805	0	0	248,983	0	0	24	0	71,5	58	0,59	0,39	-
30.01.2025	14,124	0	255,705	0	0	249,888	0	0	24	0	71,4	57,9	0,59	0,39	-
31.01.2025	14,157	0	249,58	0	0	243,887	0	0	24	0	71,5	57,7	0,58	0,39	-
01.02.2025	14,718	0	246,345	0	0	240,537	0	0	24	0	72,9	58,3	0,57	0,38	-
02.02.2025	15,584	0	251,685	0	0	245,402	0	0	24	0	75,1	60	0,58	0,39	-
03.02.2025	15,955	0	250,52	0	0	244,151	0	0	24	0	75,9	60,4	0,58	0,38	-
04.02.2025	15,231	0	251,24	0	0	245,179	0	0	24	0	73,7	59	0,58	0,38	-
05.02.2025	15,317	0	250,625	0	0	244,539	0	0	24	0	73,9	59	0,58	0,38	-
06.02.2025	14,57	0	252,2	0	0	246,424	0	0	24	0	71,6	57,6	0,58	0,38	-
07.02.2025	15,851	0	252,795	0	0	246,549	0	0	24	0	74,7	59,4	0,58	0,38	-
08.02.2025	17,68	0	255,685	0	0	248,62	0	0	24	0	79,5	62,6	0,58	0,38	-
09.02.2025	18,234	0	253,935	0	0	246,64	0	0	24	0	81,4	63,8	0,58	0,38	-
10.02.2025	18,831	0	248,24	0	0	240,837	0	0	24	0	83	64,4	0,58	0,38	-
11.02.2025	19,032	0	247,79	0	0	240,422	0	0	24	0	82,9	64	0,58	0,38	-
12.02.2025	18,703	0	245,865	0	0	238,694	0	0	24	0	82	63,4	0,57	0,38	-
13.02.2025	18,469	0	245,81	0	0	238,689	0	0	24	0	81,7	63,3	0,57	0,38	-
14.02.2025	18,17	0	247,87	0	0	240,826	0	0	24	0	80,8	62,9	0,57	0,38	-
15.02.2025	18,33	0	249,555	0	0	242,383	0	0	24	0	81,3	63,3	0,58	0,38	-
16.02.2025	18,444	0	245,775	0	0	238,635	0	0	24	0	82	63,6	0,58	0,39	-
17.02.2025	18,212	0	247,855	0	0	240,823	0	0	24	0	80,8	62,8	0,57	0,38	-
18.02.2025	17,762	0	251,335	0	0	244,374	0	0	24	0	79,6	62,3	0,58	0,38	-
19.02.2025	17,651	0	250,765	0	0	243,861	0	0	24	0	79,5	62,2	0,58	0,38	-
20.02.2025	18,452	0	246,71	0	0	239,543	0	0	24	0	81,9	63,5	0,57	0,38	-
Итого:	510,745	0	7780	0	0	7577,992	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	121,989														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	9451,517	198414,83	0	0	193529,141	0	0	26159	132
20.02.2025	9962,262	206194,83	0	0	201107,128	0	0	26903	132

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2025 11:01:11