

#13525#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Каштановая Аллея 156, Калининград
Номер абонента 4851
Порядковый номер 8180
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 18058607
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2021	22,902	0	288,22	0	0	280,818	0	0	24	3	0	0	76,2	56,8	0,48	0,39	2,8
22.02.2021	22,428	0	287,66	0	0	280,354	0	0	24	3	0	0	75,7	56,6	0,48	0,39	4,5
23.02.2021	22,194	0	288,11	0	0	280,857	0	0	24	3	0	0	75,4	56,6	0,48	0,39	4,6
24.02.2021	21,657	0	294,335	0	0	287,133	0	0	24	3	0	0	74,3	56,3	0,48	0,39	4,6
25.02.2021	20,232	0	314,12	0	0	306,57	0	0	24	3	0	0	73,6	57,9	0,48	0,39	8,2
26.02.2021	19,754	0	307,455	0	0	300,14	0	0	24	3	0	0	73,1	57,5	0,47	0,39	10,7
27.02.2021	19,735	0	300,585	0	0	293,375	0	0	24	3	0	0	73,4	57,4	0,47	0,39	4,9
28.02.2021	19,946	0	295,485	0	0	288,276	0	0	24	3	0	0	74,1	57,6	0,47	0,39	3,2
01.03.2021	19,918	0	280,205	0	0	273,33	0	0	24	3	0	0	74,3	56,9	0,43	0,36	3
02.03.2021	20,098	0	289,51	0	0	282,549	0	0	24	3	0	0	73,5	56,5	0,46	0,39	2,5
03.03.2021	21,727	0	300,915	0	0	293,101	0	0	24	3	0	0	76,7	59,1	0,47	0,39	3,2
04.03.2021	19,217	0	286,1	0	0	279,263	0	0	24	3	0	0	72,9	56,5	0,46	0,39	1,3
05.03.2021	22,844	0	303,895	0	0	295,887	0	0	24	3	0	0	77,4	59	0,48	0,39	1,3
06.03.2021	22,399	0	306,265	0	0	298,045	0	0	24	3	0	0	78,2	60,3	0,48	0,39	-0,7
07.03.2021	21,959	0	307,57	0	0	299,589	0	0	24	3	0	0	76,7	59,3	0,48	0,39	1,4
08.03.2021	22,597	0	302,69	0	0	294,587	0	0	24	3	0	0	78	59,7	0,48	0,39	1,7
09.03.2021	23,967	0	306,3	0	0	297,575	0	0	24	3	0	0	81	61,8	0,48	0,39	0
10.03.2021	23,545	0	304,91	0	0	296,336	0	0	24	3	0	0	80,3	61,4	0,48	0,39	-1,7
11.03.2021	22,98	0	296,58	0	0	288,333	0	0	24	3	0	0	79,8	60,8	0,47	0,39	-0,7
12.03.2021	21,471	0	303,715	0	0	296,002	0	0	24	3	0	0	75,9	58,6	0,47	0,39	-0,8
13.03.2021	18,99	0	288,14	0	0	281,503	0	0	24	3	0	0	71,6	55,5	0,45	0,38	4,6
14.03.2021	19,947	0	295,745	0	0	288,685	0	0	24	3	0	0	73,3	56,8	0,44	0,36	4,9
15.03.2021	20,313	0	299,73	0	0	292,548	0	0	24	3	0	0	73,4	56,8	0,44	0,36	3,7
16.03.2021	20,416	0	299,235	0	0	292,01	0	0	24	3	0	0	73,6	56,9	0,44	0,35	3,2
17.03.2021	20,818	0	298,675	0	0	291,432	0	0	24	3	0	0	73,8	56,7	0,44	0,36	2,5
18.03.2021	20,986	0	299,78	0	0	292,382	0	0	24	3	0	0	74,6	57,5	0,44	0,36	1,6
19.03.2021	22,439	0	298,36	0	0	290,508	0	0	24	3	0	0	77,4	58,9	0,46	0,38	1
20.03.2021	22,455	0	288,265	0	0	280,364	0	0	24	3	0	0	79,1	60	0,46	0,39	-1,1
Итого:	597,934	0	8332,555	0	0	8121,552	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	142,814																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2021	15182,293	191472,02	0	0	186721,541	0	0	21571	38
20.03.2021	15780,227	199804,575	0	0	194843,092	0	0	22243	38

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.03.2021 21:24:09