

#296938#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ
Каштановая Аллея 156, Калининград
4851
8180
ТВ7 (АСЦП)
18058607
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	13,99	0	213,845	0	0	208,924	0	0	24	0	71,8	55,9	0,52	0,01	-
22.03.2026	14,013	0	214,615	0	0	209,694	0	0	24	0	71,6	55,8	0,52	0,01	-
23.03.2026	13,981	0	221,525	0	0	216,451	0	0	24	0	71,6	56,3	0,53	0,01	-
24.03.2026	12,933	0	186,3	0	0	182,056	0	0	24	0	71,4	54,5	0,53	0,01	-
25.03.2026	12,318	0	164,34	0	0	160,612	0	0	24	0	71,3	53,1	0,53	0,02	-
26.03.2026	12,247	0	158,67	0	0	155,085	0	0	24	0	71	52,3	0,52	0,01	-
27.03.2026	12,389	0	156,25	0	0	152,712	0	0	24	0	71,2	51,9	0,51	0	-
28.03.2026	12,657	0	158,565	0	0	154,92	0	0	24	0	71,7	52,3	0,52	0	-
29.03.2026	12,522	0	161,725	0	0	158,064	0	0	24	0	71,2	52,4	0,52	0	-
30.03.2026	12,574	0	161,955	0	0	158,28	0	0	24	0	71,3	52,4	0,52	0,01	-
31.03.2026	12,508	0	159,445	0	0	155,841	0	0	24	0	71,1	52	0,52	0,01	-
01.04.2026	12,631	0	158,415	0	0	154,818	0	0	24	0	71,2	51,9	0,52	0,01	-
02.04.2026	13,116	0	163,355	0	0	159,538	0	0	24	0	72,4	52,9	0,53	0,01	-
03.04.2026	13,001	0	164,05	0	0	160,262	0	0	24	0	72	52,7	0,53	0,01	-
04.04.2026	12,822	0	165,1	0	0	161,367	0	0	24	0	71,1	52,2	0,53	0,01	-
05.04.2026	12,717	0	164,6	0	0	160,875	0	0	24	0	71,2	52,4	0,53	0,02	-
06.04.2026	12,899	0	164,38	0	0	160,664	0	0	24	0	71,1	52,1	0,53	0,01	-
07.04.2026	12,933	0	162,82	0	0	159,136	0	0	24	0	71,2	51,9	0,53	0,01	-
08.04.2026	12,862	0	157,775	0	0	154,222	0	0	24	0	71	51,2	0,52	0,01	-
09.04.2026	12,847	0	156,265	0	0	152,745	0	0	24	0	71	51	0,51	0,01	-
10.04.2026	12,941	0	162,125	0	0	158,442	0	0	24	0	71,2	51,8	0,53	0	-
11.04.2026	12,919	0	166,09	0	0	162,32	0	0	24	0	71,3	52,4	0,54	0,01	-
12.04.2026	12,59	0	161,155	0	0	157,5	0	0	24	0	71,2	52,3	0,52	0,01	-
13.04.2026	12,581	0	161,145	0	0	157,495	0	0	24	0	71,1	52,2	0,53	0,01	-
14.04.2026	12,603	0	165,845	0	0	162,083	0	0	24	0	71,2	52,7	0,53	0,02	-
15.04.2026	11,936	0	156,785	0	0	153,3	0	0	24	0	70,4	51,9	0,5	0,03	-
16.04.2026	12,294	0	156,185	0	0	152,64	0	0	24	0	71,2	52,1	0,51	0,02	-
17.04.2026	12,369	0	156,595	0	0	153,043	0	0	24	0	71,2	52	0,52	0,03	-
18.04.2026	12,3	0	161,335	0	0	157,68	0	0	24	0	71,2	52,7	0,52	0,02	-
19.04.2026	12,274	0	165,56	0	0	161,787	0	0	24	0	71,4	53,4	0,53	0,02	-
20.04.2026	12,209	0	160,095	0	0	156,468	0	0	24	0	71,2	52,6	0,52	0	-
Итого:	394,976	0	5186,91	0	0	5069,024	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	94,338														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	1961,859	25242,07	0	0	24519,213	0	0	2593	38
20.04.2026	2356,835	30428,98	0	0	29588,238	0	0	3337	38

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 8:11:29