

#13523#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ
Каштановая Аллея 156, Калининград
4851
8180
ТВ7
18058607
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	15,603	0	278,855	0	0	272,174	0	0	24	4	0	0	73,4	59,7	0,46	0,38	9,9
22.04.2021	15,64	0	270,715	0	0	264,265	0	0	24	4	0	0	73,2	59,1	0,46	0,38	8,6
23.04.2021	16,079	0	271,895	0	0	265,389	0	0	24	4	0	0	73,3	58,9	0,46	0,38	4,6
24.04.2021	15,676	0	269,665	0	0	263,331	0	0	24	4	0	0	72,5	58,3	0,46	0,38	4,6
25.04.2021	15,636	0	266,665	0	0	260,449	0	0	24	4	0	0	72,3	58	0,46	0,38	4
26.04.2021	15,987	0	262,15	0	0	255,994	0	0	24	4	0	0	72,5	57,6	0,45	0,38	3,7
27.04.2021	16	0	265,725	0	0	259,551	0	0	24	4	0	0	72,1	57,4	0,46	0,38	2,9
28.04.2021	16,026	0	273,415	0	0	267,068	0	0	24	4	0	0	72,1	57,8	0,46	0,38	4,1
29.04.2021	15,698	0	272,895	0	0	266,563	0	0	24	4	0	0	72,1	58,1	0,45	0,37	6,7
30.04.2021	13,204	0	207,48	0	0	202,815	0	0	24	4	0	0	70,6	55,1	0,32	0,3	9,3
01.05.2021	15,07	0	241,08	0	0	235,354	0	0	24	4	0	0	72,9	57,6	0,32	0,27	7
02.05.2021	15,373	0	245	0	0	239,171	0	0	24	4	0	0	73	57,7	0,33	0,27	7,3
03.05.2021	15,312	0	237,6	0	0	231,938	0	0	24	4	0	0	73,1	57,3	0,32	0,27	6,2
04.05.2021	9,449	0	235,97	0	0	230,401	0	0	24	4	0	0	72,7	62,9	0,33	0,28	5,8
05.05.2021	5,335	0	234,67	0	0	229,078	0	0	24	4	0	0	73,1	67,5	0,35	0,3	9,6
06.05.2021	5,052	0	205,86	0	0	201,005	0	0	24	4	0	0	72,6	66,7	0,33	0,31	10,4
07.05.2021	5,067	0	209,6	0	0	204,625	0	0	24	4	0	0	72,9	67	0,32	0,29	6,9
08.05.2021	5,119	0	218,095	0	0	212,83	0	0	24	4	0	0	73,6	67,8	0,33	0,29	6,9
09.05.2021	5,032	0	224,125	0	0	218,749	0	0	24	4	0	0	73,3	67,8	0,33	0,29	6,3
10.05.2021	4,779	0	227,165	0	0	221,758	0	0	24	4	0	0	73	67,9	0,33	0,29	11,1
11.05.2021	4,894	0	234,69	0	0	229,103	0	0	24	4	0	0	73	67,9	0,34	0,29	17,8
12.05.2021	4,743	0	238,265	0	0	232,558	0	0	24	4	0	0	73,2	68,3	0,34	0,29	19,7
13.05.2021	4,868	0	242,675	0	0	236,871	0	0	24	4	0	0	73,2	68,3	0,34	0,29	19,2
14.05.2021	5,198	0	244,855	0	0	239,013	0	0	24	4	0	0	73,1	67,9	0,35	0,29	9,9
15.05.2021	5,003	0	241,845	0	0	236,119	0	0	24	4	0	0	72,8	67,8	0,34	0,29	10,6
16.05.2021	4,973	0	239,36	0	0	233,64	0	0	24	4	0	0	73,2	68,1	0,34	0,29	10
17.05.2021	5,08	0	243,015	0	0	237,211	0	0	24	4	0	0	73,2	68,1	0,34	0,29	12,5
18.05.2021	5,25	0	248,695	0	0	242,758	0	0	24	4	0	0	73,1	68	0,35	0,29	14,5
19.05.2021	5,121	0	243,91	0	0	238,11	0	0	24	4	0	0	72,9	67,8	0,35	0,29	11,4
20.05.2021	5,152	0	243,395	0	0	237,571	0	0	24	4	0	0	73,2	68	0,35	0,29	10,4
Итого:	291,419	0	7339,33	0	0	7165,462	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,604																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	16388,582	208704,945	0	0	203528,396	0	0	22987	38
20.05.2021	16680,001	216044,275	0	0	210693,859	0	0	23707	38

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2021 9:03:39