

#13513#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Каштановая Аллея 156, Калининград
Номер абонента 4851
Порядковый номер 8180
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 18058607
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	14,687	0	336,2	0	0	327,907	0	0	24	0	0	0	74,6	64	0,56	0,38	-
22.04.2022	14,666	0	337,865	0	0	329,577	0	0	24	0	0	0	74,4	63,9	0,56	0,38	-
23.04.2022	14,274	0	336,54	0	0	328,279	0	0	24	0	0	0	74,5	64,1	0,56	0,38	-
24.04.2022	14,248	0	335,905	0	0	327,649	0	0	24	0	0	0	74,5	64,1	0,56	0,38	-
25.04.2022	12,066	0	218,85	0	0	213,524	0	0	24	0	0	0	74,1	60,6	0,51	0,35	-
26.04.2022	7,967	0	86,795	0	0	84,79	0	0	24	0	0	0	71,8	49,4	0,4	0,27	-
27.04.2022	4,141	0	72,99	0	0	71,278	0	0	24	0	0	0	72,5	58,6	0,41	0,26	-
28.04.2022	1,65	0	75,435	0	0	73,661	0	0	24	0	0	0	72,6	67,3	0,43	0,28	-
29.04.2022	1,723	0	71,34	0	0	69,656	0	0	24	0	0	0	72,7	66,8	0,42	0,28	-
30.04.2022	1,467	0	67,29	0	0	65,717	0	0	24	0	0	0	72,3	67	0,41	0,29	-
01.05.2022	1,463	0	68,475	0	0	66,871	0	0	24	0	0	0	72,4	67,2	0,41	0,29	-
02.05.2022	1,458	0	68,175	0	0	66,591	0	0	24	0	0	0	72,1	66,9	0,41	0,28	-
03.05.2022	1,456	0	68	0	0	66,43	0	0	24	0	0	0	71,8	66,6	0,41	0,28	-
04.05.2022	1,499	0	48,405	0	0	47,297	0	0	24	0	0	0	71,4	63,9	0,42	0,28	-
05.05.2022	1,421	0	32,39	0	0	31,685	0	0	24	0	0	0	69,4	58,8	0,4	0,28	-
06.05.2022	1,432	0	32,64	0	0	31,93	0	0	24	0	0	0	69,5	58,9	0,4	0,28	-
07.05.2022	1,296	0	34,255	0	0	33,506	0	0	24	0	0	0	69,7	60,5	0,41	0,28	-
08.05.2022	1,299	0	35,345	0	0	34,566	0	0	24	0	0	0	70,1	61,1	0,42	0,28	-
09.05.2022	1,32	0	35,69	0	0	34,904	0	0	24	0	0	0	70	61	0,42	0,28	-
10.05.2022	1,281	0	35,245	0	0	34,469	0	0	24	0	0	0	70,1	61,2	0,42	0,28	-
11.05.2022	1,394	0	34,78	0	0	34,012	0	0	24	0	0	0	70,1	60,3	0,42	0,28	-
12.05.2022	1,44	0	33,715	0	0	32,978	0	0	24	0	0	0	69,7	59,3	0,42	0,28	-
13.05.2022	1,421	0	33,08	0	0	32,357	0	0	24	0	0	0	69,7	59,2	0,42	0,28	-
14.05.2022	1,277	0	32,77	0	0	32,058	0	0	24	0	0	0	69,4	60	0,41	0,28	-
15.05.2022	1,245	0	32,025	0	0	31,332	0	0	24	0	0	0	69,4	59,9	0,41	0,28	-
16.05.2022	1,418	0	32,825	0	0	32,107	0	0	24	0	0	0	69,7	59,2	0,41	0,28	-
17.05.2022	1,474	0	33,49	0	0	32,761	0	0	24	0	0	0	69,6	58,8	0,42	0,28	-
18.05.2022	1,434	0	32,915	0	0	32,198	0	0	24	0	0	0	69,5	58,9	0,41	0,28	-
19.05.2022	1,432	0	33,265	0	0	32,533	0	0	24	0	0	0	70	59,5	0,42	0,28	-
20.05.2022	1,449	0	34,02	0	0	33,267	0	0	24	0	0	0	70,2	59,9	0,42	0,28	-
Итого:	114,798	0	2730,715	0	0	2665,89	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,419																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2022	1411,67	27969,87	0	0	27269,723	0	0	2140	7
20.05.2022	1526,467	30700,585	0	0	29935,613	0	0	2860	7

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.05.2022 7:32:21