

# #13520#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ  
Каштановая Аллея 156, Калининград  
4851  
8180  
ТВ7  
18058607  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	5,502	0	144,58	0	0	141,143	0	0	24	1	0	0	72,7	63,4	0,03	0,28	-
22.04.2023	1,332	0	107,765	0	0	105,219	0	0	24	1	0	0	72,4	69,4	0,03	0,29	-
23.04.2023	1,253	0	106,215	0	0	103,732	0	0	24	1	0	0	72	69	0,03	0,29	-
24.04.2023	1,323	0	92,645	0	0	90,489	0	0	24	1	0	0	71,8	68,3	0,03	0,29	-
25.04.2023	1,351	0	83,87	0	0	81,932	0	0	24	1	0	0	71,5	67,5	0,02	0,29	-
26.04.2023	1,369	0	76,78	0	0	75,025	0	0	24	1	0	0	71,1	66,7	0,02	0,29	-
27.04.2023	1,412	0	74,35	0	0	72,653	0	0	24	1	0	0	71,1	66,4	0,02	0,28	-
28.04.2023	1,492	0	74,805	0	0	73,078	0	0	24	1	0	0	71,5	66,6	0,02	0,29	-
29.04.2023	1,307	0	75,085	0	0	73,358	0	0	24	1	0	0	71,4	67,1	0,02	0,3	-
30.04.2023	1,349	0	75,525	0	0	73,779	0	0	24	1	0	0	71,5	67,1	0,02	0,29	-
01.05.2023	1,32	0	75,765	0	0	74,024	0	0	24	1	0	0	71,3	66,9	0,02	0,29	-
02.05.2023	1,352	0	78,27	0	0	76,459	0	0	24	1	0	0	71,6	67,4	0,02	0,29	-
03.05.2023	1,38	0	75,78	0	0	74,043	0	0	24	1	0	0	71,1	66,6	0,02	0,29	-
04.05.2023	1,377	0	76,85	0	0	75,083	0	0	24	1	0	0	71,3	66,9	0,02	0,29	-
05.05.2023	1,428	0	78,52	0	0	76,717	0	0	24	1	0	0	71,2	66,7	0,02	0,29	-
06.05.2023	1,372	0	77,86	0	0	76,064	0	0	24	1	0	0	71,5	67,1	0,02	0,3	-
07.05.2023	1,35	0	78,72	0	0	76,905	0	0	24	1	0	0	71,4	67,2	0,02	0,3	-
08.05.2023	1,316	0	80,23	0	0	78,373	0	0	24	1	0	0	71,6	67,6	0,02	0,3	-
09.05.2023	1,286	0	81,47	0	0	79,581	0	0	24	1	0	0	71,6	67,7	0,03	0,3	-
10.05.2023	1,318	0	81,815	0	0	79,91	0	0	24	1	0	0	71,9	67,9	0,03	0,29	-
11.05.2023	1,313	0	84,595	0	0	82,631	0	0	24	1	0	0	71,7	67,9	0,03	0,28	-
12.05.2023	1,309	0	85,785	0	0	83,793	0	0	24	1	0	0	71,7	67,9	0,03	0,28	-
13.05.2023	1,235	0	83,895	0	0	81,948	0	0	24	1	0	0	71,7	68,1	0,03	0,28	-
14.05.2023	1,192	0	83,405	0	0	81,471	0	0	24	1	0	0	71,7	68,1	0,03	0,28	-
15.05.2023	1,284	0	85,035	0	0	83,068	0	0	24	1	0	0	71,6	67,8	0,03	0,28	-
16.05.2023	1,328	0	84,085	0	0	82,168	0	0	24	1	0	0	71	67,2	0,03	0,28	-
17.05.2023	1,304	0	83,065	0	0	81,142	0	0	24	1	0	0	71,6	67,7	0,03	0,27	-
18.05.2023	1,288	0	82,715	0	0	80,808	0	0	24	1	0	0	71,5	67,6	0,03	0,27	-
19.05.2023	1,328	0	84,395	0	0	82,442	0	0	24	1	0	0	71,6	67,7	0,03	0,28	-
20.05.2023	1,273	0	85,47	0	0	83,475	0	0	24	1	0	0	71,9	68,2	0,03	0,28	-
Итого:	44,043	0	2539,345	0	0	2480,513	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,519																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	4411,357	89605,475	0	0	87337,717	0	0	10783	124
20.05.2023	4455,402	92144,82	0	0	89818,229	0	0	11503	124

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.05.2023 7:25:37