

#84131#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ  
Каштановая Аллея 156, Калининград  
4851  
8180  
ТВ7  
18058607  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	13,1	0	216,595	0	0	211,405	0	0	24	2	0	0	73,3	58,6	0,44	0,32	3,6
22.04.2024	13,676	0	232,13	0	0	226,567	0	0	24	2	0	0	73,4	59	0,48	0,36	3,7
23.04.2024	14,014	0	247,08	0	0	241,169	0	0	24	2	0	0	73,3	59,5	0,52	0,38	3,1
24.04.2024	13,836	0	248,69	0	0	242,758	0	0	24	2	0	0	73,3	59,7	0,52	0,38	2,9
25.04.2024	14,119	0	270,02	0	0	263,566	0	0	24	2	0	0	73,3	60,5	0,5	0,34	4,9
26.04.2024	7,795	0	161,845	0	0	158,538	0	0	24	2	0	0	66,4	55,1	0,32	0,24	6,4
27.04.2024	13,603	0	211,665	0	0	206,608	0	0	24	2	0	0	73,3	57,6	0,52	0,38	7,8
28.04.2024	13,267	0	217,785	0	0	212,584	0	0	24	2	0	0	73,3	58,4	0,53	0,37	12,1
29.04.2024	12,891	0	218,705	0	0	213,497	0	0	24	2	0	0	73,2	58,8	0,53	0,37	14,6
30.04.2024	12,746	0	221,01	0	0	215,715	0	0	24	2	0	0	73,4	59,4	0,53	0,37	16,9
01.05.2024	12,119	0	211,355	0	0	206,3	0	0	24	2	0	0	73,4	59,4	0,51	0,36	16,1
02.05.2024	11,135	0	177,905	0	0	173,681	0	0	24	2	0	0	73	57,7	0,42	0,31	-
03.05.2024	7,142	0	145,355	0	0	141,911	0	0	24	2	0	0	72,9	61	0,41	0,28	-
04.05.2024	1,249	0	67,865	0	0	66,308	0	0	24	2	0	0	71,5	67,1	0,41	0,27	-
05.05.2024	1,265	0	68,345	0	0	66,785	0	0	24	2	0	0	71,3	66,8	0,41	0,27	-
06.05.2024	1,307	0	66,595	0	0	65,073	0	0	24	2	0	0	71,4	66,7	0,42	0,28	-
07.05.2024	1,361	0	57,765	0	0	56,448	0	0	24	2	0	0	71,3	65,6	0,42	0,29	-
08.05.2024	1,398	0	54,04	0	0	52,841	0	0	24	2	0	0	70,4	64,1	0,42	0,3	-
09.05.2024	1,298	0	56,775	0	0	55,493	0	0	24	2	0	0	70,9	65,4	0,43	0,3	-
10.05.2024	1,291	0	55,415	0	0	54,178	0	0	24	2	0	0	70,5	64,8	0,43	0,3	-
11.05.2024	1,302	0	53,915	0	0	52,714	0	0	24	2	0	0	70,5	64,6	0,42	0,3	-
12.05.2024	1,292	0	53,195	0	0	52,008	0	0	24	2	0	0	70,5	64,6	0,42	0,3	-
13.05.2024	1,332	0	53,01	0	0	51,818	0	0	24	2	0	0	70,7	64,6	0,42	0,3	-
14.05.2024	1,318	0	55,645	0	0	54,386	0	0	24	2	0	0	71,1	65,3	0,43	0,3	-
15.05.2024	1,305	0	54,725	0	0	53,498	0	0	24	2	0	0	70,6	64,8	0,43	0,3	-
16.05.2024	1,315	0	53,97	0	0	52,758	0	0	24	2	0	0	70,7	64,8	0,42	0,3	-
17.05.2024	1,28	0	52,365	0	0	51,183	0	0	24	2	0	0	70,9	65	0,42	0,3	-
18.05.2024	1,255	0	55,35	0	0	54,079	0	0	24	2	0	0	71,6	66,1	0,43	0,31	-
19.05.2024	1,198	0	54,36	0	0	53,135	0	0	24	2	0	0	70,8	65,5	0,43	0,3	-
20.05.2024	1,26	0	53,92	0	0	52,708	0	0	24	2	0	0	70,8	65,1	0,42	0,3	-
Итого:	181,469	0	3747,395	0	0	3659,712	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	43,343																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2024	7584,144	153788,34	0	0	149940,409	0	0	19560	131
20.05.2024	7765,614	157535,735	0	0	153600,119	0	0	20280	131

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.05.2024 12:07:32