

#88391#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ  
Каштановая Аллея 156, Калининград  
4851  
8180  
ТВ7  
18058607  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.05.2024 | 1,249   | 0         | 53,8    | 0       | 0       | 52,59   | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 70,8   | 65,2   | 0,42    | 0,31    | -           |
| 22.05.2024 | 1,252   | 0         | 53,96   | 0       | 0       | 52,749  | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 70,7   | 65,1   | 0,42    | 0,3     | -           |
| 23.05.2024 | 1,227   | 0         | 52,76   | 0       | 0       | 51,576  | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 70,7   | 65,1   | 0,42    | 0,31    | -           |
| 24.05.2024 | 1,218   | 0         | 52,24   | 0       | 0       | 51,068  | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 70,8   | 65,1   | 0,42    | 0,3     | -           |
| 25.05.2024 | 1,187   | 0         | 51,505  | 0       | 0       | 50,347  | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 70,8   | 65,2   | 0,42    | 0,31    | -           |
| 26.05.2024 | 1,178   | 0         | 52,445  | 0       | 0       | 51,264  | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 70,9   | 65,4   | 0,42    | 0,31    | -           |
| 27.05.2024 | 1,194   | 0         | 53,54   | 0       | 0       | 52,33   | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 70,9   | 65,5   | 0,43    | 0,31    | -           |
| 28.05.2024 | 1,175   | 0         | 53,51   | 0       | 0       | 52,301  | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 70,9   | 65,6   | 0,43    | 0,31    | -           |
| 29.05.2024 | 1,05    | 0         | 40,47   | 0       | 0       | 39,642  | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 67,2   | 60,9   | 0,41    | 0,34    | -           |
| 30.05.2024 | 1,047   | 0         | 35,53   | 0       | 0       | 34,821  | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 66,3   | 59,1   | 0,42    | 0,36    | -           |
| 31.05.2024 | 1,085   | 0         | 37,915  | 0       | 0       | 37,153  | 0      | 0      | 23       | 2    | 0    | 1       | 66,6   | 59,6   | 0,42    | 0,36    | -           |
| 01.06.2024 | 1,061   | 0         | 37,56   | 0       | 0       | 36,808  | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 66,5   | 59,6   | 0,42    | 0,36    | -           |
| 02.06.2024 | 1,061   | 0         | 37,295  | 0       | 0       | 36,551  | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 66,3   | 59,4   | 0,42    | 0,36    | -           |
| 03.06.2024 | 1,078   | 0         | 37,15   | 0       | 0       | 36,41   | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 66,3   | 59,2   | 0,42    | 0,36    | -           |
| 04.06.2024 | 0,421   | 0         | 14,975  | 0       | 0       | 14,677  | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 66,2   | 59,4   | 0,25    | 0,13    | -           |
| 05.06.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 19,8   | 22,1   | 0       | 0       | -           |
| 06.06.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 17,5   | 17,6   | 0       | 0       | -           |
| 07.06.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 16,2   | 16,2   | 0       | 0       | -           |
| 08.06.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 15,4   | 15,3   | 0       | 0       | -           |
| 09.06.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 15,6   | 15,5   | 0       | 0       | -           |
| 10.06.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 15,1   | 15     | 0       | 0       | -           |
| 11.06.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 14,9   | 14,8   | 0       | 0       | -           |
| 12.06.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 14,7   | 14,6   | 0       | 0       | -           |
| 13.06.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 14,3   | 14,2   | 0       | 0       | -           |
| 14.06.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 14,1   | 14     | 0       | 0       | -           |
| 15.06.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 14,5   | 14,3   | 0       | 0       | -           |
| 16.06.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 15,2   | 14,8   | 0       | 0       | -           |
| 17.06.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 15,4   | 15,1   | 0       | 0       | -           |
| 18.06.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 15,8   | 15,4   | 0       | 0       | -           |
| 19.06.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 16,1   | 15,7   | 0       | 0       | -           |
| 20.06.2024 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 2    | 0    | 0       | 15,6   | 15,3   | 0       | 0       | -           |
| Итого:     | 16,483  | 0         | 664,655 | 0       | 0       | 650,287 | 0      | 0      | 743      | 0    | 0    | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 3,937   |           |         |         |         |         |        |        |          |      |      |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3     | V2, м3 | V3, м3 | M1, т      | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|-------|---------|--------|
| 20.05.2024 | 7765,614 | 157535,735 | 0      | 0      | 153600,119 | 0     | 0     | 20280   | 131    |
| 20.06.2024 | 7782,099 | 158200,39  | 0      | 0      | 154250,405 | 0     | 0     | 21023   | 132    |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.06.2024 10:35:17