

#133923#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ
Каштановая Аллея 156, Калининград
4851
8180
ТВ7 (АССII)
18058607
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	1,338	0	111,945	0	0	109,412	0	0	24	0	71,1	68,2	0,41	0,3	-
22.05.2025	1,318	0	108,855	0	0	106,433	0	0	24	0	70,4	67,5	0,42	0,31	-
23.05.2025	1,305	0	105,99	0	0	103,638	0	0	24	0	70,3	67,3	0,42	0,32	-
24.05.2025	1,283	0	101,2	0	0	98,963	0	0	24	0	70,2	67,2	0,41	0,32	-
25.05.2025	1,27	0	102,48	0	0	100,194	0	0	24	0	70,4	67,4	0,42	0,32	-
26.05.2025	1,294	0	103,03	0	0	100,712	0	0	24	0	70,8	67,8	0,42	0,32	-
27.05.2025	1,271	0	107,1	0	0	104,713	0	0	24	0	70,5	67,6	0,42	0,32	-
28.05.2025	1,125	0	75,175	0	0	73,568	0	0	24	0	68,8	65,2	0,39	0,33	-
29.05.2025	0,475	0	28,97	0	0	28,365	0	0	24	0	67,7	63,8	0,24	0,21	-
30.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	14,6	18,2	0,33	0,32	-
31.05.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	14,9	15	0,34	0,33	-
01.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	13,5	13,7	0,34	0,32	-
02.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	14,6	14,2	0,34	0,32	-
03.06.2025	0	0	0,08	0	0	0,08	0	0	24	0	14,6	14,3	0,19	0,18	-
04.06.2025	1,275	0	62,075	0	0	60,803	0	0	24	0	67	62	0,33	0,29	-
05.06.2025	1,233	0	86,98	0	0	85,136	0	0	24	0	68,5	65	0,4	0,35	-
06.06.2025	1,205	0	89,26	0	0	87,357	0	0	24	0	68,8	65,5	0,4	0,35	-
07.06.2025	1,163	0	88,91	0	0	87,009	0	0	24	0	68,8	65,6	0,4	0,34	-
08.06.2025	1,051	0	71,21	0	0	69,715	0	0	24	0	68,1	64,6	0,4	0,34	-
09.06.2025	1,192	0	61,855	0	0	60,686	0	0	21	3	64	59,5	0,34	0,29	-
10.06.2025	1,35	0	90,115	0	0	88,124	0	0	24	0	70,1	66,5	0,44	0,31	-
11.06.2025	1,286	0	69,045	0	0	67,517	0	0	24	0	70,1	65,6	0,42	0,32	-
12.06.2025	1,263	0	73,665	0	0	72,048	0	0	24	0	69,8	65,7	0,41	0,31	-
13.06.2025	1,237	0	75,08	0	0	73,438	0	0	24	0	69,7	65,7	0,42	0,31	-
14.06.2025	1,237	0	71,975	0	0	70,394	0	0	24	0	69,9	65,7	0,42	0,32	-
15.06.2025	1,195	0	73,36	0	0	71,744	0	0	24	0	70	66	0,42	0,32	-
16.06.2025	1,215	0	73,795	0	0	72,17	0	0	24	0	70	66	0,43	0,32	-
17.06.2025	1,233	0	74,12	0	0	72,495	0	0	24	0	69,8	65,7	0,42	0,31	-
18.06.2025	1,236	0	74,895	0	0	73,244	0	0	24	0	70	66	0,42	0,31	-
19.06.2025	1,244	0	74,485	0	0	72,853	0	0	24	0	69,8	65,8	0,42	0,31	-
20.06.2025	1,29	0	74,76	0	0	73,106	0	0	24	0	70,2	66	0,44	0,31	-
Итого:	31,584	0	2130,41	0	0	2083,917	0	0	741	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,544														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч741

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	10789,808	224001,085	0	0	218503,257	0	0	29022	149
20.06.2025	10821,392	226131,495	0	0	220587,173	0	0	29763	152

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 10:26:00