

# #13524#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 20.07.2021

Потребитель Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ  
Адрес потребителя Каштановая Аллея 156, Калининград  
Номер абонента 4851  
Порядковый номер 8180  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 18058607  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	4,372	0	261,5	0	0	255,238	0	0	24	15	0	0	73,3	69,2	0,35	0,29	-
22.06.2021	4,465	0	263,825	0	0	257,533	0	0	24	15	0	0	73,1	69	0,35	0,29	-
23.06.2021	4,802	0	264,115	0	0	257,808	0	0	24	15	0	0	73,2	68,7	0,35	0,29	-
24.06.2021	4,854	0	264,91	0	0	258,572	0	0	24	15	0	0	73,2	68,7	0,35	0,29	-
25.06.2021	4,869	0	267,035	0	0	260,66	0	0	24	15	0	0	73,1	68,7	0,35	0,29	-
26.06.2021	4,747	0	265,755	0	0	259,418	0	0	24	15	0	0	73,1	68,7	0,35	0,29	-
27.06.2021	4,711	0	261,685	0	0	255,439	0	0	24	15	0	0	73,1	68,8	0,35	0,28	-
28.06.2021	4,857	0	262,74	0	0	256,449	0	0	24	15	0	0	73,2	68,7	0,35	0,29	-
29.06.2021	4,79	0	262,615	0	0	256,342	0	0	24	15	0	0	73,2	68,7	0,35	0,29	-
30.06.2021	4,762	0	264,35	0	0	258,016	0	0	24	15	0	0	73,3	68,9	0,35	0,29	-
01.07.2021	4,804	0	265,55	0	0	259,183	0	0	24	15	0	0	73,3	68,9	0,35	0,29	-
02.07.2021	4,846	0	263,96	0	0	257,621	0	0	24	15	0	0	73,4	68,9	0,35	0,29	-
03.07.2021	4,69	0	265,18	0	0	258,798	0	0	24	15	0	0	73,4	69,1	0,35	0,29	-
04.07.2021	4,671	0	265,02	0	0	258,666	0	0	24	15	0	0	73,3	69	0,35	0,29	-
05.07.2021	4,716	0	264,11	0	0	257,807	0	0	24	15	0	0	73,1	68,8	0,35	0,29	-
06.07.2021	4,663	0	255,195	0	0	249,049	0	0	24	15	0	0	73,4	68,9	0,34	0,28	-
07.07.2021	4,617	0	263,355	0	0	257,075	0	0	24	15	0	0	73,1	68,8	0,34	0,28	-
08.07.2021	3,464	0	192,295	0	0	187,682	0	0	24	15	0	0	73,3	68,9	0,36	0,33	-
09.07.2021	0,168	0	3,155	0	0	3,127	0	0	24	22	0	0	43,6	30,7	0,36	0,43	-
10.07.2021	0,212	0	3,25	0	0	3,225	0	0	24	46	0	0	41,2	25,4	0,36	0,43	-
11.07.2021	0,223	0	3,17	0	0	3,145	0	0	24	70	0	0	41,9	24,9	0,36	0,42	-
12.07.2021	0,233	0	3,175	0	0	3,148	0	0	24	94	0	0	43,1	25,3	0,36	0,42	-
13.07.2021	0,242	0	3,19	0	0	3,161	0	0	24	118	0	0	44,7	26,3	0,37	0,43	-
14.07.2021	0,285	0	3,62	0	0	3,585	0	0	24	142	0	0	45,7	26,6	0,37	0,43	-
15.07.2021	0,33	0	4	0	0	3,957	0	0	24	166	0	0	48,4	28,5	0,37	0,43	-
16.07.2021	0,331	0	4,105	0	0	4,061	0	0	24	190	0	0	48,3	28,7	0,36	0,43	-
17.07.2021	0,337	0	4,275	0	0	4,228	0	0	24	214	0	0	48,5	29,4	0,37	0,44	-
18.07.2021	0,318	0	4,13	0	0	4,087	0	0	24	238	0	0	47,4	28,8	0,37	0,43	-
19.07.2021	0,313	0	4,05	0	0	4,011	0	0	24	262	0	0	45,6	26,9	0,37	0,43	-
20.07.2021	0,32	0	3,985	0	0	3,947	0	0	24	286	0	0	45,4	26	0,37	0,43	-
Итого:	87,012	0	4717,3	0	0	4605,038	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,782																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2021	16810,861	222323,065	0	0	216826,998	0	0	24451	38
20.07.2021	16897,873	227040,365	0	0	221432,037	0	0	25171	38

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.07.2021 11:39:54