

#13514#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Каштановая Аллея 156, Калининград
Номер абонента 4851
Порядковый номер 8180
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 18058607
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	1,337	0	33,32	0	0	32,591	0	0	24	0	0	0	69,7	59,9	0,43	0,28	-
22.06.2022	1,193	0	31,42	0	0	30,733	0	0	24	0	0	0	69,8	60,5	0,43	0,28	-
23.06.2022	1,281	0	32,475	0	0	31,759	0	0	23	0	0	1	70	60,4	0,42	0,28	-
24.06.2022	1,254	0	33,135	0	0	32,395	0	0	24	0	0	0	70,5	61,3	0,43	0,28	-
25.06.2022	1,138	0	32,995	0	0	32,262	0	0	24	0	0	0	70,3	61,9	0,43	0,28	-
26.06.2022	1,094	0	33,15	0	0	32,419	0	0	24	0	0	0	70,1	62	0,43	0,28	-
27.06.2022	1,131	0	33,27	0	0	32,539	0	0	24	0	0	0	69,7	61,5	0,43	0,28	-
28.06.2022	1,099	0	31,21	0	0	30,556	0	0	24	0	0	0	67,9	59,4	0,41	0,28	-
29.06.2022	1,186	0	35,48	0	0	34,707	0	0	24	0	0	0	69,5	61,4	0,43	0,28	-
30.06.2022	1,171	0	35,15	0	0	34,38	0	0	24	0	0	0	69,7	61,6	0,43	0,28	-
01.07.2022	1,205	0	35,02	0	0	34,261	0	0	24	0	0	0	69,4	61,1	0,43	0,28	-
02.07.2022	1,17	0	35,38	0	0	34,617	0	0	24	0	0	0	69,3	61,2	0,43	0,28	-
03.07.2022	1,165	0	35,205	0	0	34,439	0	0	24	0	0	0	69,5	61,5	0,43	0,28	-
04.07.2022	1,204	0	35,485	0	0	34,708	0	0	24	0	0	0	69,8	61,5	0,44	0,28	-
05.07.2022	1,175	0	35,635	0	0	34,86	0	0	24	0	0	0	69,5	61,5	0,44	0,28	-
06.07.2022	1,219	0	35,79	0	0	35,007	0	0	24	0	0	0	69,7	61,4	0,44	0,28	-
07.07.2022	1,191	0	33,385	0	0	32,655	0	0	24	0	0	0	69,7	61	0,42	0,28	-
08.07.2022	1,199	0	31,245	0	0	30,581	0	0	24	0	0	0	68,6	59,3	0,4	0,28	-
09.07.2022	1,142	0	30,695	0	0	30,043	0	0	24	0	0	0	68,6	59,6	0,4	0,28	-
10.07.2022	1,202	0	31,345	0	0	30,683	0	0	24	0	0	0	68,5	59,1	0,41	0,28	-
11.07.2022	1,25	0	32,04	0	0	31,355	0	0	24	0	0	0	68,8	59,4	0,41	0,28	-
12.07.2022	1,213	0	32,32	0	0	31,633	0	0	24	0	0	0	68,6	59,5	0,41	0,28	-
13.07.2022	1,174	0	33,465	0	0	32,747	0	0	24	0	0	0	69	60,5	0,41	0,27	-
14.07.2022	1,21	0	34,875	0	0	34,123	0	0	24	0	0	0	69,2	60,8	0,43	0,28	-
15.07.2022	1,245	0	34,495	0	0	33,753	0	0	24	0	0	0	69	60,2	0,43	0,28	-
16.07.2022	1,21	0	34,495	0	0	33,753	0	0	24	0	0	0	69	60,5	0,43	0,28	-
17.07.2022	1,191	0	34,08	0	0	33,346	0	0	24	0	0	0	69,1	60,6	0,43	0,28	-
18.07.2022	1,237	0	34,41	0	0	33,671	0	0	24	0	0	0	69	60,2	0,43	0,28	-
19.07.2022	1,216	0	34,68	0	0	33,928	0	0	24	0	0	0	69,4	60,9	0,43	0,28	-
20.07.2022	0,443	0	12,82	0	0	12,542	0	0	24	0	0	0	69,3	60,9	0,42	0,11	-
Итого:	35,145	0	988,47	0	0	967,046	0	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,394																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2022	1561,697	31521,36	0	0	30739,236	0	0	3564	47
20.07.2022	1596,842	32509,83	0	0	31706,283	0	0	4283	48

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2022 7:37:46