

# #13521#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ  
Каштановая Аллея 156, Калининград  
4851  
8180  
ТВ7  
18058607  
1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	1,135	0	86,4	0	0	84,391	0	0	24	1	0	0	71,8	68,6	0,04	0,28	-
22.06.2023	1,152	0	86,89	0	0	84,876	0	0	24	1	0	0	71,7	68,4	0,03	0,28	-
23.06.2023	1,202	0	84,9	0	0	82,972	0	0	24	1	0	0	70,8	67,4	0,03	0,28	-
24.06.2023	1,138	0	85,21	0	0	83,237	0	0	24	1	0	0	71,6	68,3	0,03	0,28	-
25.06.2023	1,151	0	84,655	0	0	82,697	0	0	24	1	0	0	71,6	68,3	0,03	0,28	-
26.06.2023	1,147	0	85,29	0	0	83,318	0	0	24	1	0	0	71,6	68,3	0,03	0,28	-
27.06.2023	1,234	0	85,995	0	0	84,013	0	0	24	1	0	0	71,3	67,8	0,04	0,28	-
28.06.2023	1,199	0	85,095	0	0	83,125	0	0	24	1	0	0	71,6	68,1	0,03	0,27	-
29.06.2023	1,174	0	83,98	0	0	82,035	0	0	24	1	0	0	71,7	68,2	0,03	0,28	-
30.06.2023	1,185	0	83,705	0	0	81,763	0	0	24	1	0	0	71,8	68,3	0,04	0,28	-
01.07.2023	1,158	0	84,495	0	0	82,536	0	0	24	1	0	0	71,6	68,2	0,03	0,28	-
02.07.2023	1,195	0	83,635	0	0	81,706	0	0	24	1	0	0	71,6	68	0,03	0,28	-
03.07.2023	1,197	0	84,045	0	0	82,096	0	0	24	1	0	0	71,6	68,1	0,03	0,28	-
04.07.2023	1,229	0	84,86	0	0	82,889	0	0	24	1	0	0	71,7	68,1	0,03	0,28	-
05.07.2023	1,22	0	84,765	0	0	82,809	0	0	24	1	0	0	71,7	68,2	0,23	0,28	-
06.07.2023	1,196	0	87,485	0	0	85,469	0	0	24	1	0	0	71,7	68,4	0,44	0,28	-
07.07.2023	1,237	0	87,99	0	0	85,964	0	0	24	1	0	0	71,8	68,4	0,44	0,28	-
08.07.2023	1,22	0	87,51	0	0	85,481	0	0	24	1	0	0	71,9	68,6	0,44	0,28	-
09.07.2023	1,186	0	86,38	0	0	84,387	0	0	24	1	0	0	71,8	68,5	0,43	0,28	-
10.07.2023	1,226	0	87,68	0	0	85,657	0	0	24	1	0	0	71,8	68,4	0,44	0,27	-
11.07.2023	1,204	0	87,515	0	0	85,486	0	0	24	1	0	0	72	68,7	0,44	0,28	-
12.07.2023	1,165	0	81,99	0	0	80,115	0	0	24	1	0	0	71,5	68,1	0,42	0,28	-
13.07.2023	1,205	0	85,59	0	0	83,618	0	0	24	1	0	0	71,7	68,3	0,43	0,28	-
14.07.2023	1,22	0	88,025	0	0	86,003	0	0	24	1	0	0	71,7	68,4	0,44	0,28	-
15.07.2023	1,153	0	87,335	0	0	85,322	0	0	24	1	0	0	71,8	68,6	0,44	0,28	-
16.07.2023	1,157	0	87,43	0	0	85,415	0	0	24	1	0	0	71,8	68,6	0,44	0,28	-
17.07.2023	1,185	0	88,25	0	0	86,217	0	0	24	1	0	0	71,7	68,5	0,44	0,28	-
18.07.2023	1,197	0	89,28	0	0	87,223	0	0	24	1	0	0	71,7	68,4	0,45	0,28	-
19.07.2023	1,232	0	81,71	0	0	79,858	0	0	24	1	0	0	71,1	67,6	0,42	0,28	-
20.07.2023	1,334	0	83,595	0	0	81,696	0	0	24	1	0	0	71,3	67,4	0,44	0,28	-
Итого:	35,833	0	2571,685	0	0	2512,374	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,559																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2023	4491,333	94384,02	0	0	92007,362	0	0	12247	124
20.07.2023	4527,167	96955,705	0	0	94519,738	0	0	12967	124

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.07.2023 7:20:04