

#90660#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ
Каштановая Аллея 156, Калининград
4851
8180
ТВ7
18058607
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0,994	0	71,53	0	0	69,935	0	0	24	2	0	0	70,3	66,9	0,18	0,14	-
22.06.2024	1,347	0	187,27	0	0	182,994	0	0	24	2	0	0	71,3	69,6	0,43	0,31	-
23.06.2024	1,36	0	183,835	0	0	179,647	0	0	24	2	0	0	71,3	69,5	0,42	0,31	-
24.06.2024	1,306	0	180,305	0	0	176,241	0	0	24	2	0	0	70,9	69,1	0,42	0,31	-
25.06.2024	1,301	0	188,595	0	0	184,313	0	0	24	2	0	0	71,2	69,5	0,43	0,31	-
26.06.2024	1,253	0	190,44	0	0	186,086	0	0	24	2	0	0	71,4	69,8	0,43	0,31	-
27.06.2024	1,225	0	177,835	0	0	173,792	0	0	24	2	0	0	71,2	69,5	0,42	0,31	-
28.06.2024	1,244	0	186,625	0	0	182,365	0	0	24	2	0	0	71,4	69,8	0,43	0,32	-
29.06.2024	1,262	0	188,345	0	0	184,068	0	0	24	2	0	0	71,2	69,6	0,43	0,31	-
30.06.2024	1,224	0	185,465	0	0	181,268	0	0	24	2	0	0	71,1	69,5	0,42	0,31	-
01.07.2024	1,31	0	185,64	0	0	181,427	0	0	24	2	0	0	71,2	69,5	0,43	0,31	-
02.07.2024	1,368	0	186,19	0	0	181,988	0	0	24	2	0	0	70,9	69,2	0,43	0,31	-
03.07.2024	1,333	0	182,84	0	0	178,709	0	0	24	2	0	0	71	69,2	0,42	0,31	-
04.07.2024	1,305	0	180,495	0	0	176,415	0	0	24	2	0	0	71	69,3	0,42	0,31	-
05.07.2024	1,317	0	179,055	0	0	174,992	0	0	24	2	0	0	71,1	69,3	0,42	0,31	-
06.07.2024	1,231	0	181,23	0	0	177,121	0	0	24	2	0	0	71,1	69,4	0,42	0,31	-
07.07.2024	1,24	0	182,57	0	0	178,422	0	0	24	2	0	0	71,2	69,6	0,42	0,31	-
08.07.2024	1,24	0	165,185	0	0	161,459	0	0	24	2	0	0	70,9	69,1	0,4	0,31	-
09.07.2024	1,245	0	159,73	0	0	156,13	0	0	24	2	0	0	70,9	69	0,4	0,31	-
10.07.2024	1,216	0	170,08	0	0	166,232	0	0	24	2	0	0	71,1	69,3	0,41	0,32	-
11.07.2024	1,288	0	168,79	0	0	164,973	0	0	24	2	0	0	71	69,2	0,41	0,31	-
12.07.2024	1,222	0	164,545	0	0	160,829	0	0	24	2	0	0	71	69,2	0,4	0,31	-
13.07.2024	1,217	0	168,925	0	0	165,116	0	0	24	2	0	0	70,8	69,1	0,41	0,31	-
14.07.2024	1,197	0	176,41	0	0	172,417	0	0	24	2	0	0	71	69,4	0,42	0,31	-
15.07.2024	1,179	0	179,475	0	0	175,387	0	0	24	2	0	0	71,3	69,7	0,42	0,32	-
16.07.2024	1,169	0	184,585	0	0	180,388	0	0	24	2	0	0	71,3	69,8	0,43	0,32	-
17.07.2024	1,203	0	178,04	0	0	173,997	0	0	24	2	0	0	71,2	69,6	0,42	0,31	-
18.07.2024	1,211	0	184,02	0	0	179,847	0	0	24	2	0	0	71,1	69,6	0,43	0,31	-
19.07.2024	1,225	0	185,56	0	0	181,357	0	0	24	2	0	0	71,1	69,5	0,43	0,31	-
20.07.2024	1,188	0	188,81	0	0	184,522	0	0	24	2	0	0	71,2	69,7	0,43	0,31	-
Итого:	37,42	0	5292,42	0	0	5172,437	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,938																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	7782,099	158200,39	0	0	154250,405	0	0	21023	132
20.07.2024	7819,52	163492,81	0	0	159422,843	0	0	21743	132

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.07.2024 14:45:46