

#28751#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ
Каштановая Аллея 156, Калининград
4851
8180
ТВ7
18058607
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 21.07.2023 | 1,23 | 0 | 82,735 | 0 | 0 | 80,827 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71,8 | 68,2 | 0,43 | 0,28 | - |
| 22.07.2023 | 1,216 | 0 | 76,745 | 0 | 0 | 74,985 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71,5 | 67,7 | 0,41 | 0,28 | - |
| 23.07.2023 | 1,252 | 0 | 76,115 | 0 | 0 | 74,359 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71,8 | 67,8 | 0,4 | 0,28 | - |
| 24.07.2023 | 1,25 | 0 | 79,79 | 0 | 0 | 77,939 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 72 | 68,2 | 0,41 | 0,28 | - |
| 25.07.2023 | 1,256 | 0 | 80,68 | 0 | 0 | 78,823 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71,8 | 68 | 0,42 | 0,28 | - |
| 26.07.2023 | 1,228 | 0 | 80,465 | 0 | 0 | 78,601 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 72 | 68,3 | 0,42 | 0,28 | - |
| 27.07.2023 | 0,982 | 0 | 55,275 | 0 | 0 | 54,01 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71,5 | 67,2 | 0,38 | 0,28 | - |
| 28.07.2023 | 1,382 | 0 | 74,885 | 0 | 0 | 73,194 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 70,9 | 66,4 | 0,4 | 0,28 | - |
| 29.07.2023 | 1,2 | 0 | 80,6 | 0 | 0 | 78,737 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71,9 | 68,3 | 0,42 | 0,28 | - |
| 30.07.2023 | 1,193 | 0 | 81,175 | 0 | 0 | 79,309 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71,7 | 68,1 | 0,42 | 0,28 | - |
| 31.07.2023 | 1,23 | 0 | 81,805 | 0 | 0 | 79,923 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71,7 | 68 | 0,43 | 0,28 | - |
| 01.08.2023 | 1,216 | 0 | 65,34 | 0 | 0 | 63,889 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 70,3 | 65,7 | 0,38 | 0,27 | - |
| 02.08.2023 | 1,253 | 0 | 72,185 | 0 | 0 | 70,528 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71,7 | 67,4 | 0,38 | 0,26 | - |
| 03.08.2023 | 1,222 | 0 | 74,28 | 0 | 0 | 72,567 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71,7 | 67,7 | 0,39 | 0,26 | - |
| 04.08.2023 | 1,245 | 0 | 79,7 | 0 | 0 | 77,863 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71,8 | 68 | 0,41 | 0,27 | - |
| 05.08.2023 | 1,215 | 0 | 81,725 | 0 | 0 | 79,827 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 72 | 68,4 | 0,42 | 0,27 | - |
| 06.08.2023 | 1,2 | 0 | 80,635 | 0 | 0 | 78,78 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71,6 | 68 | 0,41 | 0,27 | - |
| 07.08.2023 | 1,266 | 0 | 81,13 | 0 | 0 | 79,263 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71,7 | 67,9 | 0,41 | 0,26 | - |
| 08.08.2023 | 1,306 | 0 | 80,825 | 0 | 0 | 78,961 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71,8 | 67,9 | 0,41 | 0,27 | - |
| 09.08.2023 | 1,275 | 0 | 79,92 | 0 | 0 | 78,081 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71,7 | 67,8 | 0,41 | 0,27 | - |
| 10.08.2023 | 1,281 | 0 | 79,99 | 0 | 0 | 78,148 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71,7 | 67,8 | 0,41 | 0,26 | - |
| 11.08.2023 | 1,244 | 0 | 78,55 | 0 | 0 | 76,733 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71,9 | 68 | 0,42 | 0,28 | - |
| 12.08.2023 | 1,215 | 0 | 76,365 | 0 | 0 | 74,606 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71,8 | 67,9 | 0,43 | 0,3 | - |
| 13.08.2023 | 1,197 | 0 | 74,445 | 0 | 0 | 72,733 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71,7 | 67,8 | 0,42 | 0,3 | - |
| 14.08.2023 | 1,201 | 0 | 73,955 | 0 | 0 | 72,251 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71,8 | 67,8 | 0,4 | 0,28 | - |
| 15.08.2023 | 1,154 | 0 | 81,01 | 0 | 0 | 79,14 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71,9 | 68,4 | 0,42 | 0,27 | - |
| 16.08.2023 | 1,174 | 0 | 78,34 | 0 | 0 | 76,537 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71,7 | 68,1 | 0,42 | 0,28 | - |
| 17.08.2023 | 1,222 | 0 | 79,23 | 0 | 0 | 77,398 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71,8 | 68,1 | 0,42 | 0,27 | - |
| 18.08.2023 | 1,192 | 0 | 80,05 | 0 | 0 | 78,203 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71,9 | 68,3 | 0,42 | 0,27 | - |
| 19.08.2023 | 1,125 | 0 | 79,425 | 0 | 0 | 77,587 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71,9 | 68,5 | 0,42 | 0,27 | - |
| 20.08.2023 | 1,142 | 0 | 79,82 | 0 | 0 | 77,976 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 71,9 | 68,4 | 0,42 | 0,27 | - |
| Итого: | 37,764 | 0 | 2407,19 | 0 | 0 | 2351,778 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 9,02 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.07.2023 | 4527,167 | 96955,705 | 0 | 0 | 94519,738 | 0 | 0 | 12967 | 124 |
| 20.08.2023 | 4564,932 | 99362,895 | 0 | 0 | 96871,516 | 0 | 0 | 13711 | 124 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2023 7:46:00