

#92878#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ  
Каштановая Аллея 156, Калининград  
4851  
8180  
ТВ7  
18058607  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	1,182	0	184,81	0	0	180,596	0	0	24	2	0	0	71,3	69,7	0,43	0,31	-
22.07.2024	1,179	0	188,68	0	0	184,387	0	0	24	2	0	0	71,2	69,7	0,43	0,31	-
23.07.2024	1,207	0	180,65	0	0	176,549	0	0	24	2	0	0	71,1	69,5	0,44	0,31	-
24.07.2024	1,222	0	171,585	0	0	167,699	0	0	24	2	0	0	71,1	69,4	0,43	0,31	-
25.07.2024	1,252	0	169,475	0	0	165,629	0	0	24	2	0	0	71,1	69,4	0,43	0,31	-
26.07.2024	1,208	0	170,61	0	0	166,751	0	0	24	2	0	0	71	69,3	0,43	0,31	-
27.07.2024	1,159	0	172,955	0	0	169,035	0	0	24	2	0	0	71,1	69,5	0,43	0,31	-
28.07.2024	1,244	0	170,14	0	0	166,309	0	0	24	2	0	0	70,9	69,2	0,43	0,31	-
29.07.2024	1,262	0	169,595	0	0	165,763	0	0	24	2	0	0	71	69,2	0,43	0,31	-
30.07.2024	1,201	0	119,44	0	0	116,769	0	0	24	2	0	0	70,6	68,2	0,43	0,3	-
31.07.2024	1,179	0	82,725	0	0	80,897	0	0	24	2	0	0	70,1	66,6	0,43	0,3	-
01.08.2024	1,168	0	84,695	0	0	82,816	0	0	24	2	0	0	70,3	66,9	0,43	0,3	-
02.08.2024	1,179	0	84,49	0	0	82,613	0	0	24	2	0	0	70,2	66,8	0,43	0,3	-
03.08.2024	1,166	0	85,28	0	0	83,398	0	0	24	2	0	0	70,1	66,8	0,43	0,3	-
04.08.2024	1,154	0	83,39	0	0	81,551	0	0	24	2	0	0	70,1	66,7	0,43	0,3	-
05.08.2024	1,188	0	79,665	0	0	77,911	0	0	24	2	0	0	70	66,3	0,43	0,31	-
06.08.2024	1,174	0	79,245	0	0	77,494	0	0	24	2	0	0	70,1	66,5	0,42	0,3	-
07.08.2024	1,178	0	75,61	0	0	73,946	0	0	24	2	0	0	69,9	66,2	0,42	0,31	-
08.08.2024	1,156	0	75,905	0	0	74,238	0	0	24	2	0	0	69,9	66,2	0,42	0,31	-
09.08.2024	1,159	0	76,755	0	0	75,058	0	0	24	2	0	0	70,1	66,5	0,42	0,31	-
10.08.2024	1,174	0	76,3	0	0	74,621	0	0	24	2	0	0	70	66,2	0,42	0,31	-
11.08.2024	1,165	0	75,15	0	0	73,502	0	0	24	2	0	0	69,8	66	0,42	0,31	-
12.08.2024	1,206	0	81,785	0	0	79,988	0	0	24	2	0	0	69,8	66,3	0,42	0,3	-
13.08.2024	1,218	0	80,335	0	0	78,564	0	0	24	2	0	0	70	66,3	0,42	0,3	-
14.08.2024	1,206	0	84,38	0	0	82,509	0	0	24	2	0	0	70,3	66,9	0,42	0,29	-
15.08.2024	1,219	0	90,045	0	0	88,037	0	0	24	2	0	0	70,4	67,1	0,42	0,28	-
16.08.2024	1,192	0	90,11	0	0	88,107	0	0	24	2	0	0	70,3	67,1	0,42	0,28	-
17.08.2024	1,142	0	89,535	0	0	87,549	0	0	24	2	0	0	70,3	67,2	0,42	0,28	-
18.08.2024	1,172	0	87,645	0	0	85,688	0	0	24	2	0	0	70,4	67,2	0,42	0,28	-
19.08.2024	1,172	0	82,48	0	0	80,657	0	0	24	2	0	0	70,1	66,7	0,41	0,29	-
20.08.2024	1,177	0	83,835	0	0	81,979	0	0	24	2	0	0	70,2	66,8	0,42	0,3	-
Итого:	36,86	0	3427,3	0	0	3350,61	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,804																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	7819,52	163492,81	0	0	159422,843	0	0	21743	132
20.08.2024	7856,381	166920,11	0	0	162773,453	0	0	22487	132

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.08.2024 14:15:45