

#145226#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ
Каштановая Аллея 156, Калининград
4851
8180
ТВ7 (ASCII)
18058607
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	1,262	0	74,31	0	0	72,661	0	0	24	0	70,2	66,1	0,53	0,32	-
22.07.2025	0,846	0	41,55	0	0	40,627	0	0	24	0	70,3	65,3	0,53	0,19	-
23.07.2025	0,841	0	64,86	0	0	63,417	0	0	24	0	70,3	67,1	0,53	0,22	-
24.07.2025	1,208	0	153,12	0	0	149,666	0	0	24	0	71	69,1	0,53	0,31	-
25.07.2025	1,166	0	152,62	0	0	149,192	0	0	24	0	70,8	69	0,53	0,32	-
26.07.2025	1,137	0	152,95	0	0	149,498	0	0	24	0	71	69,2	0,53	0,32	-
27.07.2025	1,129	0	153,425	0	0	149,968	0	0	24	0	70,9	69,1	0,53	0,32	-
28.07.2025	1,197	0	152,575	0	0	149,139	0	0	24	0	70,9	69	0,53	0,32	-
29.07.2025	1,186	0	156,3	0	0	152,804	0	0	24	0	70,6	68,8	0,53	0,31	-
30.07.2025	1,186	0	159,3	0	0	155,72	0	0	24	0	70,8	69	0,53	0,31	-
31.07.2025	1,202	0	160,735	0	0	157,098	0	0	24	0	71	69,2	0,53	0,31	-
01.08.2025	1,226	0	164,295	0	0	160,592	0	0	24	0	71	69,2	0,53	0,31	-
02.08.2025	1,212	0	165,77	0	0	162,023	0	0	24	0	71	69,3	0,53	0,32	-
03.08.2025	1,2	0	162,745	0	0	159,076	0	0	24	0	70,9	69,1	0,53	0,31	-
04.08.2025	1,187	0	164,675	0	0	160,959	0	0	24	0	70,9	69,2	0,53	0,31	-
05.08.2025	1,171	0	119,075	0	0	116,419	0	0	24	0	70,5	68,1	0,53	0,31	-
06.08.2025	1,191	0	87,965	0	0	86,026	0	0	24	0	70	66,7	0,53	0,31	-
07.08.2025	1,17	0	86,885	0	0	84,961	0	0	24	0	70,2	66,9	0,53	0,31	-
08.08.2025	1,15	0	85,88	0	0	83,983	0	0	24	0	70,1	66,8	0,53	0,31	-
09.08.2025	1,12	0	87,84	0	0	85,892	0	0	24	0	70,3	67,2	0,53	0,31	-
10.08.2025	1,15	0	87,375	0	0	85,438	0	0	24	0	70,2	67	0,53	0,31	-
11.08.2025	1,156	0	84,52	0	0	82,647	0	0	24	0	70,2	66,9	0,53	0,32	-
12.08.2025	1,138	0	79,27	0	0	77,531	0	0	24	0	69,9	66,4	0,53	0,31	-
13.08.2025	1,117	0	79,745	0	0	77,986	0	0	24	0	70,1	66,7	0,53	0,31	-
14.08.2025	1,111	0	73,755	0	0	72,125	0	0	24	0	70,1	66,4	0,53	0,3	-
15.08.2025	1,12	0	77,365	0	0	75,647	0	0	24	0	70,3	66,8	0,53	0,31	-
16.08.2025	1,107	0	77,085	0	0	75,387	0	0	24	0	70	66,5	0,53	0,31	-
17.08.2025	1,147	0	76,68	0	0	74,992	0	0	24	0	69,9	66,3	0,53	0,31	-
18.08.2025	1,165	0	76,885	0	0	75,186	0	0	24	0	70,1	66,4	0,53	0,31	-
19.08.2025	1,16	0	77,01	0	0	75,302	0	0	24	0	70,2	66,6	0,53	0,31	-
20.08.2025	1,164	0	75,82	0	0	74,157	0	0	24	0	69,9	66,2	0,53	0,3	-
Итого:	35,522	0	3412,385	0	0	3336,119	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,484														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	10857,253	228436,89	0	0	222841,784	0	0	30481	154
20.08.2025	10892,777	231849,275	0	0	226177,902	0	0	31225	154

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 14:52:08