

#13516#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель Противотуберкулезный диспансер Калининградской области, ГБУЗ
Адрес потребителя Каштановая Аллея 156, Калининград
Номер абонента 4851
Порядковый номер 8180
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 18058607
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	20,9	20,4	0,4	0,01	-
22.08.2022	0,232	0	2,29	0	0	2,268	0	0	24	0	0	0	45,2	20,8	0,38	0,06	-
23.08.2022	1,008	0	18,625	0	0	18,249	0	0	24	0	0	0	66,4	53,2	0,41	0,21	-
24.08.2022	1,015	0	25,72	0	0	25,176	0	0	24	0	0	0	68,4	58,8	0,41	0,28	-
25.08.2022	1,05	0	25,975	0	0	25,43	0	0	24	0	0	0	68,1	58,3	0,42	0,27	-
26.08.2022	0,92	0	23,795	0	0	23,291	0	0	24	0	32752	0	68,5	59,1	0,38	0,26	-
27.08.2022	1,008	0	27,78	0	0	27,206	0	0	24	0	0	0	67,4	58,6	0,41	0,29	-
28.08.2022	0,994	0	30,625	0	0	29,959	0	0	24	1	0	0	69,5	61,6	0,44	0,3	-
29.08.2022	1,033	0	30,235	0	0	29,589	0	0	24	1	0	0	68,9	60,6	0,43	0,29	-
30.08.2022	1,096	0	29,435	0	0	28,808	0	0	24	1	0	0	68,6	59,6	0,42	0,28	-
31.08.2022	1,129	0	38,175	0	0	37,334	0	0	24	1	0	0	70	62,8	0,41	0,28	-
01.09.2022	1,187	0	49,09	0	0	48,001	0	0	24	1	0	0	70,3	64,4	0,43	0,29	-
02.09.2022	1,164	0	34,635	0	0	33,895	0	0	24	1	0	0	68,8	60,7	0,42	0,28	-
03.09.2022	1,16	0	34,535	0	0	33,793	0	0	24	1	0	0	69	60,9	0,42	0,28	-
04.09.2022	1,152	0	34,395	0	0	33,655	0	0	24	1	0	0	69,2	61	0,42	0,28	-
05.09.2022	1,173	0	34,28	0	0	33,539	0	0	24	1	0	0	69,1	60,8	0,42	0,28	-
06.09.2022	1,18	0	34,77	0	0	34,025	0	0	24	1	0	0	68,9	60,7	0,42	0,28	-
07.09.2022	1,193	0	34,055	0	0	33,324	0	0	24	1	0	0	69	60,4	0,42	0,28	-
08.09.2022	1,193	0	33,865	0	0	33,142	0	0	24	1	0	0	68,8	60,3	0,41	0,28	-
09.09.2022	1,274	0	33,865	0	0	33,15	0	0	24	1	0	0	68,3	59,2	0,41	0,28	-
10.09.2022	1,198	0	34,17	0	0	33,439	0	0	24	1	0	0	68,9	60,4	0,42	0,28	-
11.09.2022	1,159	0	33,7	0	0	32,983	0	0	24	1	0	0	68,8	60,4	0,42	0,28	-
12.09.2022	1,19	0	34,295	0	0	33,557	0	0	24	1	0	0	69,1	60,6	0,4	0,27	-
13.09.2022	1,181	0	34	0	0	33,272	0	0	24	1	0	0	68,8	60,4	0,42	0,28	-
14.09.2022	1,178	0	32,895	0	0	32,194	0	0	24	1	0	0	68,8	60	0,42	0,29	-
15.09.2022	1,212	0	32,775	0	0	32,077	0	0	24	1	0	0	68,7	59,7	0,41	0,28	-
16.09.2022	1,204	0	32,98	0	0	32,285	0	0	24	1	0	0	68,4	59,5	0,4	0,27	-
17.09.2022	1,161	0	32,45	0	0	31,765	0	0	24	1	0	0	68,3	59,6	0,41	0,28	-
18.09.2022	1,16	0	31,945	0	0	31,271	0	0	24	1	0	0	68,4	59,6	0,41	0,29	-
19.09.2022	1,206	0	31,44	0	0	30,778	0	0	24	1	0	0	68,3	58,9	0,41	0,29	-
20.09.2022	1,255	0	31,565	0	0	30,899	0	0	24	1	0	0	68,3	58,7	0,41	0,29	-
Итого:	33,265	0	938,36	0	0	918,354	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,945																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2022	1596,842	32509,83	0	0	31706,283	0	0	5027	48
20.09.2022	1630,108	33448,19	0	0	32624,638	0	0	5771	48

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2022 8:51:10